Leitungstrassenplanung Nord
Abschnitt 10 und 11.1

M 1:500

Zeichnung Nr. LA-BW-017

Zeichnung Nr. LA-BW-018

Teilabschnitt 11.2 - Länge ~ 200 m

Abschnitt 11 - offene Baugrube - Länge ~ 360 m

Teilabschnitt 11.1 - Länge ~ 160 m

Abschnitt 10 - Rohrvortrieb Länge ~ 60 m

Abschnitt 9 - offene Baugrube Länge ~ 650 m

KMR-DN 800/1100 L=

Vortriebsrohr DN 1400 L= 1100 m

Revisionsschacht S-Bahn Nord

Revisionsschacht S-Bahn Süd

Gleisanlage S-Bahn Othmarschen

Parkstraße

Volkshochschule

Zeichnung Nr. LA-BW-016

Zeichnung Nr. LA-BW-017

Legende Leitungen

vorhanden unterirdisch	geplant	aufzuheben	
	Stromnetz HH		Stromnetz Hamburg (ehem. Vattenfall Europe Hamburg)
	GNH		Gasnetz Hamburg (ehem. Hamburg Netz GmbH)
	HWW		Hamburger Wasserwerke
	HWW		Hamburger Wasserwerke Kabeltrasse BW5
	DTAG		Deutsche Telekom AG / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
	WTL		wilhelm.tel GmbH / willy.tel GmbH
	KSV		Wasserstraße- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
	M-Siel		Regen-,Schmutz- und Mischwasserseile
1 2			Schnitt durch Stromnetz Hamburg-Leitungen
			geplante Fernwärmetrasse

Die Leitungen sind nach Angaben der angeschriebenen Versorgungsträger eingetragen. Sollten diese Angaben falsch sein bzw. den Gegebenheiten nicht entsprechen, so haben die Leitungsgesellschaften auch die daraus resultierenden Folgekosten zu tragen!
Dieser Plot wird bei Änderung nicht eingezogen. Schächte sind in den jeweiligen Trassen zu realisieren.
Die genaue Lage und Überdeckung der vorhandenen Leitungen sind vor Ort durch Aufgrabungen festzustellen.
Sind Stromnetz Hamburg-Leitungsschnitte nicht dargestellt, können diese den Originalunterlagen entnommen werden.
Die Leitungen der Colt-Telecom liegen teilweise in den ehemaligen Gasrohren von HamburgNetz.

Hinweise
Die Leitungstrassenplanung ersetzt nicht die Objektplanung der jeweiligen Leitungsträger.
Durch den Leitungsträger ist zwingend zu prüfen, ob es Höhenkonflikte z. B. mit querenden Leitungen gibt, oder ob sich mögliche Konflikte aus dem geplanten Bauablauf ergeben.
Die Höhenstaffelung gemäß DIN 1998 und die einzuhaltende Mindestüberdeckung ist zu beachten.
Weiterhin hat der Leitungsträger die vorhandenen und geplanten Deckenhöhen der Straßenplanung zu berücksichtigen.

Schnitte durch bestehende Stromnetz HH - Trassen:

845 – 846	847 – 848	849 – 850	851 – 852	853 – 854	855 – 856	857 – 858 unvollst.
Trassentiefe ?	Trassentiefe ?	Trassentiefe ?	Trassentiefe 1.2	Trassentiefe ?	Trassentiefe 0.9	Trassentiefe 0.6

Übersicht

N

Index	Änderung	Datum	Gezeich.	Geprüft
A	Anpassung der Fernwärmeleitungstrasse	28.02.2020	SBo	

Fachplanung:		Datum	Name
ARGUS STADT UND VERKEHR - PARTNERSCHAFT mbB Adenauerdamm 59 · 20149 Hamburg www.argus-hh.de Telefon: +49 (40) 380 789-0 Telefax: +49 (40) 380 789-189 E-Mail: kontakt@argus-hh.de	Bearbei.	28.02.2020	TA
	Gezeich.	28.02.2020	SBo
	Geprüft		

Bearbeitung:		Datum	Name
WTM ENGINEERS WTM ENGINEERS GMBH Beratende Ingenieure im Bauwesen Johannisbollwerk 6-8 20459 Hamburg Tel. 040. 350 09-0 info@wtm-hh.de	Bearbei.		
	Gezeich.		
	Geprüft		

Planverfasser: Hamburg, 28.02.2020 gez. Dr. Ulrich Jäppelt

	Datum	Name
Wärme Hamburg	Geprüft Tiefbau	
	Geprüft Rohrbau	
	Ident.Nummer:	

Antragsteller: Hamburg, 28.02.2020 gez. Dirk Lassen-Petersen gez. Wiebke Blume

Maßstab:		Zeichnungsnummer:
1:500	FWS-West Planfeststellung	LA-BW-017
	Darstellung: Bauwerks- und Leitungstrassenplan Abschnitt 10 und 11.1	Auftragsnummer:
		Ersatz für: