



+493051502707



Ella Group

50Hertz Transmission GmbH - Heidestraße 2 - 10557 Berlin

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern
Badenstraße 18
18439 Stralsund

STALU Vorpommern	
Nr.:	
Eingegangen:	
18. März 2021	
Abl.:	L 1 2 3 4 5
Bearbeitung:	Rücksprache
F - 12-1 - 516	
Wächter 28.3.	

Antrag auf Errichtung und Betrieb von acht Windenergieanlagen 8 WEA des Typs GE 5.5- 158 mit und einer Nennleistung von 5,5 MW, einer Nabenhöhe von 161 m, sowie einem Rotordurchmesser von 158 m (Gesamtbauhöhe 240 m) im Windpark Lüssow auf dem Gebiet der Stadt Gützkow und der Gemeinde Schmatzin - Gemarkung Lüssow, Flur 1, Flurstücke 25/2, 29, 34, 36, Flur 2, Flurstücke 81, 84 sowie der Gemarkung Schmatzin, Flur 1, Flurstücke 274, 275 - hier: Prüfung nachgereichter Unterlagen

Sehr geehrter Herr Weinreich,

vielen Dank für die Nachreichung der durch 50Hertz nachgeforderten Unterlagen.

Folgende Unterlagen lagen uns zur Einsichtnahme vor:

- ☐ Landschaftspflegerischer Begleitplan inkl. Anlagen
- ☐ Spezifikation für Zuwegungen und Kranstellflächen inkl. Gewässerquerungen.

Nach Prüfung können wir unsere Stellungnahme vom 03.03.2021 mit der Registrierungsnummer Nr. 2021-001099-01-TG wie folgt ergänzen:

Zum Landschaftspflegerischen Begleitplan:

Die Kompensationsmaßnahmen „Kompensation 1 // Maßnahme Mb“ sowie „Kompensation 2 // Maßnahme Swm“ befinden sich im Schutzstreifen unserer 380-kV-Freileitung Lubmin – Altentreptow/Nord – Altentreptow/Süd 475/476. Im Freileitungsbereich von 50 m beidseitig der Trassenachse bestehen Bau-, Nutzungs- und Höhenbeschränkungen. Innerhalb des Freileitungsbereiches befindet sich der Freileitungsschutzstreifen von ca. 30 m beidseitig der Trassenachse der grundsätzlich von Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern freizuhalten ist

Durch die Maßnahmenziele (Extensivierung von Ackerflächen) wird der Betrieb der Freileitung nicht beeinträchtigt. Sollten zur Herstellung der Extensivacker Arbeiten mit Geräten mit einer Arbeitshöhe von über 4 Meter (z. B. Bagger für Bodenaustausch)

50Hertz Transmission GmbH

TG
Netzbetrieb

Heidestraße 2
10557 Berlin

Datum
18.03.2021

Unser Zeichen
2021-001099-02-TG

Ansprechpartner/in
Frau Froeb

Telefon-Durchwahl
030-5150-3495

Fax-Durchwahl

E-Mail
leitungsauskunft@50hertz.com

Ihre Zeichen
1.6.2V-60.028/20-51

Ihre Nachricht vom
02.03.2021

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Christiaan Peeters

Geschäftsführer
Stefan Kapferer, Vorsitz
Dr. Dirk Biermann
Sylvia Borchering
Dr. Frank Golletz
Marco Nix

Sitz der Gesellschaft
Berlin

Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 84446

Bankverbindung
BNP Paribas, NL FFM
BLZ 512 106 00
Konto-Nr. 9223 7410 19
IBAN:
DE75 5121 0600 9223 7410 19
BIC: BNPADEFF

USt.-Id.-Nr. DE813473551



+493051502707



erforderlich sein, sind diese mindestens 4 Wochen vor Beginn der Maßnahmen unter Angabe unserer Reg.-Nr. 20121-001099-02-TG mit unserem zuständigen

Datum
18.03.2021

Regionalzentrum Nord
Rostocker Chaussee 18
18273 Güstrow

SEITE/UMFANG
2/2

abzustimmen.

Bezüglich unserer sonstigen Forderungen verweisen wir auf unsere Stellungnahme 2021-001099-01-TG vom 03.03.2021, welche weiterhin ihre Gültigkeit behält.

Freundliche Grüße

50Hertz Transmission GmbH

Kretschmer

Froeb