

Landkreis Ludwigslust-Parchim | FD 38 | PF 160220 | 19092 Schwerin

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg
Abt. 5 Immissions- u. Klimaschutz
Bleicherufer 13
19053 Schwerin Westmecklenburg

Organisationseinheit
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz

Ansprechpartner
Herr Müller-Berthold

Telefon 03871 722-3816 Fax 03871 722-77 3816

E-Mail matthias.mueller-berthold@kreis-lup.de

Aktenzeichen 156 0000 0999 ST 220044 Dienstgebäude Ludwigslust

Zimmer
A 320

Datum
31.08.2022

Staatliches Amt für
Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg

- 2. Sep. 2022

L	1	Abt. 1	Abt. 2	Abt. 3	Abt. 4	Abt. 5
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Stellungnahme zur Prüfung FD Brand- und Katastrophenschutz

BAUVORHABEN

Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage (WKA) am Standort WEG 26/21 "Wöbbelin" (Wöbbelin III)
Az: StALU-WM-54-4737-5712.0.1.6.2V-76156

BAUGRUNDSTÜCK

in 19288 Wöbbelin,
Gemarkung: Wöbbelin, Flur: 4, Flurstück(e): 104/0

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Nebenbestimmungen erteilt:

Auflagen

- Um Windenergieanlagen (WEA) schnell und eindeutig auffinden zu können, müssen diese identifizierbar sein. Die Anlagenkennzeichnung ist am Turmfuß in einer Höhe von ca. 5 m mit entsprechender Zifferngröße (mind. 30 cm) anzubringen.
- Für die Anlage ist ein Übersichtsplan nach DIN 14095, mit dem Anfahrtsweg zur WEA und dem Sperrradius (im Brandfall), sowie den Notfallnummern des Betreibers zu erstellen. Dieser Plan ist mit den Sachbearbeitern FD 38 Brand- und Katastrophenschutz - vorbeugender Brandschutz abzustimmen.
- Die Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen in das Objekt und den damit verbundenen Besonderheiten einzuweisen. Der Kontakt zu den zuständigen Feuerwehren ist über das Amt Ludwigslust-Land - Bereich Ordnung herzustellen.


Müller-Berthold
SB Vorbeugender Brandschutz