


Antrag nach BImSchG "Neubau von 2 WEA Vestas V162 6,2, MW"
Bauherr: naturwind schwerin gmbh, Schelfstraße 35, 19055 Schwerin
Entwurfsverfasser: Ing.-Büro PLANKon, Dipl.-Ing. Roman Wagner vom Berg

Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung

Neue Windenergieanlagen müssen laut LBauO M-V verpflichtend mit einem System zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ausgerüstet werden. Der Bauherr wählt vor Baubeginn ein entsprechendes System aus, welches den Anforderungen der gültigen AVV entspricht.

Schwerin , den 14.03.2024



Naturwind Schwerin GmbH