4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions-verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schallleistungs-pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz-maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WEA 3	Tagbetrieb	365/a	18/d	06:00-22:00		108,1 + 2,1 (SZ)	eno160_6.0_LK_Schall_Schub_de_rev0	mode6000-980, Serration
WEA 4	Tagbetrieb	365/a	18/d	06:00-22:00		108,1 + 2,1 (SZ)	eno160_6.0_LK_Schall_Schub_de_rev0	mode6000-980, Serration
WEA 5	Tagbetrieb	365/a	18/d	06:00-22:00		108,1 + 2,1 (SZ)	eno160_6.0_LK_Schall_Schub_de_rev0	mode6000-980, Serration
WEA 3	Nachtbetrieb	365/a	6/d	22:00-06:00		97,0 + 2,1 (SZ)	eno160_6.0_LK_Schall_Schub_de_rev0	mode1000-655, Serration
WEA 4	Nachtbetrieb	365/a	6/d	22:00-06:00		102,0 + 2,1 (SZ)	eno160_6.0_LK_Schall_Schub_de_rev0	mode3200-786, Serration
WEA 5	Nachtbetrieb	365/a	6/d	22:00-06:00		102,0 + 2,1 (SZ)	eno160_6.0_LK_Schall_Schub_de_rev0	mode3200-786, Serration