

Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim

Staatliches Amt für Landwirtschaft und  
Umwelt Westmecklenburg  
Frau A. John  
Bleicherufer 13  
19053 Schwerin

**Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim**

**Organisationseinheit**  
Fachdienst 38,  
Brand- und Katastrophenschutz  
Vorb. Brandschutz

**Ansprechpartner**  
Herr Rene Schöttker

**Telefon** 03871 722-3811      **Fax** 03871 722-77-3811

**E-Mail** rene.schoettker@kreis-lup.de

Aktenzeichen	Dienstgebäude	Zimmer	Datum
StALU-WM-54-4787-5712-0- 1.6.2	Garnisonsstraße 1 19288 Ludwigslust	Zi.-Nr. 320	13. Mrz. 2024

## Antrag gem. § 4 BImSchG auf Errichtung und Betrieb von 11 Windkraftanlagen (WKA) am Standort Severin – „Severin III“

### BAUVORHABEN

Errichtung und Betrieb von 11 WKA

### BAUGRUNDSTÜCK

Gemeinde Domsühl  
Gemarkung Severin, Flur 1, Flurstück 283/3  
Gemarkung Severin, Flur 1, Flurstück 281/6  
Gemarkung Friedrichsruhe, Flur 4, Flurstück 104  
Gemarkung Friedrichsruhe, Flur 4, Flurstück 89/2  
Gemarkung Friedrichsruhe, Flur 4, Flurstück 71/3  
Gemarkung Friedrichsruhe, Flur 4, Flurstück 75  
Gemarkung Severin, Flur 1, Flurstück 373  
Gemarkung Severin, Flur 1, Flurstück 412  
Gemarkung Severin, Flur 1, Flurstück 396  
Gemarkung Severin, Flur 1, Flurstück 431  
Gemarkung Severin, Flur 1, Flurstück 466 und 465

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Nebenbestimmungen erteilt:

Auflagen:

1. Um Windkraftanlagen (WKA) schnell und eindeutig auffinden zu können, müssen diese identifizierbar sein. Die Anlagenkennzeichnung ist am Turmfuß in einer Höhe von ca. 5 m mit entsprechender Zifferngröße (mind. 30 cm) anzubringen.
2. Vor Inbetriebnahme der ersten Anlage ist ein Feuerwehr- Übersichtsplan nach DIN 14095, mit dem Anfahrtsweg zur WKA und dem Sperrradius (im Brandfall), sowie den Notfallnummern des Betreibers zu erstellen. Aus dem Übersichtsplan sollen Informationen für die Feuerwehr, wie Erreichbarkeit der ständig besetzten Fernüberwachungsstelle, ggf. Telefonnummer der Notfallmanager oder der Notfallmonteure ersichtlich sein.

Dieser Plan ist mit den Sachbearbeitern FD 38, Brand-u. Katastrophenschutz, vorbeugender Brandschutz abzustimmen.

3. Die Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen in das Objekt und den damit verbundenen Besonderheiten einzuweisen.  
Der Kontakt zu den zuständigen Feuerwehren ist über das Ordnungsamt des Amtes Parchimer Umland herzustellen.

Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag

R.Schöttker  
SB vorbeugenden Brandschutz