

4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schalleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz- maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WEA 1	Tagesbetrieb	365 d/a	18 h/d	06:00-22:00		106,8 + 2,1 (SZ)	eno15x_Schalleistungspegel_de_rev0	mode5600-102, Serrations
WEA 1	Nachtbetrieb	365 d/a	6 h/d	22:00-06:00		103,0 + 2,1 (SZ)	eno15x_Schalleistungspegel_de_rev0	mode3200-835, Serrations