

16.1.10 Oktav-Schallleistungspegel (SLP) der beantragten Anlage / der Anlagen im Windpark

Betriebsinterne Bezeichnung der Anlage	Betriebs- modus	Rotor- umdrehung (1/min)	63 Hz (db [A])	125 Hz (db [A])	250 Hz (db [A])	500 Hz (db [A])	1000 Hz (db [A])	2000 Hz (db [A])	4000 Hz (db [A])	8000 Hz (db [A])	Gesamtschall- leistungspegel (db [A])
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Windpark Wussentin - Errichtung und Betrieb von 6 Windenergieanlagen NORDEX N149/5.X TCS164 mit STE, 164 m Nabenhöhe und 5.7 MW											
WEA 01	tags		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 02	tags		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 03	tags		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 04	tags		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 05	tags		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 06	tags		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 01	nachts		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 02	nachts		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 03	nachts		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 04	nachts		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 05	nachts		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)
WEA 06	nachts		89,4	95,6	99,3	101,9	102,6	100,1	92,5	84,5	107,7 (inkl. Zuschlag)