

Antrag nach BImSchG "Neubau von 4 WEA Nordex N149-5.7 bei Karlsburg"
 Bauherr: 36. naturwind Windpark GmbH & Co. KG, Schelfstr. 35, 19055 Schwerin
 Entwurfsverfasser: Ing.-Büro PLANKon, Dipl.-Ing. Roman Wagner vom Berg

Koordinatenübersicht der beantragten Anlagen

WEA-NR	Anlagentyp	Naben- höhe [m]	Leistung [kW]	Rotor- durch- messer (RD) [m]	Rotorkreis- radius [m]	Fundament- radius [m]	Geländeober- kante (GOK) [mNN] Angabe Neiseke 2020	Gauß-Krüger-Bessel 5. Merid.		ETRS89, UTM Zone 33		WGS 84		Anlagen- gesamt- höhe [m über GOK]	Gesamt- bauhöhe [mNN]
								Rechtswert	Hochwert	Ost	Nord	Ost	Nord		
1	Nordex N149	125,4	5700	149,1	74,55	15	44,95	5409109,64	5985537,85	33409009	5983594	13° 36' 43,5"	53° 59' 33,5"	199,95	244,9
2	Nordex N149	125,4	5700	149,1	74,55	15	45,88	5409593,88	5985433,75	33409493	5983490	13° 37' 10,2"	53° 59' 30,4"	199,95	245,8
3	Nordex N149	125,4	5700	149,1	74,55	15	44,02	5409263,71	5985116,65	33409163	5983173	13° 36' 52,4"	53° 59' 20,0"	199,95	244,0
4	Nordex N149	125,4	5700	149,1	74,55	15	48,73	5410108,09	5985378,77	33410007	5983435	13° 37' 38,4"	53° 59' 29,0"	199,95	248,7