4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schallleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz- maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WEA 3	Vollast	7 Tage/ Woche	24h/d	0-24 Uhr		104,9	zzgl. Sicherheitszuschlag v. 2,1 dB(A)	siehe Kap. 5.1
WEA 4	Vollast	7 Tage/ Woche	24h/d	0-24 Uhr		103,9	zzgl. Sicherheitszuschlag v. 2,1 dB(A)	siehe Kap. 5.1
WEA 6	Vollast	7 Tage/ Woche	24h/d	0-24 Uhr		104,9	zzgl. Sicherheitszuschlag v. 2,1 dB(A)	siehe Kap. 5.1