

4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

BE	Betriebszustand (z. B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissionsverursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schalleistungspegel [db(A)]	Messverfahren oder	Schallschutzmaßnahme
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Sdt./Tag	Uhrzeit				
WEA1	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA2	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA3	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA4	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA5	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA6	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA7	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA8	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA9	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden
WEA10	Volllast	7 Tage/ Woche 30/31 Tage/ Monat 365 Tage/ Jahr	24 Std./ Tag	von 0:00 bis 24:00		106,9 db(A) (104,9 db(A) + 2 db(A) Sicherheitszuschlag)		keine, da alle Grenzwerte eingehalten werden