

Landkreis Ludwigslust-Parchim | FD 38 | PF 12 63 | 19362 Parchim

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
 Westmecklenburg
 Abt. 5 Immissions- u. Klimaschutz
 Bleicherufer 13
 19053 Schwerin

Organisationseinheit
 Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz

Ansprechpartner
 Herr Müller-Berthold

Telefon **Fax**
 03871 722-3806 03871 722-77 3806

E-Mail matthias.mueller-berthold@kreis-lup.de

Aktenzeichen
 036 0000 0999 ST 2000xx

Dienstgebäude
 Ludwigslust

Zimmer
 A 320

Datum
 30.10.2020

Stellungnahme zur Prüfung FD Brand- und Katastrophenschutz

BAUVORHABEN

Errichtung und Betrieb von 1 WKA Typ Nordex N 163/TCS164 – 5,7 MW, NH 164 m
 StALU WM-51-4686-5712.0.1.6.2V




BAUGRUNDSTÜCK

in 19073 Parum,
 Gemarkung: Parum, Flur: 2, Flurstück(e): 59 und 60

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Nebenbestimmungen erteilt:

Auflagen

- Um Windenergieanlagen (WEA) schnell und eindeutig auffinden zu können, müssen diese identifizierbar sein. Die Anlagenkennzeichnung ist am Turmfuß in einer Höhe von ca. 5 m mit entsprechender Zifferngröße (mind. 30 cm) anzubringen.
- Es ist ein Feuerwehr-Übersichtsplan nach DIN 14095, mit dem Anfahrtsweg zur WEA und dem Sperrradius (im Brandfall), sowie den Notfallnummern des Betreibers zu erstellen. Dieser Plan ist mit den Sachbearbeitern FD 38 Brand- und Katastrophenschutz - vorbeugender Brandschutz abzustimmen.
- Die Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen in das Objekt und den damit verbundenen Besonderheiten einzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen und dem Sachbearbeiter FD 38 Brand- und Katastrophenschutz - vorbeugender Brandschutz in Kopie zukommen zu lassen.
 Der Kontakt zu den zuständigen Feuerwehren ist über das Amt Boizenburg - Land, Bereich Ordnung herzustellen.


 Müller-Berthold
 SB Vorbeugender Brandschutz
 Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Fachdienst 38
 Brand- und Katastrophenschutz
 PF 1263 - 19362 Parchim