

16.1.5 Anlagenwartung

Wartung Rotorblätter

Die Rotorblätter von Windenergieanlagen werden alle zwei Jahre als Standardintervall geprüft, hierzu werden entsprechende Berichte bzw. Blattgutachten erstellt.

Eventuell festgestellte Mängel werden auf Grundlage des Blattgutachters beseitigt und die entsprechenden Protokolle werden der Dokumentation beigelegt.

Anlagen:

- 2021-06-15_Wartungsintervall Rotorblätter eno152 3+4.pdf
- Allgemeines_Wartungshandbuch_Rev.0.pdf