

Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim

Staatliches Amt für Landwirtschaft und  
Umwelt Westmecklenburg  
Abt. 5 Immissions- u. Klimaschutz  
Bleicherufer 13

19053 Schwerin

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Organisationseinheit  
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz

Ansprechpartner  
Frau Schmidt

Telefon 03871 722-3805 Fax 03871 722-77- 3805

E-Mail Madlen.schmidt@kreis-lup.de

Aktenzeichen	Dienstgebäude	Zimmer	Datum
STALUWM-51-4645- 5712.0.1.6.2G-76130	Ludwigslust	Zi.-Nr. A 320	22.10.2019

## Stellungnahme zur Prüfung FD Brand- und Katastrophenschutz

### BAUVORHABEN

Errichtung und Betrieb von 19 Windkraftanlagen Stralendorf am Standort WEA 14/18 „Stralendorf“

### BAUGRUNDSTÜCK

in 19243 Parum,

Gemarkung: Stralendorf, Flur: 3, Flurstück(e): 144/2, 202, 203, 204, 121, 122, 128, 137, 138, 235/1

Flur: 1, Flurstück(e): 224, 271, 273, 323

Gemarkung: Warsow, Flur: 1, Flurstück(e): 122, 137, 142, 149, 159

Gemarkung: Kothedorf, Flur: 1, Flurstück(e): 16, 20

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Nebenbestimmungen erteilt:

Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes vom Brandschutzbüro M.Tegtmeier (aufgestellt: 3.4.2019 und Erstellungsdatum: 16.8.2019) sind umzusetzen.

### Auflagen

1. Um Windenergieanlagen (WEA) schnell und eindeutig auffinden zu können, müssen diese identifizierbar sein. Die Anlagenkennzeichnung ist am Turmfuß in einer Höhe von ca. 5 m mit entsprechender Zifferngröße (mind. 30 cm) anzubringen.

2. Für die Anlage ist ein Übersichtsplan nach DIN 14095, mit dem Anfahrtsweg zur WEA und dem Sperrradius (im Brandfall), sowie den Notfallnummern des Betreibers zu erstellen.

Dieser Plan ist mit den Sachbearbeitern FD 38 Brand- und Katastrophenschutz - vorbeugender Brandschutz abzustimmen.

3. Die Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen in das Objekt und den damit verbundenen Besonderheiten einzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen und dem Sachbearbeiter FD 38 Brand- und Katastrophenschutz - vorbeugender Brandschutz in Kopie zukommen zu lassen.

Der Kontakt zu den zuständigen Feuerwehren ist über das Amt Stralendorf bzw. Amt Wittenburg Land - Bereich Ordnung herzustellen.

Schmidt

SB Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Ludwigslust-Parchim  
Fachdienst 38  
Brand- und Katastrophenschutz  
PF 1263 - 19362 Parchim

SITZ PARCHIM | Putlitzer Straße 25 | 19370 Parchim | Telefon: 03871 722-0 | Fax: 03871 722-77-7777 | [www.kreis-lup.de](http://www.kreis-lup.de)

DIENSTGEBÄUDE LUDWIGSLUST | Garnisonsstraße 1 | Ludwigslust | Telefon: 03871 722-0 | Fax: 03871 722-77-7777

RECHNUNGSADRESSE | Rechnungsstelle Landkreis Ludwigslust-Parchim | Fachdienst ... | Postfach 12 63 | 19362 Parchim | E-Mail: [rechnung@kreis-lup.de](mailto:rechnung@kreis-lup.de)

BANKVERBINDUNG | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | IBAN: DE28 1405 2000 1510 0000 18 | BIC: NOLADE21LWL

ÖFFNUNGSZEITEN | Nach Terminvereinbarung mit Ihrem Ansprechpartner und Mo + Fr 08.00 – 13.00 Uhr | Di + Do 08.00 – 13.00 und 14.00 – 18.00 Uhr | Mi geschlossen

Ausnahme: Bürgerbüro Parchim, Hagenow, Ludwigslust, Fahrerlaubnis- und Kfz-Zulassungsbehörde (Standort Schwerin) – Mi 08.00 – 13.00 Uhr geöffnet

IHRE BEHÖRDENUMMER 115 | Mo - Fr 8 - 18 Uhr | Behördennummer 115 ist von außerhalb auch mit Vorwahl (03871) wählbar