

### 4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schalleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz- maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WEA 01	Volllast	7 Tage/Woche	16	06:00-22:00		107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 01	schallreduzierter Betriebsmodus	7 Tage/Woche	8	22:00-06:00		104,1	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 02	Volllast	7 Tage/Woche	24			107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 03	Volllast	7 Tage/Woche	16	06:00-22:00		107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 03	schallreduzierter Betriebsmodus	7 Tage/Woche	8	22:00-06:00		104,1	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 04	Volllast	7 Tage/Woche	16	06:00-22:00		107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 04	schallreduzierter Betriebsmodus	7 Tage/Woche	8	22:00-06:00		104,1	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 05	Volllast	7 Tage/Woche	16	06:00-22:00		107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 05	schallreduzierter Betriebsmodus	7 Tage/Woche	8	22:00-06:00		103,1	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 06	Volllast	7 Tage/Woche	16	06:00-22:00		107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 06	schallreduzierter Betriebsmodus	7 Tage/Woche	8	22:00-06:00		104,1	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 07	Volllast	7 Tage/Woche	24			107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 08	Volllast	7 Tage/Woche	24			107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 09	Volllast	7 Tage/Woche	16	06:00-22:00		107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 09	schallreduzierter Betriebsmodus	7 Tage/Woche	8	22:00-06:00		104,1	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 10	Volllast	7 Tage/Woche	24			107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 11	Volllast	7 Tage/Woche	16	06:00-22:00		107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 11	schallreduzierter Betriebsmodus	7 Tage/Woche	8	22:00-06:00		104,1	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schalleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz- maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WEA 12	Volllast	7 Tage/Woche	24			107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 13	Volllast	7 Tage/Woche	16	06:00-22:00		107,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1
WEA 13	schallreduzierter Betriebsmodus	7 Tage/Woche	8	22:00-06:00		105,6	inkl. 2,1 dB (A) Sicherheitszuschlag	s. Kap. 5.1