

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar


Teilabschnitt A: UW Wahle - UW Lamspringe, LH-10-3033

Längenprofil

Mast-Nr. A145N - Mast-Nr. A146

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	:	EN 50341-3-4/01.11 Wind 2 / Eis 2
Gestänge	:	D-2-D-2015.3, D-2-D-2013.1
Beseilung		
Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm ²
Erdsseil	:	2 x 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm ²
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	Äquivalent zum ES
Ketten	:	DH=4.80m, DA=6.50m
Seitliche Überhöhung	:	15m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013/2017  LBN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,

06.12.2017

i. V. Jäger

i. V. S. S. S.

Firma

Maßstab:

Einheit:

K2E

Länge 1 : 2000

Meter

K2 Engineering GmbH

Höhe 1 : 200

Datum

Name

Bearb.

20.06.2013

Vocht

Gepr.

25.06.2013


König

Zustand

Gültig

Org.-Einheit ANO

-


Taking power further

A

Mast A145N

15.07.19

SR

Zust.

Änderung

Datum

Name

Blatt:

67 / 70

bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde