





UW Lamspringe  
Portal 20.00  
DA/



WE/WAdiff120 D-2-D-2013.1  
Mast A148



Portal  
Portal UW Lamspringe



— Vegetationspunkte mit Seilabstand  $< 5.00$  m

— Vegetationspunkte mit Seilabstand  $\geq 5.00$  m



## Anlage 8.1

# 380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Teilabschnitt A: UW Wahle - UW Lamspringe, LH-10-3033

# Längenprofil

Mast-Nr. A148 - UW Lamspringe

## Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	: EN 50341-3-4/01.11 Wind 2 / Eis 2
Gestänge	: D-2-D-2013.1, Portal
<b>Beseilung</b>	
Leiterseil	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=26.0 N/mm <sup>2</sup>
Erdseil	: 2 x 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=26.0 N/mm <sup>2</sup>
Luftkabel/ sonstige Belegung	: Äquivalent zum ES
Ketten	: DA=6.50m
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts ----- oder links -.-.-.-.- aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung  
© 2012/2013 

# Planfeststellungsunterlage


Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit  
vom .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

Firma				Maßstab:		Einheit:	
K2E				Länge 1 : 2000		Meter	
K2 Engineering GmbH				Höhe 1 : 200			
				Datum		Name	
				Bearb. 12.07.2017		Vocht	
				Gepr. 20.07.2017		König	
				Zustand		Gültig	
				Org.-Einheit ANO		-	
				 taking power further			
A	Schutzstreifen	25.06.20	HV				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt: 69.1 / 70			

