







Mast A001
WE/WAdiff140-30.00
DA/
Phasentausch



 **Tennet**
Taking power further

Anlage 8.1

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar


Teilabschnitt A: UW Wahle - UW Lamspringe, LH-10-3033

Längenprofil

Portal - Mast-Nr. A001

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss


Errichtungsvorschrift	: EN 50341-3-4/01.11 Wind 2 / Eis 2
Gestänge	: Portal, D-2-D-2013.1
Beseilung	
Leiterseil	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=14.0 N/mm ²
Erdseil	: 2 x 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=14.0 N/mm ²
Luftkabel/ sonstige Belegung	: Äquivalent zum ES
Ketten	: DA=6.50m
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts ----- oder links - - - - - aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013 

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 06.12.2017

i. V. Jeyaraj i. A. V. Sathya

Firma				Maßstab:		Einheit:	
K2E				Länge 1 : 2000		Meter	
K2 Engineering GmbH				Höhe 1 : 200			
					Datum	Name	
				Bearb.	20.06.2013	Vocht	
				Gepr.	25.06.2013	König	
				Zustand		Gültig	
				Org.-Einheit ANO		-	
				 Tennet Taking power further			
A	Änderung MZ	26.07.19	FG				
Zust	Änderung	Datum	Name	Blatt:	1 / 70		

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit
vom
bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde