



Portal
Portal 10.00
/DA




Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	0,95*	1,15*
40°C	0,76	0,92
-5°C+u.Z.	-	-

*dargestellte Seilkurve


Mast 055A
WEZ160-18.00/13.00
DA/




Landkreis Hildesheim
Gemeinde Lamspringe
Gemarkung Lamspringe (44.96)



Portal
Portal UW Lamspringe



WEZ160 A-2-E-2007.1
Mast 055A



— Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m

— Vegetationspunkte mit Seilabstand ≥ 5.00 m



Anlage 8.5

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

110-kV-Leitung Godenau - Lamspringe, LH-10-1222

110-kV-Leitung Lamspringe - Münchhof, LH-10-1223


(Avacon Netz GmbH)

Längenprofil

UW Lamspringe - Mast-Nr. 055A

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	: EN 50341-2-4/04.16 Wind 2 / Eis 2
Gestänge	: Portal, A-2-E-2007.1
Beseilung	
Leiterseil	: 2x3x1 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=20.0 N/mm ²
Erdseil	: 1x 97-AL1/56-ST1A SIGMA MZ=24.0 N/mm ²
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 1x AL3/A20SA 92/43 SIGMA MZ=25.0 N/mm ²
Ketten	: DA=3.30m
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013/2017/2019  LBN

Planfeststellungsunterlage

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit
vom
bis


Aufgestellt
Bayreuth, 06.12.2017

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde	
--------------------------	--

Firma K2E K2 Engineering GmbH				Maßstab: Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200		Einheit: Meter	
					Dateum	Name	
				Bearb.	20.07.2017	Vocht	
				Gepr.	25.07.2017	König	
				Zustand		Gültig	
				Org.-Einheit NNO			
						-	
A	Umplanung Einbindung UW	04.05.20	KP	 Tennet <i>Taking power further</i>			
Zust.	Änderung	Dateum	Name				
Blatt:				3 / 4			