



Mast-Nr. A108 - Mast-Nr. A109

Längenprofil

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	: EN 50341-3-4/01.11 Wind 2 / Eis 2
Gestänge	: DA-4-DE-2013.4
Beseilung	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm ²
Leiterseil	: 2x3x1 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm ²
Erdseil	: 2 x 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm ²
Luftkabel/ sonstige Belegung	: Äquivalent zum ES
Ketten	: DA=2.80m / 6.50m
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts ----- oder links -.-.-.-.- aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013/2017 

<h1>Planfeststellungsunterlage</h1>						Satzung gemäß ausgelegt in der Zeit vom bis					
Aufgestellt Bayreuth,06.12.2017						Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden					
<i>i. V. Jägermeier</i> <i>i. V. Schäfer</i>						Gemeinde:					
Firma K2E K2 Engineering GmbH				Maßstab: Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200		Einheit: Meter		Dienstiegel/Unterschrift			
								Planfeststellungsbehörde			
				Datum		Name					
				Bearb. 20.06.2013		Vocht					
				Gepr. 25.06.2013		König					
				Zustand		Gültig					
				Org.-Einheit ANO		-					
				 Tennet Taking power further							
A	Erdseile	04.05.20	HV								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt: 48 / 70							