

			<div>Mastliste</div> <div>Änderung nach Planfeststellungsbeschluss</div>								<div>Planfeststellungsunterlage</div>				<div>Aufgestellt</div> <div>Bayreuth, den 06.12.2017</div> <div><div>i. V. J. J. J.</div><div>i. A. F. S.</div></div>					
Leitungsname:												Trassierungsfirma:				Stand			Blatt	
110-kV-Leitung Abzweig Bockenem, LH-10-1138 (E.ON Netz GmbH)												K2 Engineering GmbH				aufgestellt		König	24.06.2013	1/1
												geprüft		Flemme	26.06.2013					
												Revision A		Strache	30.06.2020					
Bau-Nr.	Koordinaten		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast- höhe	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel	Feldlänge	Abspann- abschnitts- länge	Kreuzung		Bemerkung					
	Ost [m]	Nord [m]											Nr.	Kurzbezeichnung						
011	32577341	5763864	Bockenem	2	39 40 127/4	WA 140-160 +0.0	31.50	A-2-D -101	DA	159.11					Bestandsmast; bleibt erhalten Abspannabschnitt beginnt am Mast 011					
A108	32577192	5763940	Bockenem	2	205/31 206/33	WA 120-30.00	60.60	<del>DA-4-DE-2013.4</del> DA-4-DE-2016.4	DA	179.79	167.6	167.6				Einschleifung in die 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar geteilte Erdseilspitze +3-Erdseil				
A111	32576056	5764484	Bönnien	3	37 38	WA 100-36.00	66.60	DA-4-DE-2013.4	DA	196.40	436.2	436.2		Kreisstraße K310	Ausschleifung aus der 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar, <del>unterschiedliche Zugspannung beachten</del> geteilte Erdseilspitze +3-Erdseil, QT-III um 45° gedreht					
006N	32575674	5764694	Bönnien	3	18 14/13	WE/WAdiff 100-29.00	41.50	A-2-D-2013.1	DA	169.24										
005	32575265	5764703	Bönnien	3	3/2 14/4	TW +18 +0	52.15	A-2-D -101	DH		409.4	912.0			Bestandsmast; bleibt erhalten Abspannabschnitt endet am Mast 004					
											502.6									