



avacon

110-kV-Leitung
Diele - Völlen
LH-14-067
Emskreuzung

Längenprofil
Mast-Nr. 14 - Mast-Nr. 15n

Errichtungsvorschrift:	DIN VDE 0210 5.69 (Bestand)
Gestänge:	M14: AA-4-EE-000 / A13 (Bestand)
Beseilung	M15n: A-2-E-2021.1
Leiterseil:	2 x 3 x 1 x Al/St 230/30; $\sigma_{10}=47.2\text{N/mm}^2$
Erdseil:	1 x Ay/Aw 75/22-7.5 (rechts) (Bestand)
Luftkabel/ sonstige Belegung:	OPGW: 1 x 50AY / 30ACS 1x20 E9/125 (BRUGG) (links) (Bestand)
Ketten:	DA=2.50m, DH=2.00m
Seitliche Überhöhung:	20m rechts - - - - - oder 20m links - - - - - aufgenommen

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom bis	
Aufgestellt Salzgitter, i.V. Mario Botms		22.05.2024 i.A. Stephan Radtke	
Firma OMEXOM		Maßstab: 1 : 2000 / 200	Einheit: Meter
		Datum	Name
		Bearb. 31.07.2023	Baker
		Gepr. 31.07.2023	Wesemann
		Zustand	
		Org.-Einheit	-
		avacon	
Zust.	Änderung	Datum	Name
		Blatt: 1 / 3	

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
Gemeinde:	
Dienstseigel/Unterschrift	
Planfeststellungsbehörde	