avacon

Mastliste

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Helmstedt, den 22.11.2017
Avacon Netz GmbH

i.V. Mario Bohms i.A. Ulrich Herrmann

Leitungsname:

110-kV-Leitung Hemmoor - Dollern, LH-14-4143 (Ersatzneubau)

Trassierungsfirma: K2 Engineering GmbH

Stand			Blatt
aufgestellt	Strache	08.04.2016	1/1
geprüft	Flemme	11.04.2016	
geändert			

Bau-Nr.	UTM32-Koordinaten ETRS89 Rechts [m]	Hoch [m]	Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast-höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs-winkel [grad]	Feldlänge [m]	Abspann-abschnitts-länge [m]	Kreuzung Nr.	Kreuzung Kurzbezeichnung	Bemerkung
Portal	32508748	5949700	Warstade	6	74/8	Portal	12.83	Portal HEMM	DA	140.50					Bestandsmast
											115.0	115.0			
1N (51)	32508761	5949586	Warstade Warstade	17 5	6 89/10	WE140-21.00	34.50	AA-4-DE-2014.1	DA	172.06					Gemeinschaftsmast mit Ltg. LH-14-1234 (Anlage 10.2.1), geteilte Erdseilspitze
											324.7				
2N (50)	32508840	5949271	Warstade	15	3	T1-27.00	40.30	AA-4-DE-2014.1	DH						Gemeinschaftsmast mit Ltg. LH-14-1234 (Anlage 10.2.1), geteilte Erdseilspitze
											336.1				
3N (49)	32508921	5948945	Warstade	15	8, 9	T2-29.00	42.80	AA-4-DE-2014.1	DH						Gemeinschaftsmast mit Ltg. LH-14-1234 (Anlage 10.2.1), geteilte Erdseilspitze
											435.2	1095.9			
4N (48)	32509027	5948523	Heeßel	5	245/5	WA160-37.00	50.50	AA-4-DE-2014.1	DA	166.02					Gemeinschaftsmast mit Ltg. LH-14-1234 (Anlage 10.2.1), geteilte Erdseilspitze
											334.0	334.0			
5N (47)	32509028	5948189	Heeßel	5	257/5	WA160-35.00	48.50	AA-4-DE-2014.1	DA	175.28					Gemeinschaftsmast mit Ltg. LH-14-1234 (Anlage 10.2.1), geteilte Erdseilspitze
											411.5	411.5		Bundesstraße B495	
6N (46)	32508995	5947779	Heeßel	7	253/5	WA100-45.00	58.50	AA-4-DE-2014.1	DA	115.65					Gemeinschaftsmast mit Ltg. LH-14-1234 (Anlage 10.2.1), geteilte Erdseilspitze
											335.0				
7N (45)	32509284	5947610	Heeßel	7	9	T2-45.00	58.80	AA-4-DE-2014.1	DH						Gemeinschaftsmast mit Ltg. LH-14-1234 (Anlage 10.2.1), geteilte Erdseilspitze
											491.9	826.9			
8N (44)	32509709	5947362	Heeßel	7	85/1	WAZ140-35.00/30.00	54.50	AA-4-DE-2014.1	DA	160.59					Gemeinschaftsmast mit Ltg. LH-14-1234 (Anlage 10.2.1), Kreuzmast, geteilte Erdseilspitze, QT II + IV um 90° gedreht
											416.7	416.7			
9N	32510118	5947283	Heeßel	8	13	WA120-29.00	41.50	A-2-D-2013.1	DA	180.00					
											408.5				
10N	32510519	5947206	Basbeck	16	218, 219	T2-29.00	40.40	A-2-D-2013.1	DH						
											277.2				
11N	32510791	5947154	Basbeck	16	208/1	T1-23.00	34.40	A-2-D-2013.1	DH						
											307.4	993.1			
11A	32511093	5947096	Basbeck	15	28/2	WE100-25.00	37.50	A-2-D-2013.1	DA	147.56					
											350.3	350.3			
12	32511348	5946856	Basbeck	15	75, 74/1	WA120+6.0	31.07	A-2-D-012/A3	DA	137.69					Bestandsmast