

/DA

-352.56-

VK

-395.41-


VK

-380.40-

VK

-419.56-

VK



Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum

Längenprofil

Erichtungsvorschrift	EN 50341-2:4-2016 (Eiszone 2, Windzone 3)
Gestänge	D-2-D-2015.3
BEISEILUNG	
Leitersail	2x3x4 565-AL-1/72-STIA MZS=46,0 N/mm²
Erdsail	
Luftkabel/ sonstige Belegung	2x24SMF(Al3/A20SA 261/25-26-0) MZS=46,0 N/mm²
Ketten	DA=0,50m, VK=4,56m
Seitliche Überhöhung	14,0 m rechts --- oder links --- aufgehen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2017

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom
Aufgestellt	10.09.2018	bis

Bayreuth, 20.09.2020

Gaschler *Neuh*

Zeit und Ort der Ausstellung sind vor Ausstellung ortsüblich bekannt geworden

Gemeinde:

 Deutschland GmbH Wulferathstraße 29 D-58463 Iserich Lehrplanweg	Maßstab	Einheit	Dienststempel/Unterschrift Planfeststellungsbehörde
	Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200	Meter	

			Datum	Name
			Bearb. 07.09.2018	Sonntag
			Gepr. 07.09.2018	Neumann
			Zustand	Gallo

				Org.-Einheit LPG-NH	-

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	
-------	----------	-------	------	---------	--