






| Lastfall | Durchhang [m] | |
|-----------|---------------|--------|
| | links | rechts |
| 80°C | 4.97 | - |
| 40°C | 4.32 | - |
| -5°C+u.Z. | - | - |

*dargestellte Seilkurve

Mast 24A Portal Schwarz
WE/WAdiff140-30.00 2x Blitzableiter
/DA DA



WE/WAdiff140-30.00
D-2-D-2015.3
Mast 24B



Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m



380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

Anlage 8.1
Blatt 22/25

Abschnitt: Stade - Sottrum
Teilabschnitt: Raum Stade

LH-14-3110

Längenprofil Mast Nr. 24A - Portal Schwarz

| | |
|--|---|
| Errichtungsvorschrift | : EN 50341-3-4/01.11 Wind 3 / Eis 2 |
| Gestänge | : D-2-D-2015.3 |
| Beseilung Leiterseil | : 1x3x4 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm ² |
| Erdseil Luftkabel/ sonstige Belegung | : 1x1 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm ² |
| Ketten | : DA=6.50m |
| Seitliche Überhöhung | : 15m rechts ----- oder links ----- aufgenommen |

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2015

| Planfeststellungsunterlage | | Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit | |
|---|--|---|--|
| Aufgestellt Bayreuth, <i>Jägermann</i> <i>Salz</i> | | vom bis | |
| Datum: 14.07.2016 | | Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden | |
| Firma: SAG | | Gemeinde: | |
| Maßstab: Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200 | | Einheit: Meter | |
| Datum | | Name | |
| Bearb. 18.04.2016 | | Chapman | |
| Gepr. 18.04.2016 | | Schaper | |
| Zustand | | Gültig | |
| Org.-Einheit LPG-NH | | - | |
| Zust. | | Änderung | |
| Datum | | Name | |
| Urspr.: | | Tennet Taking power further | |