





Mast 24A  
WE/WAdiff140-30.00  
/DA


Portal Weiß  
2x Blitzableiter  
DA

Lastfall	Durchhang [m] links	rechts
80°C	-	5.66'
40°C	-	5.08
-5°C+u.Z.	-	-

\*dargestellte Seilkurve



WE/WAdiff140-30.00  
D-2-D-2015.3  
Mast 24A



Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m  
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m



# 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

Anlage 8.1  
Blatt 23/25

Abschnitt: Stade - Sottrum  
Teilabschnitt: Raum Stade

LH-14-3110

## Längenprofil Mast Nr. 24A - Portal Weiß

Errichtungsvorschrift	: EN 50341-3-4/01.11 Wind 3 / Eis 2
Gestänge	: D-2-D-2015.3
Beseilung Leiterseil	: 1x3x4 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm <sup>2</sup>
Erdseil Luftkabel/ sonstige Belegung	: 1x1 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm <sup>2</sup>
Ketten	: DA=6.50m
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung  
© 2015

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit	
Aufgestellt Bayreuth, 14.07.2016		vom .....	
bis .....		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
Gemeinde: .....		Dienstsiegel/Unterschrift .....	
Firma: <b>SAG</b>		Planfeststellungsbehörde	
Maßstab: Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200	Einheit: Meter	Datum	Name
		Bearb. 18.04.2016	Chapman
		Gepr. 18.04.2016	Schaper
		Zustand	Gültig
		Org.-Einheit LPG-NH	-
Zust.	Änderung	Datum	Name
Urspr.: <b>Tennet</b>		Taking power further	