

Bodenschutzplan - Legende

Technische Planung

- Trasse in offener Bauweise
- Trasse in geschlossener Bauweise
- Rohrlagerplätze
- Arbeitsstreifen
- KKS Schalthaus
- Stationen

Verwaltungsgrenzen

- Landesgrenze
- Landkreis bzw. Kreis

Bodenkarte BK50 (NI)

- Böden mit Torfschichten <= 4 dm
- Böden mit Torfschichten >4 dm
- Böden mit Torfschichten >4 dm (Bodenkarte Niederlande)
- Torf im Bereich der Bettungszone

Beschriftung BK50: Torf mit Angaben zur Mächtigkeit und Tiefenlage

Beschriftung BK50: GW = Grundwasserstufen (NI nach KA5, NW nutzungsoptimiert)

Bodenschätzungskarten BS5 (NI)

- Böden mit Torfschichten <= 4 dm
- Böden mit Torfschichten >4 dm

Beschriftung BS5: Torf mit Angaben zur Mächtigkeit und Tiefenlage

Bodenkundliche Untersuchungen

Standörtliche Verdichtungsempfindlichkeit (0-1 m)

- extrem hoch
- mittel bis sehr hoch
- gering

Beschriftung bodenkundliche Untersuchungen

Profilnummer: Nutzung (Kurzzeichen), Mächtigkeit Oberboden (OBO) Torf (H) mit Angaben zur Mächtigkeit (dm) und Tiefenbereich

L3\_037,7: A, OBO=3 dm  
H (10 dm/ 0-10)

Beschriftung Baugrunduntersuchungen

Profilnummer  
Torf (H), Kies (G), Ton (T), Festgestein (Fels) mit Angabe zum Tiefenbereich (m)

L4\_BS/DPH 154  
H(0,4-0,7 m)  
G (0-0,4 m)

Anmerkung zur Darstellung der Baugrunduntersuchungen:  
Es werden lediglich Beschriftungen zu den Baugrunduntersuchungen dargestellt, in denen Torfe, Kiese, Tone oder Festgesteine in den für den Bodenschutzplan relevanten Tiefenbereichen vorkommen. Die Baugrunduntersuchungen werden nicht mit eigener Symbolik dargestellt.

Naturschutzfachliche Belange

- Bauzeitenregelung

Wasserschutzgebiete

- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3 (A,B)
- Absenktrichter Wasserhaltung (2/3 Radius)

Altlasten und -Verdachtsflächen

- AA (Altablagerung), AS (Altstandort)

Maßnahmen Regelarbeitsstreifen (rechtes Maßnahmenband)

Baustraßen (B), Wasserhaltung (W), Winterbautauglichkeit (Wi)

- B1/W/Wi
- B1g/W/Wi
- B2/W/Wi
- B2g/W/Wi
- B3/W/Wi
- B3g/W/Wi

Maßnahmen Rohrgraben (mittleres Maßnahmenband)

Substratwechsel (T), Maßnahmen Oberboden (M), Unterboden (U), Eignung Bettungsmaterial (V)

- T1
- T1/M/U
- T1/M/U/V
- T2
- T2/M/U
- T2/M/U/V
- T3
- T3/U
- T3/U/V

Maßnahmen Regelarbeitsstreifen - Rekultivierung (linkes Maßnahmenband)

Lockerung (L), Schutzwürdigkeit (S), Altlastenverdacht (Z)


- L1
- L1S1
- L1S1Z1
- L1Z1
- L2
- L2S1

Maßnahmen geschlossene Bauweise


- So1 BE-Flächen Sonderbaustellen (Befestigungen)

Dargestellte Maßnahmenkürzel gemäß PF-Unterlage Kap. 18-1 Fachbeitrag Bodenschutz (Ziff. 8.2.4).

In der Legende sind nur jeweils die vorangehenden Kürzel vollständig, die nachfolgenden Kürzel sind aufgrund der vielen Kombinationen zusammengefasst. Die vollständige Beschreibung der Bodenschutzmaßnahmen ist dem Beschriftungsausdruck der Maßnahmenbänder zu entnehmen.



00	30.05.2025	--	Lendvaczky	Feldwisch	Schneider, OGE
Revision	Datum	Bemerkung	erstellt	geprüft	freigegeben

Auftragnehmer Ingenieurbüro <b>Feldwisch</b>		Vorhabenträgerin 	
H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL III) / Bunde – Wettringen			
Bundesland: Reg.-Bez: Landkreis:		OGE Proj. Nr. LB-24066	Leitungs-Nr. 503/000/000
Kapitel 18.1 Fachbeitrag Bodenschutz  Anlage 2: Bodenschutzplan		IBF Proj. Nr.: P2347	Revision 00
		Maßstab 1: 5.000	Blatt-Nr. 000