



Weitere Fremdleitungen :

TS+M[M]	M.NHN[OK]	DN[MM]
---------	-----------	--------

Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhenstrüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Bauteilenkrümmen nach RN 241-111 zu verlegen.

Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Straßen und Wegen beträgt die Mindestdeckung 1,0 m.

Für die Hauptdruckprüfung Rohrgraben vollständig verfüllen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Open Grid Europe, Abteilung TBZK, Frau Acht Tel.: 0201 3642 18062 o. mob. 0172-6959308 zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung / Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispülung in Abhängigkeit von der Bodenart nach KN 268-005 vorsehen.

-----> Förderrichtung

Legende:

EKR = Elastischer Krümmen / Bogen
BKR = Bauteilenkrümmen
WKR = Werkskrümmen
SKR = Schnittkrümmen
MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
L = Abstand Centerline (M)

01	04/2024	Verlegeverfahren geändert	Yildirim	Sheynin	Schmidt
00	01/2024	Erstellung	SK/VBG	Sheynin	Schmidt

REV. NR.	DATUM	KURZBESCHREIBUNG	ERSTELLT	GEPRÜFT	FREIGEG.	DATUM	FREIGABE
			Auftragnehmer		Open Grid Europe		

TRASSIERUNGSMESSUNG (ANGABE ERFOLGT DURCH DAS VERMESSUNGSBÜRO)				LEITUNGSANGABEN		LÄNGENANGABEN	
VB Kroll	00	11.09.2023	AK	NENNDRUCK DP : 100 BAR	TRASS. LÄNGE :	000,00 M	
ING.-BÜRO	REVISION	DATUM	SACHBEARB.	NENNWEITE DN : 1000	ROHRLÄNGE :	000,00 M	

Leitung Wardenburg - Drohne (WAD)

Unterlagen-Titel

Sonderlängenschnitt Blatt SL 213 - Dammer Straße K 273 -

AUFTRAGGEBER		PROJEKT-IDENTIFIKATION	UNTERLAGEN-NR.	REV.
PROJEKT MANAGER: Open Grid Europe GmbH				
PROJEKT LEITER: Herr Stroetmann		LB-23031	-	01
FACHZUSTÄNDIG: Herr Sheynin				
MATERIALLISTE NR.: 7216		LTG. NR.: 458/000/000 Maßstab: 1:100		
Pfad der gespeicherten Projektdaten :				