

DH

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
+5°C fuz	15.48	15.47
40°C	16.36	16.36
80°C	17.57x	17.57x

x dargestellte Seilkurve

DH

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C tuz	21,88	21,87
40°C	23,19	23,20
80°C	24,85x	24,86x


x dargestellte Seilkurve

DH

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C fuz	12,00	11,96
40°C	12,72	12,39
80°C	13,71x	13,35x

x dargestellte Seilkurve

DA



Planfeststellungsunterlage				Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom _____ bis _____ Ort und Ort der Auslegung sind vor Auslegung öffentlich bekannt gemacht worden. Gemeindef: _____	
Aufgestellt: Bayreuth, _____ 01.11.2019		I.A. <i>Bayreuth</i>			
I.V. <i>Bayreuth</i> ang. durch:  44379 Dortmund		Messtisch: Länge 1:2000 Höhe 1:200		Exmet: Meter Datum _____ Name _____ Gepr. 28.10.2019 Maßstab _____ Gepr. 30.10.2019 Pflanz _____ Zustand Gültig _____ Org. Bayreuth (UDS) _____	
				Dienstleistung / Unterschrift _____ Planfeststellungsbehörde _____	
zt.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	