

Protokoll für die Messung des spezifischen Erdwiderstandes

Durchführende Firma:	GBM Geophysikbüro Munstermann		
Anschrift:	Industriepark I, Str. A Nr. 1 39245 Gommern		
Name Ausführender:	Dirk Munstermann		
Projektname/Windpark:	Uetze; WHII-Wilhelmshöhe II		
WEA-Nr./Ü-Station:	WEA 26		
Geo-Referenz:	UTM 32; ETRS 89	325815559 ; 583483	
		Messung in Nordwest-Südost-Richtung	
Messgerät Typ, S/N, Kalibrierung gültig bis:	Widerstandsmessgerät SuperSting R1; SN SP1402279 Kalibrierung gültig bis 02/2019		
Umgebungstemperatur, Wetter, Bodenzustand:	21 ° C, wolkig, Rübenacker, sandig, erdfeucht		

a [m]	R [Ω]	$\rho_s = R \times 2\pi \times a$ [$\Omega \times m$]	Bemerkung
0,5	766,1255	207,74	
1	71,9161	451,862	
2	80,1265	1006,9	
3	69,2466	1305,27	
5	47,2117	1483,2	
8	21,6221	1086,85	
12	6,84032	515,748	
16	2,66948	268,365	
20	1,47914	185,874	
25	0,868948	136,494	
30	0,587724	110,783	

Mit der Unterschrift bestätigt der Ausführende die Messungen nach der Wenner-Methode durchgeführt zu haben.

Gommern, den 21.08.2018



Ort, Datum, Unterschrift des Ausführenden