Protokoll für die Messung des spezifischen Erdwiderstandes

Durchführende Firma:	GBM Geophysikbüro Munstermann	
Anschrift:	Industriepark I, Str. A Nr. 1 39245 Gommern	
Name Ausführender:	Dirk Munstermann	
Projektname/Windpark:	Uetze; WHII-Wilhelmshöhe II	
WEA-Nr./Ü-Station:	WEA 29	
Geo-Referenz:	UTM 32; ETRS 89	325815121,82; 584576,29
		Messung in Nord-Süd-Richtung
Messgerät Typ, S/N, Kalibrierung gültig bis:	Widerstandsmessgerät SuperSting R1; SN SP1402279 Kalibrierung gültig bis 02/2019	
Umgebungstemperatur, Wetter, Bodenzustand:	18 ° C, bedeckt, leichter Regen, Stoppelfeld, sandig, trocken	

a [m]	R [Ω]	ρ_s=R × 2π × a [Ω×m]	Bemerkung
0,5	1136,034	427,363	
1	111,061	697,814	
2	71,9718	904,425	
3	49,9323	941,202	
5	21,7191	682,327	
8	9,43143	474,075	
12	3,12194	235,388	
16	1,42093	142,847	
20	0,881012	110,711	
25	0,639298	100,421	
30	0,513528	96,7977	

Mit der Unterschrift bestätigt der Ausführende die Messungen nach der Wenner-Methode durchgeführt zu haben.

Gommern, den 21.08.2018 Dirk Munstermann

Ort, Datum, Unterschrift des Ausführenden