

Ingenieurbüro BÖRJES

Wilhelm-Geiler-Straße 7

26655 Westersede

Tel.: 04488-8302-0

Fax: 04488-8302-70

eMail: wst@boerjes.de

**HYSTEM-EXTRAN****Statistik**Projekt:  
Deponie Haschenbrok

Thema	Parameter					
Anzahl Modellelemente:	Haltungen:	8		Schächte:	9	
	Grund/Seitenauslässe:	0		Speicherschächte:	0	
	Pumpen:	0				
	Wehre:	0				
	Schieber:	0				
	Auslässe:	1				
	<hr/>					
	Elemente:	9				
	Teileinzugsgebiete:	0				
	Vereinbarte Profile:	29				
Stammdaten:	Länge des Kanalnetzes:	688,90	m	Anzahl Haltungen bis 10 m Länge:	0	
				Anzahl Haltungen 10 bis 20 m Länge:	3	
	Mittleres Haltungsgefälle:	30,29	‰			
	Haltungslängen von	10,91	m	bis	292,89 m	
	Rohrsohlen von	22,00	m NN	bis	36,02 m NN	
	Schachtsohlen von	22,00	m NN	bis	36,02 m NN	
	Schachtscheitel von	22,50	m NN	bis	36,31 m NN	
	Geländehöhen von	26,74	m NN	bis	36,32 m NN	
Einzugsgebiet:	Fläche gesamt:	3,200	ha	Teileinzugsgebietsflächen:	ha	
	Fläche undurchlässig:	3,200	ha			
	Fläche durchlässig:	0,000	ha			
	Haltungsflächen von	0,000	ha	bis	1,700 ha	
	davon undurchlässige von	0,000	ha	bis	1,700 ha	
	Mittlere Geländeneigungsklasse:	1,00				
	Einwohner gesamt:		E			
Trockenwetter:	Abfluss gesamt:		l/s			
	Schmutzwasserabfluss:		l/s			
	Fremdwasserabfluss:		l/s			
	Konstanter Abfluss:	0,00	l/s			