

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	6.02	6.02 *
40°C	5.02	5.02
-5°C+u.Z.	5.67	5.67

* dargestellte Seilkurve

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	6.24	6.24 *
40°C	5.21	5.21
-5°C+u.Z.	5.82	5.82

* dargestellte Seilkurve

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	6.35 *	6.24 *
40°C	5.30	5.21
-5°C+u.Z.	5.84	5.75

* dargestellte Seilkurve

60-17,00
DA/

[illegible]

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 3.50 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand ≥ 3.50 m

NUR NACHRICHTLICH

Längenprofil

Deckblatt

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/EN 50341/03.02 Wind4/Eis2		
Masttyp	: SVM; A-2-D - 2004.4		
Beiseilung			
Leiterseil	: 2x3x2 304-AL1/49-ST1A	MZS = 46.0 N/mm ²	
Erdsieil	: 1x 264-AL1/34-ST1A	MZS = 46.0 N/mm ²	
Luftkabel/sonstige Belegung	: oder Äquivalent zum ES ideell dghl. bei +10°C		
Kettenlänge	: DA = 3.85m	VH = 2.00m	
Seitliche Überhöhung	: 10.0 m rechts	_____ oder links	_____ aufgenommen

Planfeststellungsunterlage	Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom
----------------------------	---

Aufgestellt Lehrte, <u>11.04.2011</u>	bis Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gem
--	---

i.V.  i.R. 

Firma KOF			Maßstab: 1 :	Einheit:	Dienstsiegel/Unterschrift
--------------	--	--	-----------------------	-------------------	---------------------------------

KZE	Länge 1:2000	Meter	Planfeststellungsbehörde
K2 Engineering GmbH	Höhe 1:200		

			Datum	Name
			Bearb. 07.03.2011	Papenroth
			Gepr. 17.03.2011	König

				Zustand	Gültig
				Org.-Einheit NE-NL	-

a	Masterhöhung	04.05.12	K2e	 Netz
	Mast 74, 75			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt: 17 / 32