

Watervergunning

Datum: Veendam, 22 september 2020
Nummer: HAS2020_Z25267
Onderwerp: EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.; wijziging van de vigerende vergunning op grond van de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

1. Aanhef
2. Besluit
3. Ondertekening
4. Aanvraag
5. Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam
6. Overwegingen voor het aanbrengen van verhard oppervlak
7. Milieu Effect Rapportage
8. Procedure

1 Aanhef

Waterschap Hunze en Aa's heeft op 10 april 2020 een aanvraag ontvangen van EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., Oosterhorn 38 te Farmsum, om wijziging van de vigerende watervergunning als bedoeld in Hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De inrichting is gelegen aan Oosterhorn 38 te Farmsum. Op 12 juni 2020 is een aanvulling ontvangen op de aanvraag. Deze aanvulling maakt onderdeel uit van de aanvraag.

De aanvraag betreft een wijziging van de huidige lozingssituatie als gevolg van de uitbreiding van het bedrijf met een slibverbrandingsinstallatie (SVI).

Deze aanvraag tot wijziging is geregistreerd onder nummer HAS2020_Z25267.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van waterschap Hunze en Aa's 2010, het Beheerprogramma 2016-2021 van waterschap Hunze en Aa's, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit waterschap Hunze en Aa's als volgt:

1. De aan EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., Oosterhorn 38 te Farmsum bij besluit van 11 oktober 2011 met nummer HAS2011_1894 verleende vergunning op grond van de Waterwet, het laatst gewijzigd bij besluit van 5 april 2016 met nummer HAS 2016_Z02354, als volgt te wijzigen:
 - De tekst in hoofdstuk 2, lid II te vervangen door: "De aanvraag, inclusief de aanvragen tot wijziging van de vigerende vergunning van 29 februari 2016 en 10 april 2020, deel uit te laten maken van de vergunning"
 - Voorschrift 5, 2^e lid te vervangen door: "Tenminste 4 weken voorafgaande aan het in werking brengen van de slibverbrandingsinstallatie dient een actuele rioleringstekening ter goedkeuring aan het waterschap te worden overlegd".

3 Ondertekening

namens het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa's,



Martin Timmer
Hoofd Schoon Water

4 Aanvraag

4.1 Aanvraag

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. (hierna te noemen: EEW) heeft bij besluit van 11 oktober 2011 met nummer HAS2011_1894, en gewijzigd bij besluit van 5 april 2016 met nummer HAS 2016_Z02354, een vergunning gekregen voor het brengen van overloopwater van 3 watervoorraad-tanks ten behoeve van de opvang en hergebruik van hemelwater, spuiwater van stoomketels en nevencondensaat. Dit overloopwater wordt geloosd op een watergang gelegen ten westen van de bedrijfslocatie.

EEW is voornemens haar drie bestaande afvalverbrandingslijnen uit te breiden met een slibverbrandingsinstallatie (SVI). In deze installatie zal zuiveringsslib afkomstig van rioolwater-zuiveringinstallaties (RWZI) worden verbrand met terugwinning van energie.

De wijzigingen zijn van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de vigerende vergunning te actualiseren. Hiertoe heeft EEW op 10 april 2020 een aanvraag tot wijziging van de vigerende watervergunning ingediend.

In haar aanvulling op de aanvraag (12 juni 2020) geeft EEW aan dat zij op dat moment nog geen actuele rioleringstekening bij de aanvraag kan voegen. Dit omdat nog niet bekend is waar de riolering precies zal worden aangelegd. EEW geeft daarop aan dat zij ten minste 4 weken voorafgaande aan het in werking brengen van de installatie, een update van de rioleringstekening ter goedkeuring aan het waterschap zal overleggen.

Hiermee is in deze (wijzigings-) vergunning rekening gehouden.

De voorgenomen uitbreiding heeft met name tot gevolg dat:

- de vrijkomende hoeveelheid spuiwater van de stoomketels zal toenemen met 7,8 m³/dag. De kwaliteit van dit spuiwater is gelijk aan het spuiwater afkomstig van de lijnen 1, 2 en 3.
- vanuit de waterbekkens wordt 7,2 m³/dag water onttrokken voor het schoonspuiten van de aanleverhallen.
- het afvoerend verhard oppervlak zal toenemen met 16.452 m² tot 42.660 m².

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

EEW vraagt een wijziging van de vigerende vergunning aan in verband met het wijzigen van haar afvalwatersituatie. Daarnaast geeft zij in de aanvraag aan dat het afstromend verhard oppervlak zal toenemen.

5 Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlakte-waterlichaam

Uit de aanvraag blijkt dat de kwaliteit van het op oppervlaktewater te brengen afvalwater niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. Voorts blijkt uit de bij de aanvraag behorende waterbalans dat het maximale debiet van het overloopwater afvoer, conform de vigerende watervergunning 1,5 l/sec/ha, eveneens niet wordt overschreden.

Op grond hiervan zijn wij van mening dat deze aanvraag een milieu-neutrale verandering van de vigerende watervergunning betreft.

6 Overwegingen voor het aanbrengen van verhard oppervlak

EEW geeft in de aanvraag aan dat nieuw verhard oppervlak zal worden aangebracht.

Op grond van het Besluit "Algemene regels waterkwantiteit waterschap Hunze en Aa's 2014, zijn algemene regels van toepassing op het aanbrengen van verhard oppervlak. Om deze reden is deze activiteit in de watervergunning buiten beschouwing gelaten.

Wij merken hierbij op dat uit de waterbalans blijkt dat EEW in de nieuwe situatie op eigen terrein voldoende capaciteit heeft om water te bergen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de bestaande lozingsvoorziening. EEW voldoet daarmee aan de gestelde algemene regels.

Wij beschouwen deze aanvraag tevens als een melding op grond van de keur met betrekking tot het aanbrengen van verhard oppervlak.

7 Milieu Effect Rapportage (MER)

Bij de aanvraag is een MER gevoegd. Zoals hiervoor in paragraaf 5 en 6 is aangegeven is er sprake van een milieu-neutrale wijziging en kan worden volstaan met wijziging van de vigerende watervergunning. Hierdoor is dit geen MER-plichtig besluit en wordt de MER verder buiten beschouwing gelaten.

8 Procedure

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt met dit besluit de vigerende watervergunning gewijzigd.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z25267.

EEW heeft tevens een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediend bij de provincie Groningen.

Omdat het bedrijf beschikt over een installatie die onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) valt is er, conform hoofdstuk 6 van de Waterwet en paragraaf 3.5 van de Wabo, sprake van een verplichte gecoördineerde behandeling van beide aanvragen. De provincie Groningen zal deze gecoördineerde behandeling verzorgen.

Gedurende de terinzagelegging van de aanvraag en de ontwerp-watervergunning zijn geen zienswijzen of adviezen ingebracht.



Beide bevoegde gezagen hebben elkaar in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de inhoudelijke samenhang tussen de aanvragen om de (ontwerp-)watervergunning en om de (ontwerp-)omgevingsvergunning.

De samenhang tussen de aanvragen om de watervergunning en de omgevingsvergunning is niet van dien aard dat deze invloed heeft gehad op de inhoud van deze watervergunning. Over de inhoud van de aanvragen en de inhoud van de watervergunning en omgevingsvergunning heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de provincie Groningen. Op deze wijze is er zorg voor gedragen dat de beide vergunningen in lijn zijn met elkaar en elkaar aanvullen.

Gelet op het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gelet op het feit dat er sprake is van een milieu-neutrale verandering bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het wijzigen van de onderhavige vergunning.

Verzending

Een exemplaar van de watervergunning wordt toegezonden aan:

- EEW Energy from Waste Delfzijl B.V, Postbus 17, 9920 AA te Delfzijl.
- Provincie Groningen, t.a.v. Loket Vergunningen, postbus 610, 9700 AP Groningen.
- Gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl.