

2.3 Lageplan 1:2 000 Baulastberechnung

Abstandsbaulastberechnung nach Niedersächsischem Ministerialblatt 24.02.2016
(Windenergieerlass)

Baulastradius $A = (e^2 + (0,8944 \times R)^2)^{1/2} + 0,5 (NH + 0,4472 \times R)$

Nabenhöhe NH = 125m

Rotorradius R = 74,5 m

Exzentrizität e = 4,4 m

Damit

Baulastradius A = 145,94m