

Lageplan
Rohrlagerplatz 15 bei Oyten
1:1000

Landkreis: Verden
Gemeinde: Oyten
Gemarkung: Bassen

Landkreis: Verden
Gemeinde: Achim, Stadt
Gemarkung: Uesen

LEGENDE:

Arbeitsstreifen Rohrlagerplatz

Zaun

Schiebetor

Einfahrt / Ausfahrt

ETL 182 Trasse

ETL 182 Schutzstreifen

ETL 182 Arbeitsstreifen

Oberflächen

Mutterbodenfläche

Rohrlagerplatzfläche

Lagerflächen

Fremdleitungen

Fernwärmenetz

Freileitung Elektrizität (Strom)

Freileitung Telekommunikation

Gasleitung

Glasfaserkabel (LLWL)

Produktleitung

Rohrleitung

Sonstige Objekte

Schutzstreifen

Stromkabel (auch Anodenkabel)

Telekommunikationskabel

unbekannte Leitung

Wasserleitung

Drainage

Soleleitung

Grenzen

Land

Kreis

Stadt/Gemeinde

Gemarkung

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer



- BEMERKUNGEN:**
- ALLE MAßE IN METER, WENN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.
 - ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNGEN UND BELEUCHTUNGEN GEMÄSS LEISTUNGSBESCHREIBUNG.
 - DIE BESFESTIGTE FLÄCHE IST SO ZU GESTALTEN, DASS NIEDERSCHLAGSWASSER VOM ROHRLAGERPLATZ ABFLIEßEN KANN. GEBEHNENFALLS SIND ZUSÄTZLICHE ABLAUFE IM ODER UM DEN ROHRLAGERPLATZ ANZULEGEN.
 - DIE DARGESTELLTE ANORDNUNG DIENT ZUR ORIENTIERUNG UND KANN JE NACH ERFORDERNIS INNERHALB DER VORGEZEHNEN FLÄCHE OPTIMIERT WERDEN.
 - IM ZUFABRTSBEREICH UND IN DEN FLÄCHEN VERLAUFENDE GEWÄSSER, GRÄBEN, KANÄLE, FREMDLEITUNGEN O.Ä. SIND TRAGFÄHIG ZU ÜBERBRÜCKEN.
 - VORHANDENE DRAINAGEN MÜSSEN FACHGERECHT ABGEFANGEN WERDEN, UM DIE FUNKTION WÄHREND DER BAUPHASE ZU GEWÄHRLEISTEN. DIES SCHLIESST AUCH EINE UMVERLEGUNG MIT EIN.
 - BEI NICHT-ABTRAG DES OBERBODENS KÖNNEN DIE FÜR DIE LAGERUNG DES OBERBODENS VORGESCHLAGENEN FLÄCHEN IN ANDERER FORM GENUTZT WERDEN, SIND JEDOCH DANN IN DIE UMZAUNUNG UND ÜBERWACHUNG EINZUSCHLIESSEN.
 - WO ERFORDERLICH, SOLL DER ANGRENZENDE ARBEITSSTREIFEN ALS ZUSÄTZLICHE ZU-/ ABFAHRT FÜR DEN ANTRANSPORT DER RÖHRE UND FORMTEILE GENUTZT WERDEN.
 - AUS- UND EINFABRTSTORE SIND INDIKATIV DARGESTELLT, UND IN AUSREICHENDER BREITE VORZUSEHEN.
 - WO ERFORDERLICH, SOLL DER ANGRENZENDE ARBEITSSTREIFEN ALS ZUSÄTZLICHE AUSFAHRT HERGERICHTET UND GENUTZT WERDEN.



REFERENZ DOKUMENTE:	
DOKUMENTITTEL:	DOKUMENTEN NR.
.	.


ZAUNANLAGE

150
(Beispiel für ein Detail, es könnte sich auch um einen ähnlichen Zauntyp handeln, der i. d. R. so auf dem Markt erhältlich ist.)





BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLÄCHE

125



Rohrlagerplatz 15 bei Oyten

Rohrlagerplatzfläche	Eingezaunte Fläche	Rohre	Rohrlänge
(m ²)	(m ²)	(Stücke)	(m)
26254	20240	450	8100

03 IRU - Ausgabe zur Verwendung		15.10.2024		SmeP		HepR									
02 IR - Ausgabe zur-Prüfung und Freigabe		23.07.2024		SmeP		HepR									
01 IR - Ausgabe zur-Prüfung und Freigabe		20.03.2024		SmeP		HepR									
Ind.	Änderung			Datum		Gezeichnet		Geprüft							
	Datum		Name		 ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH Werner-Eckert-Str. 7 81829 München		Kontraktorenbenennung								
	Bearb.		SmeP												
	Gepr.		HepR												
Norm						Kontraktor-Dokumentenummern: 0558-ILF-182-PP-LG-DWG-01566									
Bauph.		Medium/Rohrld.		DN/PN		Leitungs-Nr.		 gasurhe Produktion 1 / 0-2025 Nummer / Telefon 051 - 646 071 0							
-		Gas		1400/84		182									
15.10.2024		Engineering-Firma		Gez.		Gez.									
Original-Blattgröße: A1		Gepr.: ILF/HepR		Gepr.:											
1 : 1000		ETL 182. Lageplan													
Maßstab		Rohrlagerplatz 15 bei Oyten													
Blatt: 1 von 1															
Dok.-Nr.		XXXXXXX		Zg.-Nr.		00182		ETL		000		000		XXXXXX	