

# Neubau Entnahmebauwerk Rheinwassertransportleitung

**Bauherrschaft:** RWE Power AG  
RWE Platz 2  
45141 Essen

**Bauvorhaben:** Neubau Entnahmebauwerk Rheinwassertransportleitung

Postleitzahl, Ort, Straße: 41539 Dormagen

Gemarkung: Dormagen

Flur: 36 / 49

Flurstück: 19 / 1

## Stellungnahme

### Stellungnahme zum Schallschutz nach DIN 4109 gem. §15 BauO NRW 2018

Die Anforderungswerte der Norm DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau vom Januar 2018 beziehen sich auf den Mindestschallschutz in „schutzbedürftigen Räumen“. Hierbei handelt es sich um Räume, die dem dauernden Aufenthalt dienen.

Die Schächte im geplanten Entnahmebauwerk dienen nicht dem dauernden Aufenthalt und liegen unterirdisch. Somit entfällt die Notwendigkeit des Nachweises nach DIN 4109.

---

Datum, Stempel, Unterschrift Entwurfsverfassende Person