

**Bauherrschaft:** RWE Power AG  
RWE Platz 2  
45141 Essen

**Bauvorhaben:** Neubau Pumpbauwerk Rheinwassertransportleitung

Postleitzahl, Ort, Straße: 41539 Dormagen, Oberster Monheimer Weg 24

Gemarkung: Dormagen

Flur: 36

Flurstück: 54

## Stellungnahme

### Stellungnahme zum Schallschutz nach DIN 4109 gem. §15 BauO NRW 2018

Die Anforderungswerte der Norm DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau vom Januar 2018 beziehen sich auf den Mindestschallschutz in „schutzbedürftigen Räumen“. Hierbei handelt es sich um Räume, die dem dauernden Aufenthalt dienen.

Die Räume im geplanten Pumpwerk dienen nicht dem dauernden Aufenthalt. Somit entfällt die Notwendigkeit des Nachweises nach DIN 4109.

01.04.2024

Arbeitsgemeinschaft  
Dorsch Gruppe RWTL



Joachim Klaus

---

Datum, Stempel, Unterschrift Entwurfsverfassende Person