#### **VERTRAULICH**

PRÜFAMT FÜR STANDSICHERHEIT FÜR DIE BAUTECHNISCHE PRÜFUNG VON WINDENERGIEANLAGEN

# Industrie Service Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

# Prüfbescheid zur Typenprüfung

vom: 20.05.2019

Prüfnummer: 2740209-74-d Rev.2

1. Objekt Turm und Fundamente TS125 und TS125-01

Windenergieanlage Nordex N149/4.0-4.5

Rotorblatt Typ NR74.5-1

optional mit AIS, Serrations und Vortexgeneratoren

Nabenhöhe 125 m

Prüfgrundlage: DIBt Richtlinie 2012

**Hersteller und** Nordex Energy GmbH **Konstruktion** Langhorner Chaussee 600

Windenergieanlage: 22419 Hamburg

Konstruktion undK2 E+C GmbHNordex Energy GmbHBerechnungPapenreye 55Langhorner Chaussee 600Stahlturm:22453 Hamburg22419 Hamburg

Konstruktion und Fröhling & Rathjen GmbH & Co. KG Fundament: Schulstraße 22

21698 Harsefeld

Nordex Energy GmbH

**Auftraggeber:** Nordex Energy GmbH Langhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Geltungsdauer: bis 12.12.2022

Datum: 20.05.2019

Unsere Zeichen: IS-ESW-MUC/BOB

Dokument: 2740209-74d\_Rev.2\_Typenprüfbescheid\_No rdex Delta4000\_TS125.docx

Bericht Nr. 2740209-74-d Rev.2

Das Dokument besteht aus 8 Seiten. Seite 1 von 8

Die auszugsweise Wiedergabe des Dokumentes und die Verwendung zu Werbezwecken bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.



Nordex Energy GmbH

22419 Hamburg

Langhorner Chaussee 600

Seite 2 von 8
Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-MUC/BOB / 20.05.2019
Bericht Nr. 2740209-74-d Rev.2



Industrie Service

Revision	on Datum	Änderungen
0	24.09.2018	Erstfassung
1	15.02.2019	Neue Revision Dokumente [1] bis [4], [6], [9], [10], [12] bis [14]
2	20.05.2019	Neuer Turmtyp TS125-01 ergänzt: neue Dokumente [5], [6], [7]; neue Revision von [2], [9], [12], [15], [16]

Notiz: Referenzangaben älterer Revisionen dieses Prüfbescheids können sich geändert haben und können bei der aktuellen Revision nicht mehr zutreffen.

#### 2. Allgemeine Bestimmungen

Die Typenprüfung für die in Abschnitt 3 beschriebene Windenergieanlage besteht aus den unter Abschnitt 5 aufgeführten Prüfberichten sowie diesem Typenprüfbescheid. Grundlage der Typenprüfung sind die in Abschnitt 6 gelisteten Gutachterlichen Stellungnahmen.

Die Typenprüfung bestätigt die Prüfung der Standsicherheit der gelisteten Türme und Gründungen.

Dieser Prüfbescheid zur Typenprüfung ersetzt nicht die Bestätigung des Auflagenvollzugs. Er ersetzt keine für die Durchführung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.

Bei Abweichungen von diesem Prüfbescheid zur Typenprüfung oder den unter Abschnitt 5 und 6 aufgeführten zugehörigen Prüfberichten und Stellungnahmen sowie den darin geprüften Unterlagen und gelisteten Prüfgrundlagen ist die Standsicherheit im Einzelfall nachzuweisen und zu prüfen.

Es wird davon ausgegangen, dass Hersteller und Betreiber ihren Verpflichtungen zur Gewährleistung des sicheren Betriebes der Anlage nachkommen und über im Betrieb festgestellte, auslegungsrelevante Auffälligkeiten, wie z.B. Schwingungsphänomene, berichten und gegebenenfalls veranlassen, dass entsprechende Untersuchungen durchgeführt und neue Berechnungen zur Prüfung vorgelegt werden.

#### 3. Baubeschreibung

Die hier behandelte Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5 mit 125 m Nabenhöhe besteht aus einem luvseitig angeordneten Dreiblatt-Rotor mit einer über ein Getriebe verbundenen Generatoreinheit auf einem Stahlrohrturm.

Die Anlagen werden mittels Blattwinkelverstellung und variabler Rotordrehzahl geregelt.

Umgebungsbedingungen und Daten der Maschine gemäß Herstellerangaben:

Nennleistung	4000 kW 4380 kW 4500 kW
Windzone	S
Erdbebenzone nach DIN 4149	3
Nabenhöhe	125 m
Rotorblatttyp	NR74.5-1
Rotordurchmesser	149 m

Seite 3 von 8 Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-MUC/BOB / 20.05.2019 Bericht Nr. 2740209-74-d Rev.2



Industrie Service

Rotordrehzahlbereich (Produktionsbetrieb)	6,43 – 12,25 U/min
Rotornenndrehzahl [U/min]	9,8 (4000 kW) 10,7 (4380 kW) 11,0 (4500 kW)
Nennwindgeschwindigkeit, V <sub>r</sub> (1 Sekunden Mittelwert)	11 m/s
Einschaltwindgeschwindigkeit, V <sub>in</sub> (10 Minuten Mittelwert)	3 m/s
Abschaltwindgeschwindigkeit, V <sub>out</sub> (10 Minuten Mittelwert)	20 m/s
Erweiterte Abschaltwindgeschwindigkeit, V <sub>out</sub> (ESCO) (10 Minuten Mittelwert)	26 m/s
Jahresmittel der Windgeschwindigkeit, V <sub>ave</sub> (abhängig von Turbulenzkategorie, siehe [8])	7,5 m/s bzw. 7,2 m/s
Extremer 50-Jahres-Wind, V <sub>ref</sub> (10 Minuten Mittelwert)	39,0 m/s
Lebensdauer	20 Jahre

Tabelle 1

In der folgenden Tabelle sind die geplanten Turm- und Gründungsvarianten mit den entsprechenden Prüfberichten gelistet:

Turmtyp	TS125	TS125-01			
Turmkonstruktion	Stahlrohrturm [1]	Stahlrohrturm [5]			
Übergang Turm-Fundament	Ankerkorb [2]				
Fundament	Flachgründung [3]	Flachgründung [6]			
Fundament	Flachgründung [4]	Flachgründung [7]			

Tabelle 2

#### 4. Prüfgrundlage

Der Prüfung wurden die folgenden Normen und Richtlinien zugrunde gelegt:

- /1/ "Richtlinie für Windenergieanlagen", herausgegeben vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Ausgabe Oktober 2012
- /2/ DIN EN 61400-1:2011 "Windenergieanlagen Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005 + A1:2010); Deutsche Fassung EN 61400-1:2005 + A1:2010"
- /3/ IEC 61400-1:2005 "Wind turbines Part 1: Design requirements"
- /4/ Änderungen 1 (2010) zur Norm IEC 61400-1:2005 "Wind Turbines Part 1: Design requirements"

Nach den Anerkennungsnotizen im Vorwort von /2/ entspricht die Norm /2/ inhaltlich /3/ und /4/. Entsprechend kann in den in Abschnitt 6 gelisteten Gutachterlichen Stellungnahmen gleichwertig /2/ oder /3/ in Kombination mit /4/ als Prüfgrundlage verwendet werden.

Seite 4 von 8
Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-MUC/BOB / 20.05.2019
Bericht Nr. 2740209-74-d Rev.2



In den Prüfberichten in Abschnitt 5 und Gutachterlichen Stellungnahmen in Abschnitt 6 sind die jeweils zugrunde gelegten Normen und Richtlinien genannt.

#### 5. Prüfberichte zur bautechnischen Prüfung

Gegenstand der Typenprüfung ist die Prüfung der Standsicherheitsnachweise sowie die Prüfung der zugehörigen Konstruktionszeichnungen für den Turm und die zugehörigen Gründungen entsprechend Tabelle 2.

Die im Rahmen der Prüfungen eingereichten Unterlagen sind in den folgenden Prüfberichten aufgelistet.

Die geprüften und mit rundem Prüfstempel versehenen Unterlagen entsprechen den Anforderungen der DIBt Richtlinie /1/ sowie den in den folgenden Prüfberichten genannten Normen und Richtlinien und sind im Wesentlichen vollständig und richtig.

Die Prüfung der Podeste, Besteigeeinrichtungen und Innenausbauten des Turmes sind nicht Bestandteil dieser Typenprüfung.

- [1] "Prüfbericht für eine Typenprüfung Stahlrohrturm mit 125 m Nabenhöhe (TS125) für Windenergieanlage vom Typ Nordex Delta4000 N149/4.0-4.5, Windzone S, Erdbebenzone 3", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 9 Seiten, Prüfnummer: 2740209-57-d-6, Rev. 2, vom 19.12.2018
- [2] "Prüfbericht für eine Typenprüfung Ankerkorb Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, Turm: Stahlrohrturm TS125 und TS125-01; Nabenhöhe: 125 m über GOK, Windzone S, Erdbebenzone 3", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 5 Seiten, Prüfnummer: 2740209-67-d-7, Rev. 3, vom 26.03.2019
- [3] "Prüfbericht für eine Typenprüfung Flachgründung Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, Turm: Stahlrohrturm TS125; Nabenhöhe: 125 m über GOK, Windzone S, Erdbebenzone 3, Hier: Ø = 26,60 m (rund) mit Auftrieb", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 7 Seiten, Prüfnummer: 2740209-59-d-7, Rev. 3, vom 07.01.2019
- [4] "Prüfbericht für eine Typenprüfung Flachgründung Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, Turm: Stahlrohrturm TS125; über GOK, Windzone S, Erdbebenzone 3, Hier: Ø = 23,60 m (rund) ohne Auftrieb", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 7 Seiten,
  Prüfnummer: 2740209-60-d-7, Rev. 4, vom 07.01.2019
- [5] "Prüfbericht für eine Typenprüfung Prüfung der Standsicherheit Stahlrohrturm TS125-01, Windenergieanlage Nordex Delta4000 N149/4.0-4.5, 125 m Nabenhöhe, Windzone S, Erdbebenzone 3", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 10 Seiten, Prüfnummer: 3021748-1-d-6, Rev. 1, vom 26.03.2019
- [6] "Prüfbericht für eine Typenprüfung Flachgründung Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, Turm: Stahlrohrturm TS125-01; Nabenhöhe: 125 m über GOK, Windzone S, Erdbebenzone 3, Hier: Ø = 26,60 m (rund) mit Auftrieb", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 7 Seiten, Prüfnummer: 3021748-3-d-7, Rev. 0, vom 26.03.2019

Seite 5 von 8 Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-MUC/BOB / 20.05.2019 Bericht Nr. 2740209-74-d Rev.2



Industrie Service

[7] "Prüfbericht für eine Typenprüfung – Flachgründung Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, Turm: Stahlrohrturm TS125-01; Nabenhöhe: 125 m über GOK, Windzone S, Erdbebenzone 3, Hier: Ø = 23,60 m (rund) ohne Auftrieb", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 7 Seiten,

Prüfnummer: 3021748-9-d-7, Rev. 0, vom 26.03.2019

#### 6. Gutachterliche Stellungnahmen

Gemäß der Musterliste der Technischen Baubestimmungen (Fassung Juni 2015, Anlage 2.7/12 Abschnitt 4) sind die folgenden gutachterlichen Stellungnahmen im Rahmen der Prüfung vorzulegen.

- Bestätigung der Schnittgrößen für den Nachweis von Turm und Gründung, Rotorblätter und Maschinenbau (Lastgutachten)
- Nachweis der Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgutachten)
- Nachweis der Rotorblätter
- Nachweis der maschinenbaulichen Komponenten (Maschinengutachten)
- Nachweis der Verkleidung von Maschinenhaus und Nabe
- Nachweis für die elektrotechnischen Komponenten und den Blitzschutz

Als Grundlage für die Lastannahmen gelten die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen:

[8] "Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion – Lastannahmen Windenergieanlagen vom Typ Delta4000

Nordex N149/4000 (4000 kW),

Nordex N149/4380 (4380 kW) und

Nordex N149/4500 (4500 kW).

50/60Hz, Rotorblatt Typ NR74.5-1 optional mit AIS und Serrations, 125 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (Turm TS125) für WEA Klasse S, Normal- und Kaltklima (CCV-B) gemäß DIN EN 61400-1:2011 (IEC 61400-1:2005 + A1:2010) und für Windzone S, Erdbebenzone 3 gemäß DIBt 2012, hier: Turm- und Fundamentlasten", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH. 12 Seiten.

Prüfnummer: 2740209-3-d-1, Rev. 0, vom 09.11.2017

[9] "Gutachtliche Stellungnahme - Bewertung der Konstruktion – Lastannahmen Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5 50/60Hz Rotorblatt Typ NR74.5-1 optional mit AIS und Serrations,

105 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (TS105)

125 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (TS125 und TS125-01)

135 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (TS135)

145 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (TS145 und TS145-01)

155 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (TS155)

164 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (TCS164 NV05)

164 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (TCS164 NV06)

für WEA Klasse S, Normal- und Kaltklima (CCV-B) gemäß DIN EN 61400-1:2011

(IEC 61400-1:2005 + A1:2010) und für Windzone S Erdbebenzone 3 gemäß DIBt 2012,

hier: Maschinen- und Rotorblattlasten", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 16 Seiten,

Prüfnummer: 2740209-7-d-1, Rev. 4, vom 05.04.2019

Seite 6 von 8
Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-MUC/BOB / 20.05.2019
Bericht Nr. 2740209-74-d Rev.2



Industrie Service

Gutachten [10] bestätigt, dass die mit den Gutachtlichen Stellungnahmen [8] und [9] (in Rev. 2 ¹) bestätigten Lasten auch unter Berücksichtigung der in den weiteren Gutachtlichen Stellungnahmen [12] bis [17] implementierten Designänderungen ihre Gültigkeit behalten.

[10] "Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion – Lastannahmen Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5 50/60Hz Rotorblatt Typ NR74.5-1 optional mit AIS und Serrations, hier: Entwurfsänderungen", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 7 Seiten,

Prüfnummer: 2740209-115-d-1, Rev. 0, vom 18.04.2018

Gutachten [11] bestätigt, dass die mit den Gutachtlichen Stellungnahmen [8] und [9] (in Rev. 2 ¹) bestätigten Lasten auch unter Berücksichtigung des Extended Soft-Cut-Out (ESCO) ihre Gültigkeit behalten.

[11] "Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion – Lastannahmen Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5 50/60Hz Rotorblatt Typ NR74.5-1 optional mit AIS und Serrations, hier: Extended Soft-Cut-Out (ESCO)", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 7 Seiten, Prüfnummer: 2740209-117-d-1, Rev. 0, vom 09.07.2018

Für die weiteren oben genannten Unterlagen gelten die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen:

- [12] "Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion Personensicherheit, Betriebsführung und Sicherheitssystem, Handbücher, Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5 und N133/4.8 50/60Hz, Rotorblatt Typ NR74.5-1 und NR65.5-3 optional mit AIS, Serrations und Vortexgeneratoren", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 14 Seiten,
  - Prüfnummer: 2740209-8-d-2, Rev. 6, vom 17.05.2019
- [13] "Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion Rotorblatt, Typ NORDEX NR74.5, optional mit Serrations (gezackte Hinterkante), Vortexgeneratoren und Anti-Icing System, Windenergieanlage Typ NORDEX Delta4000 N149/4.0-4.5", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 16 Seiten, Prüfnummer: 2740209-11-d-3, Rev. 2, vom 21.12.2018
- [14] "Gutachtliche Stellungnahme Typprüfung Rotorblatt, Nordex NR74.5-1, für die Windenergieanlage Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, Hier: Experimentelle Strukturprüfung statische Tests bei IWES", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 5 Seiten, Prüfnummer: 2740209-83-d-3, Rev. 0, vom 07.09.2018
- [15] "Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion: Maschinenbauliche Strukturen, Maschinenbauliche Komponenten, Maschinenhaus- und Nabenverkleidung, Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, Nordex N133/4.8", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 39 Seiten, Prüfnummer: 2740209-47-d-4, Rev. 8, vom 17.05.2019
- [16] "Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion Turmkopfflansch, Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, mit den Türmen TS105, TS125, TS125-01, TS135, TS145, TS145-01, TS155, TCS 164 NV05 und TCS164 NV06 und Nordex N133/4.8 mit dem Turm TS83", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 9 Seiten,

Prüfnummer: 2740209-55-d-11, Rev. 4, vom 26.03.2019

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit diesem Prüfbescheid wird bestätigt, dass die Aussage auch für Revision 4 von [9] und die unten genannten Revisionen von [12] bis [17] ihre Gültigkeit behält.

#### **VERTRAULICH**

Seite 7 von 8
Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-MUC/BOB / 20.05.2019
Bericht Nr. 2740209-74-d Rev.2



Industrie Service

[17] "Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion – Elektrische Komponenten und Blitzschutz, Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 N149/4.0-4.5 und N133/4,8, 50/60Hz, Rotorblatt Typ NR74.5-1 und NR65.5-3 optional mit AIS und Serrations", erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 24 Seiten,

Prüfnummer: 2740209-54-d-5, Rev. 3, vom 01.12.2018

Die Zusammenstellung von gutachterlichen Stellungnahmen ist im Sinne der DIBt Richtlinie /1/ Abschnitt 3.I vollständig. Die darin vorgegebenen Werte und Eigenschaften wurden in den Nachweisen von Turm und Gründungen berücksichtigt. Die gutachterlichen Stellungnahmen bestätigen die Übereinstimmung mit den in Abschnitt 3 gelisteten Prüfgrundlagen.

Die Gutachtliche Stellungnahme [14] bestätigt die statischen Tests des Rotorblatts.

#### 7. Zusammenfassung

Die eingereichten Gutachtlichen Stellungnahmen und Prüfberichte für den Turm und die zugehörigen Gründungen der Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5 entsprechen den Anforderungen der DIBt-Richtlinie /1/.

Die Anforderungen an die Standsicherheit des Turmes und der Gründungen sind erfüllt, vorausgesetzt, alle in den Prüfberichten genannten Auflagen sowie alle Auflagen und Bemerkungen der zugehörigen gutachterlichen Stellungnahmen werden beachtet bzw. vollzogen. Eine Übersicht der Auflagen kann Anlage 1 dieses Typenprüfbescheids entnommen werden.

Der Turm und die zugehörigen Gründungen sind mindestens alle 2 Jahre durch einen Sachverständigen für Windenergieanlagen auf den Erhaltungszustand hin zu überprüfen. Wenn von der Herstellerfirma eine laufende (mindestens jährliche) Überwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgeführt wird, kann der Zeitraum der Fremdüberwachung auf 4 Jahre verlängert werden. Über die Überprüfung bzw. Überwachung und Wartung ist mindestens alle 2 Jahre ein Bericht zu erstellen.

Für die Verlängerung der Typenprüfung sind die eingereichten Unterlagen, insbesondere die Zeichnungen und die Berechnungen für den Turm und die zugehörigen Gründungen, zu einer erneuten Überprüfung, in Hinsicht auf geänderte Vorschriften oder Richtlinien, wieder vorzulegen.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüfamt für Standsicherheit für die bautechnische Prüfung von Windenergieanlagen

Der Bearbeiter

B. Ober

Der Leiter

#### **VERTRAULICH**

Seite 8 von 8 Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-MUC/BOB / 20.05.2019 Bericht Nr. 2740209-74-d Rev.2



#### Anlage 1:


Detaillierter Verweis auf die einzelnen Auflagen der zugrundeliegenden Prüfberichte und Gutachterlichen Stellungnahmen:

[1]       Kapitel 9, Auflagen 1 bis 17         [2]       Kapitel 9, Auflagen 1 bis 3         [3]       Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10         [4]       Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10         [5]       Kapitel 6.1, Auflagen 1 bis 17         [6]       Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10         [7]       Kapitel 7, Auflagen 1 bis 7         [9]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7         [10]       -         [11]       Kapitel 7, Auflage 1         [12]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3         [13]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5         [14]       -         [15]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10         [16]       Kapitel 6, Auflagen 1 und 2         [17]       -		
[3] Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10  [4] Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10  [5] Kapitel 6.1, Auflagen 1 bis 17  [6] Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10  [7] Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10  [8] Kapitel 7, Auflagen 1 bis 7  [9] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7  [10] -  [11] Kapitel 7, Auflage 1  [12] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3  [13] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5  [14] -  [15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10  [16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[1]	Kapitel 9, Auflagen 1 bis 17
[4]       Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10         [5]       Kapitel 6.1, Auflagen 1 bis 17         [6]       Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10         [7]       Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10         [8]       Kapitel 7, Auflagen 1 bis 7         [9]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7         [10]       -         [11]       Kapitel 7, Auflage 1         [12]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3         [13]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5         [14]       -         [15]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10         [16]       Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[2]	Kapitel 9, Auflagen 1 bis 3
<ul> <li>[5] Kapitel 6.1, Auflagen 1 bis 17</li> <li>[6] Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10</li> <li>[7] Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10</li> <li>[8] Kapitel 7, Auflagen 1 bis 7</li> <li>[9] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7</li> <li>[10] -</li> <li>[11] Kapitel 7, Auflage 1</li> <li>[12] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3</li> <li>[13] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5</li> <li>[14] -</li> <li>[15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10</li> <li>[16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2</li> </ul>	[3]	Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10
[6] Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10  [7] Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10  [8] Kapitel 7, Auflagen 1 bis 7  [9] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7  [10] -  [11] Kapitel 7, Auflage 1  [12] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3  [13] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5  [14] -  [15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10  [16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[4]	Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10
[7]       Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10         [8]       Kapitel 7, Auflagen 1 bis 7         [9]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7         [10]       -         [11]       Kapitel 7, Auflage 1         [12]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3         [13]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5         [14]       -         [15]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10         [16]       Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[5]	Kapitel 6.1, Auflagen 1 bis 17
[8] Kapitel 7, Auflagen 1 bis 7  [9] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7  [10] -  [11] Kapitel 7, Auflage 1  [12] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3  [13] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5  [14] -  [15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10  [16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[6]	Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10
[9] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7  [10] -  [11] Kapitel 7, Auflage 1  [12] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3  [13] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5  [14] -  [15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10  [16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[7]	Kapitel 10, Auflagen 1 bis 10
[10]       -         [11]       Kapitel 7, Auflage 1         [12]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3         [13]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5         [14]       -         [15]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10         [16]       Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[8]	Kapitel 7, Auflagen 1 bis 7
[11] Kapitel 7, Auflage 1  [12] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3  [13] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5  [14] -  [15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10  [16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[9]	Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7
[12]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3         [13]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5         [14]       -         [15]       Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10         [16]       Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[10]	-
[13] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5  [14] -  [15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10  [16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[11]	Kapitel 7, Auflage 1
[14] - [15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10 [16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[12]	Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3
[15] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10 [16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[13]	Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5
[16] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2	[14]	-
	[15]	Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10
[17] -	[16]	Kapitel 6, Auflagen 1 und 2
	[17]	-



# Typenprüfung

Die komplette Typenprüfung befindet sich im separaten Ordner fürs Bauordnungsamt





# Gutachten zur Standorteignung von WEA am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen

#### **Referenz-Nummer:**

F2E-2018-TGQ-007, Revision 1

#### Auftraggeber:

**Energiekontor AG** 

Mary-Somerville-Str. 5, 28359 Bremen

#### Die Ausarbeitung des Gutachtens erfolgte durch:

Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG Borsteler Chaussee 178, 22453 Hamburg, www.f2e.de

Verfasser:

Dr.-Ing. Thomas Hahm, Sachverständiger,

Silva Mansling

Moun Helun

Hamburg, 04.02.2019

Geprüft:

Dipl.-Ing. (FH) Silva Mäusling, Sachverständige,

Hamburg, 04.02.2019

Für weitere Auskünfte:

Tel.: 040 53303680-0 Fax: 040 53303680-79

Dr. Thomas Hahm: hahm@f2e.de oder Silva Mäusling: maeusling@f2e.de

#### **Urheber- und Nutzungsrecht:**

Urheber des Gutachtens ist die Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG. Der Auftraggeber erwirbt ein einfaches Nutzungsrecht entsprechend dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG). Das Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Veröffentlichung und Bereitstellung zum uneingeschränkten Download in elektronischen Medien sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.



# Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstehung	
2 Grundlagen	
2.1 Nachweis durch Vergleich der Windbedingungen	4
2.2 Nachweis durch Vergleich der Lasten	10
2.3 Auslegungswerte	11
2.3.1 Turbulenzintensität	11
2.3.2 Windgeschwindigkeit	11
2.3.3 Weitere Windbedingungen	12
2.4 Erläuterungen zu den verwendeten Methoden	12
2.4.1 Bestimmung der Komplexität	12
2.4.2 Bestimmung der Umgebungsturbulenzintensität	13
2.4.3 Bestimmung der effektiven Turbulenzintensitäten	
2.4.4 Bestimmung der Extremwerte der Turbulenzintensitäten	
2.4.5 Bestimmung der Luftdichte	
2.4.6 Bestimmung des Höhenexponenten	
2.4.7 Bestimmung der Schräganströmung.	
2.4.8 Extrapolation der Winddaten	
2.5 Gültigkeit der Ergebnisse	
2.5.1 Betriebsbeschränkungen	
3 Eingangsdaten	
3.1 Windparkkonfiguration und Auslegungswerte	
3.2 Windgeschwindigkeitsverteilung am Standort	
3.3 Extremwind am Standort	
3.4 Umgebungsturbulenzintensität am Standort	
3.5 Sektorielle Betriebsbeschränkungen	
4 Bestimmung der Standortbedingungen	
4.1 Standortbesichtigung	22
4.2 Ergebnisse Standortbedingungen	23
4.2.1 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit	einem
Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren	
5 Nachweis der Standorteignung	24
5.1 Allgemeine Hinweise	24
5.2 Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen	24
5.2.1 Einschränkungen	25
5.3 Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Lasten	25
6 Zusammenfassung	26
7 Literaturangaben	27
Anhang: wake2e-Bericht, Projektname Jülich-Barmen-Merzenhausen	A.1

Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



# 1 Aufgabenstellung

Die Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG ist beauftragt worden, Windenergieanlagen (WEA) hinsichtlich ihrer Standorteignung gemäß Kapitel 16 (Standorteignung von Windenergieanlagen) der DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ zu betrachten und zu bewerten.

Voraussetzung für einen Nachweis der Standorteignung ist gemäß /2.8/ das Vorliegen einer gültigen Typenprüfung bzw. Einzelprüfung für die WEA. Im Folgenden ist die Möglichkeit der Einzelprüfung stets eingeschlossen, wenn von Typenprüfung gesprochen wird, auch wenn dies nicht explizit erwähnt wird.

Der Nachweis der Standorteignung der WEA erfolgt entweder durch einen Vergleich der am jeweiligen Standort der WEA herrschenden Windbedingungen mit den Windbedingungen, die der Typenprüfung zugrunde liegen, oder durch einen Vergleich der standortspezifischen Lasten mit den Lasten, die der Typenprüfung zugrunde liegen (siehe auch Kapitel 2).

Die Windbedingungen sind in den jeweiligen DIBt-Richtlinien /2.6, 2.7, 2.8/ festgelegt und Bestandteil der Typenprüfung einer WEA. Auf Basis dieser Windbedingungen und der daraus resultierenden Lasten garantiert eine Typenprüfung nach /2.6, 2.7, 2.8/ eine Entwurfslebensdauer der WEA von mindestens 20 Jahren.

Aufgrund fehlender Kriterien für einen Immissionsgrenzwert für die durch Nachbar-WEA erhöhte Turbulenzbelastung einer WEA können ersatzweise die Kriterien der Standorteignung für eine Turbulenzimmissionsprognose im Rahmen eines BImSchG-Antrages herangezogen werden. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Reduktion der Lebenszeit und der zusätzliche Verschleiß der WEA zumutbar sind, solange die Standorteignung hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität oder hinsichtlich der Auslegungslasten gewährleistet bleibt.

Das vorliegende Gutachten zur Standorteignung ist daher gleichzeitig eine Turbulenz-Immissionsprognose im Sinne des BImSchG.

Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



# 2 Grundlagen

WEA sind Umweltbedingungen und elektrischen Bedingungen ausgesetzt, die Belastung, Haltbarkeit und den Betrieb beeinflussen können. Die Umweltbedingungen werden in Wind- und andere Umweltbedingungen unterteilt. Für die Integrität der Konstruktion sind die Windbedingungen die primär zu berücksichtigenden Einflussfaktoren.

Der Nachweis der Standsicherheit von Turm und Gründung einer WEA wird in Form einer Typenprüfung nach der jeweils gültigen DIBt-Richtlinie /2.6, 2.7, 2.8/ geführt. Hierzu definieren die Richtlinien Windzonen in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Turbulenzparametern, welche die meisten Anwendungsfälle erfassen sollen, jedoch keinen spezifischen Standort einer WEA exakt abbilden. Auf Basis der Windbedingungen der Windzone werden anschließend die Lasten der WEA durch den Hersteller ermittelt.

Das vom Hersteller verwendete Modell zur Berechnung der Lasten und die Berechnungsergebnisse werden durch unabhängige Berechnungen im Rahmen der Typenprüfung durch eine akkreditierte Stelle geprüft und bestätigt.

Im konkreten Einzelfall der Errichtung einer WEA ist die Anwendbarkeit der Typenprüfung nachzuweisen. Dies kann auf zwei Wegen geschehen. Zum einen durch einen Vergleich der standortspezifischen Windbedingungen mit den Windbedingungen der Typenprüfung oder zum anderen durch einen Vergleich der standortspezifischen Lasten mit den Lasten der Typenprüfung. Im zweiten Fall dienen die standortspezifischen Windbedingungen als Eingangswerte für die Ermittlung der standortspezifischen Lasten. Das bedeutet insbesondere, dass kein neuer Standsicherheitsnachweis für Turm und Gründung geführt wird, sondern dass jeweils die Randbedingungen der Typenprüfung, also des bestehenden Standsicherheitsnachweises, überprüft werden.

Abbildung 2.1.1 gibt einen Überblick über das Prüfverfahren.

# 2.1 Nachweis durch Vergleich der Windbedingungen

Gemäß /2.2, 2.3/ sind für neu geplante WEA folgende Windbedingungen auf Nabenhöhe nachzuweisen:

- 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren  $v_{50}$ ,
- Windgeschwindigkeitsverteilung im Bereich von 0.2v<sub>ref</sub> 0.4v<sub>ref</sub>
- Turbulenzintensität für Windgeschwindigkeiten von 0.2v<sub>ref</sub> 0.4v<sub>ref</sub>,






Abbildung 2.1.1: Schematische Darstellung des Prüfverfahrens.

- Extremwerte der Turbulenzintensität,
- Höhenexponent α des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils,
- mittlere Neigung der Anströmung,
- mittlere Luftdichte  $\rho$  für Windgeschwindigkeiten  $\geq v_r$ .

Überschreitungen der Extremwerte der Turbulenzintensität treten typischerweise stets mit Überschreitungen der Auslegungswerte der Turbulenzintensität auf. Für einen Nachweis durch einen Vergleich der Windbedingungen werden die Extremwerte der Turbulenzintensität daher nicht explizit ausgewiesen. Diese sind gegebenenfalls dann im Rahmen eines Nachweises durch einen Vergleich der Lasten (siehe Kapitel 2.2) zu berücksichtigen und werden daher in den Ergebnissen im Anhang aufgeführt.

Zusätzlich werden in /2.3/ Nachweise für Extremwerte des Windgradienten gefordert. Der Nachweis für Extremwerte des Windgradienten ist mit /2.4/ wieder entfallen und wird daher hier nicht berücksichtigt.


In /2.4/ wurde der Windgeschwindigkeitsbereich, für den die Windgeschwindigkeitsverteilung und die Turbulenzintensität nachgewiesen werden müssen, von  $0.2v_{\rm ref}$  –  $0.4v_{\rm ref}$  auf  $v_{\rm ave}$  –  $2v_{\rm ave}$  geändert. Dieser Windgeschwindigkeitsbereich kann daher im Einzelfall alternativ zugrunde gelegt werden. Werden abweichend von den in /2.2 - 2.4/ definierten Turbulenzkategorien individuelle Auslegungswerte der Turbulenzintensität definiert, kann es notwendig sein, den zu bewertenden Windgeschwindigkeitsbereich auf den gesamten Betriebsbereich der WEA auszudehnen.

Den Ermittlungen der Standortbedingungen ist nach /2.8/ dabei eine Standortbesichtigung zugrunde zu legen.

Alternativ zum oben genannten Nachweis nach /2.2, 2.3/ kann nach /2.8/ ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden, wenn der jeweilige Standort der geplanten WEA nicht orografisch komplex gemäß der Definition in /2.2, 2.3/ ist. Nach dem vereinfachten Verfahren sind folgende Windbedingungen auf Nabenhöhe nachzuweisen:


- mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe,
- Turbulenzintensität für Windgeschwindigkeiten von 0.2 0.4v<sub>ref</sub>
- 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren v<sub>50</sub> (nur wenn die Windzone der Typenprüfung nicht die Windzone des jeweiligen Standortes der WEA abdeckt).

Nach /2.8/ muss dabei die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit v<sub>ave</sub> auf Nabenhöhe 5% kleiner sein als der Auslegungswert oder die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit



Das vereinfachte Verfahren setzt an dieser Stelle voraus, dass der Auslegungswert des Formparameters der Weibullverteilung einen Wert von 2.0 aufweist. Bei abweichenden Auslegungswerten muss die Bewertung der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit und des Formparameter k der Weibull-Verteilung über einen Vergleich der Häufigkeitskeitsverteilung der Windgeschwindigkeit mit der Verteilung der Auslegung im Bereich von  $0.2v_{ref}$  bis  $0.4v_{ref}$  entsprechend /2.2, 2.3/ erfolgen.

Im Rahmen der Überarbeitung der internationalen Richtlinie /2.2, 2.3/ wurde ein Verfahren entwickelt, das die Bewertung der Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit auf Basis der Parameter der entsprechenden Weibull-Verteilung ermöglicht /2.4/. Dieses Verfahren kann angewendet werden, wenn sich die standortspezifische Kurve der Häufigkeitsverteilung und die der Auslegung schneiden. Gemäß /2.4/ sind verschiedene Kombinationen des Formparameters k der Weibull-Verteilung und der normierten mittleren Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe möglich, die durch den schraffierten Bereich in Abbildung 2.1.2 dargestellt sind.



**Abbildung 2.1.2:** Mögliche Kombinationen von normierter Windgeschwindigkeit und Formparameter k der Weibull-Verteilung (schraffierter Bereich).





Gemäß /2.4/ kann bei Luftdichten, die die Auslegungswerte überschreiten, der Nachweis alternativ erbracht werden, indem gezeigt wird, dass folgende Bedingung erfüllt ist:

$$\rho_{Auslegung} \cdot (V_{ave,Auslegung})^2 \ge \rho_{Standort} \cdot (V_{ave,Standort})^2$$

Die Bedingung entspricht einem Vergleich des standortspezifischen, mittleren Geschwindigkeitsdrucks mit dem Wert der Auslegung.

Der nachzuweisenden Turbulenzintensität kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, da die Turbulenzintensität die einzige Windbedingung ist, über die eine Bewertung des Einflusses der WEA untereinander erfolgt.

Dieser Einfluss ist nach DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ zu berücksichtigen, wenn der auf den Rotordurchmesser D der jeweils größeren WEA bezogene Abstand zwischen zwei WEA für typische küstennahe Standorte kleiner gleich fünf und für typische Binnenstandorte kleiner gleich acht Rotordurchmesser beträgt /2.8/. Für größere Abstände braucht eine Beeinflussung der WEA untereinander nicht betrachtet zu werden. Im Folgenden wird dabei konservativ immer der größere Einflussbereich von 8D zugrunde gelegt.

Hieraus folgen unmittelbar die benachbarten WEA, für die eine Standorteignung im Rahmen des betrachteten Zubaus der geplanten WEA erneut nachzuweisen ist. Da es einen Einfluss der geplanten WEA auf diese benachbarten WEA nur in Form einer Erhöhung der Turbulenzintensität gibt, ist für benachbarte WEA unabhängig von der anzuwendenden DIBt-Richtlinie auch nur diese Windbedingung erneut zu überprüfen.

Abbildung 2.1.3 gibt einen Überblick über die jeweils nachzuweisenden Windbedingungen.

Liegt eine der oben aufgeführten für den Nachweis der Standorteignung erforderlichen Windbedingungen oberhalb des entsprechenden Auslegungswertes, der bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zugrunde gelegt wurde, ist ein Nachweis der Standorteignung der WEA durch einen Vergleich der Windbedingungen nicht möglich.




Abbildung 2.1.3: Nachweis durch Vergleich der Windbedingungen gemäß /2.8/.

#### 2.2 Nachweis durch Vergleich der Lasten

Die entsprechend dem in Kapitel 2.1 beschriebenen Verfahren ermittelten Windbedingungen können als Eingangsparameter für einen standortspezifischen Nachweis durch einen Vergleich der Lasten verwendet werden.

Im Falle eines Windparks mit entsprechendem Einfluss von benachbarten WEA sind nach /2.2/ sowohl die Betriebs- als auch die Extremlasten nachzuweisen. Für die Betriebslasten sind gemäß /2.2, 2.3/ hierzu der Auslegungslastfall DLC 1.2 unter Berücksichtigung der effektiven Turbulenzintensität und für die Extremlasten die Auslegungslastfälle DLC 1.1 oder 1.3 sowie der DLC 1.5 nachzurechnen.

Alternativ hierzu kann nach /2.8/ ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden, wenn der jeweilige Standort der geplanten WEA nicht orografisch komplex gemäß der Definition in /2.2, 2.3/ ist. Nach dem vereinfachten Verfahren sind folgende Lasten zu ermitteln:

- Betriebslasten, wenn die mittlere Windgeschwindigkeit oder die Turbulenzintensität überschritten sind.
- Extremlasten, wenn der 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren  $v_{ref}$  überschritten ist.

Eine solche standortspezifische, detaillierte Lastberechnung ist im Vergleich zu dem in Kapitel 2.1 dargestellten Nachweis durch einen Vergleich der Windbedingungen sehr aufwändig. Sie kann in der Regel nur vom jeweiligen Hersteller durchgeführt werden.

Diese standortspezifischen Lasten können mit den entsprechenden Auslegungslasten der Typenprüfung verglichen werden. Liegen die standortspezifischen Lasten unterhalb bzw. auf dem Niveau der Auslegungslasten, die bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zugrunde gelegt wurden, ist die Standorteignung der WEA gegeben.

Liegen die standortspezifischen Lasten oberhalb der Auslegungslasten, die bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zugrunde gelegt wurden, ist ein Nachweis der Standorteignung der WEA durch einen Vergleich der Lasten nicht möglich.

In diesem Fall kann die Typenprüfung der WEA nicht angewendet werden und ein Einzelnachweis durch den Hersteller ist erforderlich.

Bei Anlagenabständen unterhalb von 2.3 Rotordurchmesser sollten die ermittelten effektiven Turbulenzintensitäten nicht mehr ohne weiteres als Eingangsparameter für einen Vergleich der Lasten verwendet werden. Hier werden eventuell weitergehende detaillierte Modellberechnungen erforderlich.

Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



Zwischen 2.3 und 2.5 Rotordurchmesser ist ein Vergleich der Lasten auf Basis effektiver Turbulenzintensitäten in vielen Fällen noch möglich. Im konkreten Einzelfall ist hier immer eine Überprüfung vor Erstellung eines entsprechenden Gutachtens notwendig.

Oberhalb von 2.5 Rotordurchmesser ist ein Vergleich der Lasten immer möglich.

#### 2.3 Auslegungswerte

#### 2.3.1 Turbulenzintensität

Die Auslegungswerte der Turbulenzintensität sind in den DIBt-Richtlinien von 1993/1995 /2.6/ und 2004 /2.7/ noch unabhängig von der Windzone definiert. Der Auslegungswert liegt gemäß DIBt-Richtlinie von 1993/1995 konstant bei 0.2 (20%). Die DIBt-Richlinie von 2004 /2.7/ schreibt die Turbulenzkategorie A nach /2.1/ vor.

In der DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ wird die Turbulenzkategorie A nach DIN EN 61400-1:2006 /2.2/ nur noch empfohlen. Grundsätzlich können auch andere Auslegungswerte der Turbulenzintensität zugrunde gelegt werden. In vielen Fällen finden hier die in den internationalen Richtlinien /2.2, 2.3, 2.4/ definierten Turbulenzkategorien Anwendung.

# 2.3.2 Windgeschwindigkeit

Die Typenprüfung nach DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ erfolgt für eine bestimmte Windzone. Abhängig von der Windzone ist sowohl der Auslegungswert des 10-min-Mittelwertes der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren v<sub>ref</sub> als auch die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe vave definiert. Diese Werte sind abhängig von der Nabenhöhe und unterscheiden sich in den einzelnen Windzonen. Der 10der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe min-Mittelwert mit Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren v<sub>ref</sub> kann weiterhin entweder gemäß /2.9/ oder nach einer vereinfachten Formel gemäß /2.8/ bestimmt werden. Die Auslegungswerte sind daher der individuellen Typenprüfung der WEA zu entnehmen und können nicht allgemeingültig angegeben werden. Die Windgeschwindigkeitsverteilung ergibt sich in allen Fällen aus der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe unter Verwendung einer Rayleigh-Verteilung.

Nach den DIBt-Richtlinien /2.6, 2.7, 2.8/ werden die Auslegungswerte der Windgeschwindigkeit in die Windzonen 1 bis 4 bzw. I bis IV unterteilt, wobei die Windzone 4 oder IV die höchsten Auslegungswerte aufweist. In der zitierten Literatur werden hier sowohl arabische als auch römische Zahlen verwendet.



#### 2.3.3 Weitere Windbedingungen

Den nach /2.2, 2.3/ zusätzlich nachzuweisenden Windbedingungen liegen im allgemeinen nach den DIBt-Richtlinien /2.7, 2.8/ folgende Auslegungswerte zugrunde:

- Höhenexponent des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils:  $\alpha$  = 0.2,
- mittlere Neigung der Anströmung: 8°,
- mittlere Luftdichte:  $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ .

#### 2.4 Erläuterungen zu den verwendeten Methoden

Kommen im Einzelfall andere Berechnungsmethoden oder Eingangsdaten zur Anwendung als hier aufgeführt wird dies in Kapitel 4 entsprechend dargestellt.

#### 2.4.1 Bestimmung der Komplexität

Geländesteigungen und Große Höhenunterschiede können erhöhten Umgebungsturbulenzintensitäten führen und müssen daher in orografisch komplexem Gelände bewertet werden. Der Einfluss der Geländeorografie kann nach /2.2, 2.3/ durch einen Turbulenzstrukturparameter erfasst werden, der als Faktor auf die Turbulenzintensität wirkt. Nach /2.2/ kann ein richtungsunabhängiger Turbulenzstrukturparameter definiert werden, der abhängig vom Anteil des Windes aus orografisch komplexen Richtungssektoren zwischen 1.0 und 1.15 liegt. Da im Folgenden die Umgebungsturbulenzintensitäten richtungsabhängig bestimmt werden, wird abweichend hiervon der Turbulenzstrukturparameter ebenfalls richtungsabhängig bestimmt. Dabei wird jedem Richtungssektor, der als orografisch komplex einzustufen ist, der maximale Turbulenzstrukturparameter von 1.15 zugeordnet.

Die Bewertung der orografischen Komplexität einer Koordinate erfolgt auf Basis von Geländesteigungen und Geländedifferenzen zu einer Ausgleichsebene, die durch die jeweilige zu betrachtende Koordinate gelegt wird. Die Ausgleichsebenen werden mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate durch die Höhendaten gelegt. Die Bewertung erfolgt entsprechend /2.2/ auf Nabenhöhe der WEA.

Entsprechend /2.2/ sind für jede WEA 25 Ausgleichsebenen zu ermitteln (siehe Tabelle 2.4.1.1). Wird eines der in Tabelle 2.4.1.1 genannten Kriterien überschritten, so ist der betreffende Sektor als komplex anzusehen. Der jeweilige Standort der WEA ist komplex, wenn mehr als 15% der im Wind enthaltenen Energie aus komplexen Sektoren kommt.



*Tabelle 2.4.1.1*: Komplexitätskriterien /2.3/.

Aus	gleichsebenen	Komplexitätskriterien				
Radius	Azimut Winkel	Maximale Steigung	Maximale Geländedifferenz			
5·z <sub>hub</sub>	ein Sektor á 360°		0.3·z <sub>hub</sub>			
10·z <sub>hub</sub>	zwölf Sektoren á 30°	10°	$0.6 \cdot z_{ m hub}$			
20·z <sub>hub</sub>	zwölf Sektoren á 30°		1.2·z <sub>hub</sub>			

#### 2.4.2 Bestimmung der Umgebungsturbulenzintensität

Die Turbulenzintensität ist definiert als das Verhältnis der Standardabweichung der zeitlichen Windgeschwindigkeitsverteilung zu ihrem Mittelwert bezogen auf ein Intervall von 600s. Die Umgebungsturbulenzintensität beschreibt dabei ausschließlich die Turbulenz der freien Strömung ohne den Einfluss von WEA.

Für die spätere Berechnung der effektiven Turbulenzintensität ist nicht die mittlere Umgebungsturbulenzintensität sondern abhängig von der Auslegung der jeweiligen WEA die charakteristische Turbulenzintensität (DIBt 1993/95, DIBt 2004 und IEC 61400-1 Edition 2) bzw. die repräsentative Turbulenzintensität (DIBt 2012, IEC 61400-1 Edition 3) zugrunde zu legen. Die charakteristische Turbulenzintensität ergibt sich aus der Addition der mittleren Umgebungsturbulenzintensität und der einfachen Standardabweichung der Umgebungsturbulenzintensität. Die repräsentative der Turbulenzintensität sich der Addition mittleren ergibt aus Umgebungsturbulenzintensität und der 1.28fachen Standardabweichung der Umgebungsturbulenzintensität.

Wenn keine ausreichenden Messdaten zur Turbulenzintensität am Standort vorliegen, wird die mittlere langfristig zu erwartende Umgebungsturbulenzintensität rechnerisch ermittelt.

Im Bereich der atmosphärischen Bodengrenzschicht ergibt sich die zu berücksichtigende Umgebungsturbulenzintensität im Wesentlichen aus dem Einfluss der Rauigkeitselemente des Bodens wie Bäumen, Büschen, Bauwerken etc.. Hierzu erfolgt eine Typisierung von Geländeoberflächen hinsichtlich ihres Bewuchses, ihrer Bebauung und Nutzung auf Basis detaillierter Satellitendaten zur Bodenbedeckung /1.8/, wobei Geländeabschnitte bis 25km Entfernung um die jeweilige Koordinate einbezogen werden. Den einzelnen Geländeabschnitten werden anschließend Rauigkeitsklassen gemäß der Empfehlungen des für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Europäischen Windatlanten /1.3/ zugeordnet. Der Einfluss der verschiedenen Geländeabschnitte wird abhängig vom Abstand zur Koordinate in zwölf Richtungssektoren à 30° bewertet, wodurch sich gewichtete Mittel für die

Gutachten zur Standorteignung von Windenergie<br/>anlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor<br/>  ${\rm AG}$ 

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



Rauigkeiten in den jeweiligen Sektoren ergeben.

Auf Grundlage dieser Rauigkeitsklassifizierung werden die notwendigen Werte von uns auf Basis der Empfehlungen der VDI-Richtlinie VDI 3783 Blatt 12 /1.1/ sowie der DIN EN 1991-1-4 /2.9/ bestimmt.

Die zu berücksichtigenden Umgebungsturbulenzintensitäten sind im Gegensatz zu den Rauigkeiten nicht nur richtungsabhängig, sondern auch abhängig von der Windgeschwindigkeit und Höhe über Grund und werden entsprechend für die verschiedenen Richtungen und Windgeschwindigkeiten für jede einzelne WEA auf Nabenhöhe ermittelt und in den weiteren Berechnungen berücksichtigt. Der Windgeschwindigkeitsverlauf orientiert sich dabei am Normalen Turbulenzmodell (NTM) der IEC 61400-1 /2.3/.

Einzelstrukturen und orografische Hindernisse, die auf Grund ihrer Entfernung und Höhe so groß sind, dass der direkte Einfluss der Nachlaufströmung dieser Einzelstrukturen und orografischen Hindernisse auf den Rotor einer WEA nicht ausgeschlossen werden kann, können nicht als Rauigkeitselemente aufgelöst werden. Ihr Einfluss ist gegebenenfalls gesondert zu bewerten (siehe hierzu Kapitel 4.1).

#### 2.4.3 Bestimmung der effektiven Turbulenzintensitäten

In /1.5/ ist ein Verfahren beschrieben, um den Einfluss mehrerer, verschieden weit entfernter WEA unter Berücksichtigung der Häufigkeit der Nachlaufsituationen zu bewerten. Die Bewertung erfolgt mit Hilfe einer effektiven Turbulenzintensität. Die effektive Turbulenzintensität ist eine Ersatzgröße, welche über die gesamte Lebensdauer der WEA anzusetzen ist. Sie gewichtet die Belastung durch die Umgebungsturbulenzintensität und die zusätzlich durch die Nachlaufsituation induzierte Belastung. Das Verfahren wird sowohl im internationalen Regelwerk als auch in der DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ empfohlen. Eine zusätzliche Belastung besteht nach diesem Berechnungsverfahren nicht mehr, wenn der Abstand zur benachbarten WEA mehr als zehn Rotordurchmesser beträgt. Da dieses Berechnungsverfahren im Folgenden Anwendung findet, wird bei der Berechnung der effektiven Turbulenzintensität einer WEA daher der Einfluss aller benachbarten WEA berücksichtigt, die bis zu 10D (bezogen auf ihren jeweiligen Rotordurchmesser) entfernt stehen.

Gegenüber der in /1.5/ dargestellten Form des Berechnungsverfahrens verwenden wir das Verfahren mit zwei Modifikationen, welche im Folgenden erläutert werden.

Das in /1.5/ eingesetzte Modell für die zusätzlich im Nachlauf produzierte Turbulenzintensität ist abhängig vom Schubbeiwert c<sub>T</sub> der WEA. Hier verwenden wir für die Modellierung der zusätzlich im Nachlauf produzierten Turbulenzintensität

Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



ein aufwändigeres Modell nach /1.2/, in das neben dem Schubbeiwert c<sub>T</sub> der WEA auch die Schnelllaufzahl der WEA und die Umgebungsturbulenzintensität als Parameter eingehen. Ist es möglich eine WEA leistungsreduziert oder in einem veränderten Betriebsmodus zu betreiben, verwenden wir die zur jeweiligen Nennleistung bzw. dem Betriebsmodus gehörenden oder abdeckende Parameter. Sowohl in /1.5/ als auch im internationalen Regelwerk /2.2, 2.3/ ist weiterhin ein Modell zur Bestimmung der zusätzlich im Nachlauf produzierten Turbulenzintensität angegeben, das ganz ohne anlagenspezifische Parameter auskommt. Hier wird ein generalisierter, konservativer Verlauf der Schubbeiwerte zugrunde gelegt /1.5/. Dieses Modell wird von uns verwendet, wenn für eine WEA die anlagenspezifischen Parameter nicht vorliegen oder diese einen Verlauf zeigen, der deutlich von denen der WEA abweicht, die der ursprünglichen Validierung zugrunde lagen.

Die zweite Modifikation betrifft die Häufigkeit der jeweiligen Nachlaufsituation, die nach /2.8/ mit 6% angenommen werden kann. Dieser konstanten Häufigkeit liegt die Annahme eines voll ausgebildeten Nachlaufs (far wake) zugrunde, der sich typischerweise drei bis fünf Rotordurchmesser hinter der WEA einstellt. Um auch für geringe Anlagenabstände konservative Werte zu erhalten, wird die Häufigkeit der jeweiligen Nachlaufsituation von uns davon abweichend auf Basis der realen geometrischen Verhältnisse im Windpark und unter Berücksichtigung der Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen berechnet. Zusätzliche Sicherheit für den Nahbereich entsteht durch die Annahme, dass der Nachlauf der WEA von Anfang an eine deutlich größere Ausdehnung als der Rotor aufweist.

Die Ausdehnung des Nachlaufs wird auch in vertikaler Richtung berücksichtigt, so dass bei ausreichendem Höhenunterschied kein Einfluss des Nachlaufs auf die deutlich niedrigere bzw. höhere WEA mehr besteht.

Für den materialspezifischen Wöhlerlinien-Koeffizienten m wird der höchste Koeffizient für die schwächste Strukturkomponente der WEA zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein abdeckender Wert von m = 10 /1.6/ für glasfaserverstärkte Kunststoffe mit einem Faseranteil von 30 bis 55 Volumen-% /2.5/. Für kohlefaserverstärkte Kunststoffe mit einem Faseranteil von 50 bis 60 Volumen-% wird nach /2.5/ ein Wert von m = 14 zugrunde gelegt. Herstellerspezifisch können abweichende Wöhlerlinien-Koeffizienten für die schwächste Strukturkomponente der WEA verwendet werden. Wenn nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich die hier dargestellten effektiven Turbulenzintensitäten auf einen Wöhlerlinien-Koeffizienten von m = 10.

Die DIBt von 2004 und 2012 /2.7, 2.8/ definiert die Auslegungswerte der Turbulenzintensität windgeschwindigkeitsabhängig. Demgegenüber definiert die DIBt von 1995 /2.6/ einen konstanten mittleren Auslegungswert für die

Gutachten zur Standorteignung von Windenergie<br/>anlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor<br/>  ${\rm AG}$ 

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



Turbulenzintensität von 20%, der allen Windgeschwindigkeiten zugeordnet ist.

Da im Falle eines standortspezifischen Nachweises der Betriebslasten diese auf Basis der ermittelten windgeschwindigkeitsabhängigen effektiven Turbulenzintensitäten berechnet werden müssen, werden für alle betrachteten WEA die windgeschwindigkeitsabhängigen Werte ausgewiesen.

Für die WEA, für die Auslegungswerte der Turbulenzintensität auf Basis der DIBt von 1995 (1993) /2.6/ zugrunde gelegt werden, sind entsprechende konstante mittlere effektive Turbulenzintensitäten ausgewiesen. Benachbarte WEA mit einer sehr geringen oder sehr hohen Leistung pro Quadratmeter der Rotorfläche oder benachbarte WEA mit einer sehr niedrigen oder sehr hohen Nennwindgeschwindigkeit können dabei qualitativ abweichende Ergebnisse im Vergleich zu einer Bewertung auf Basis von windgeschwindigkeitsabhängigen Auslegungswerten hervorrufen. In diesen Fällen kann der Vergleich mit den windgeschwindigkeitsabhängigen Auslegungswerten zugrunde gelegt werden.

#### 2.4.4 Bestimmung der Extremwerte der Turbulenzintensitäten

Die Extremwerte der Turbulenzintensität werden entsprechend den Vorgaben in /2.3/ unter Berücksichtigung der Nachlaufsituationen bestimmt. Als Maß dient der über alle Richtungen gebildete Maximalwert der Turbulenzintensität im Zentrum des Nachlaufs.

# 2.4.5 Bestimmung der Luftdichte

Zur Berechnung der Luftdichte wird die mittlere Temperatur in 2m Höhe über den Zeitraum von 1981 bis 2010 aus einem 1km-Raster des Deutschen Wetterdienstes zugrunde gelegt /1.10/. Die Luftdichte auf Nabenhöhe der WEA wird anschließend auf Grundlage der Berechnungsvorschrift nach DIN ISO 2533 /2.12/ ermittelt und gemäß /2.4/ für Windgeschwindigkeiten oberhalb der Nennwindgeschwindigkeit korrigiert.

# 2.4.6 Bestimmung des Höhenexponenten

Der Höhenexponent unterliegt sehr starken tageszeitlichen und saisonalen Schwankungen. Die Stabilität der Atmosphäre beeinflusst den Höhenexponenten dabei maßgeblich. Stabilitätsbedingte große Höhenexponenten sind dabei jedoch oft mit niedrigen Turbulenzen korreliert und werden bezüglich der Lasten durch diese oft ausgeglichen. Da entsprechend dem Regelwerk ein einziger über alle Zeiten, Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten gemittelter Wert gefordert wird, erfolgt die Berechnung des mittleren Höhenexponenten daher alleine auf Basis der

Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



ermittelten Rauigkeiten. Einflüsse der Stabilität der Atmosphäre werden im Mittel dabei vernachlässigt.

Der Einfluss des Höhenexponenten auf die Lasten der einzelnen Komponenten einer WEA ist sehr unterschiedlich. Sowohl sehr kleine als auch sehr große Werte des Höhenexponenten können zu einer Erhöhung der Lasten führen. Ein einfacher Vergleich mit dem Auslegungswert des Höhenexponenten ist daher nicht möglich. Der Mittelwert des Höhenexponenten sollte bei einem Auslegungswert von 0.2 gemäß /2.4/ in einem Wertebereich von 0.05 bis 0.25 liegen und kann damit um 25% nach oben und um 75% nach unten abweichen. Für andere Auslegungswerte des Höhenexponenten können analoge Gültigkeitsbereiche definiert werden.

Stehen die geplanten WEA in orografisch exponierter Lage auf oder in der Nähe von Hügelkuppen oder sind schroffe Geländekanten oder Steilhänge in direkter Umgebung vorhanden, ist zu überprüfen, ob es zu erhöhten Windgeschwindigkeitsgradienten in vertikaler Richtung im Bereich des Rotors der WEA kommen kann. Falls erforderlich, wird hierauf in Kapitel 4 hingewiesen.

#### 2.4.7 Bestimmung der Schräganströmung

Gemäß /2.3/ kann angenommen werden, dass die Anströmung parallel zu der in Kapitel 2.4.1 definierten Ausgleichsebene für einen Radius von fünffacher Nabenhöhe läuft. Die Steigung dieser Ausgleichsebene dient daher als Maß für die Schräganströmung. Im Falle ausgeprägter Kuppen- oder Kammlagen, sind eventuell weitere Ausgleichsebenen gemäß Kapitel 2.4.1 heranzuziehen und werden dann zusätzlich in Kapitel 4 ausgewiesen.

# 2.4.8 Extrapolation der Winddaten

Die zur Verfügung gestellten Winddaten werden nicht in der Horizontalen umgerechnet. Es findet vielmehr in Abstimmung mit dem Auftraggeber eine Zuordnung der WEA-Standorte zu dem oder den Windreferenzpunkten statt. Diese Zuordnung kann dem Anhang entnommen werden.

Besteht ein signifikanter Höhenunterschied zwischen Bezugshöhe der Winddaten und Nabenhöhe der WEA findet eine Umrechnung der Winddaten in der Vertikalen statt. Diese Extrapolation erfolgt unter Annahme eines logarithmischen Höhenprofils der Windgeschwindigkeit. Die erforderlichen mittleren Rauigkeitslängen werden für die WEA auf Basis der Rauigkeitsklassifizierung ermittelt.

Gutachten zur Standorteignung von Windenergie<br/>anlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor<br/>  ${\rm AG}$ 

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



#### 2.5 Gültigkeit der Ergebnisse

Alle Werte mit Höhenbezug beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, auf die Nabenhöhe (z<sub>hub</sub>) der entsprechenden WEA.

Die für den Nachweis der Standorteignung notwendige effektive Turbulenzintensität hängt von mehreren Faktoren ab. Dies sind die Windparkkonfiguration in Form der WEA-Daten (Koordinaten, WEA-Typ, Nabenhöhe, Nennleistung und eventuelle vorhandene Betriebsbeschränkungen), die Windbedingungen (Häufigkeitsverteilung sektorielle Weibull-Parameter der Windrichtung, Windgeschwindigkeitsverteilung sowie die Umgebungsturbulenzintensität) und die welcher der WEA, die festlegt, statistische Umgebungsturbulenzintensität zugrunde zu legen ist.

Jede Änderung dieser Randbedingungen erfordert daher eine Neubewertung der Standorteignung hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität.

Da bei den betrachteten WEA anlagenspezifische Werte (siehe Kapitel 2.1) berücksichtigt werden, kann insbesondere bei einem Wechsel auf einen anderen WEA-Typ mit z.B. kleinerem Rotordurchmesser nicht unterstellt werden, dass die Aussage des Gutachtens weiterhin gültig ist.

Bei den verwendeten anlagenspezifischen Werten (siehe Kapitel 2.1) kann es sich um berechnete oder gemessene Größen des Herstellers handeln. Diese können voneinander abweichen und zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf eine vorliegende gültige Typenprüfung für die betrachteten WEA. Der Typenprüfung müssen mindestens die jeweils aufgeführten Auslegungswerte zugrunde liegen. Es wird davon ausgegangen, dass alle betrachteten WEA die in der Typenprüfung zugrunde gelegte Entwurfslebensdauer noch nicht überschritten haben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens steht nicht fest, welche Dokumente im Rahmen des Genehmigungsverfahrens später bei der Behörde eingereicht werden. Die im Gutachten zitierten Quelldokumente der verwendeten Auslegungswerte müssen daher nicht zwingend mit den Dokumenten übereinstimmen, welche im Rahmen des Bauantrages bzw. der Baugenehmigung vorgelegt werden. Sie dienen hier lediglich als Quellenangabe für die verwendeten Auslegungswerte.

Wenn in den uns vorliegenden Dokumenten zur Auslegung der WEA kein eindeutiger Rückschluss auf Auslegungswerte möglich ist, verwenden wir konservativ abdeckende Werte. Eine Haftung für die Richtigkeit der ermittelten Werte wird nicht übernommen.

Gutachten zur Standorteignung von Windenergie<br/>anlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor<br/>  ${\rm AG}$ 

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



Auf Basis des Gutachtens ist zu prüfen, ob die im Gutachten aufgeführten Auslegungswerte mit den Auslegungswerten in den zur Baugenehmigung vorgelegten Dokumenten übereinstimmen. Wenn die Auslegungswerte übereinstimmen ist die Gültigkeit des Gutachtens unabhängig von den zitierten Quelldokumenten gegeben.

Die bei sehr geringen Abständen mögliche gegenseitige Beeinflussung benachbarter WEA durch die Nachlaufschleppe der Turmbauwerke wird nicht betrachtet. Ebenso wird ein möglicher Einfluss von sehr nahe liegenden großen Einzelstrukturen wie z.B. hohen Gebäuden auf betrachtete WEA nicht untersucht.

#### 2.5.1 Betriebsbeschränkungen


Wenn bei sonst gleichbleibenden Randbedingungen WEA entfallen oder zusätzliche Betriebsbeschränkungen definiert werden, führt dies stets zu gleichbleibenden bzw. niedrigeren effektiven Turbulenzintensitäten. Die getroffenen Aussagen zur Standorteignung sind daher in diesen Fällen weiterhin anwendbar.

Der Einfluss neu geplanter WEA auf bestehende WEA kann sich aber stärker abbilden. Aussagen zu einem nicht signifikanten Einfluss neu geplanter WEA auf bestehende WEA behalten in diesen Fällen daher nicht immer ihre Gültigkeit und sind neu zu bewerten.

Da die Lasten bei einer abgeschalteten WEA auch in der erhöhten Turbulenz der Nachlaufströmung der verursachenden Nachbar-WEA geringer sind als im Betrieb bei ungestörter Anströmung, kann statt der windaufwärts gelegenen, verursachenden WEA die zu schützende WEA abgeschaltet werden. Alternative 1b in Tabelle 2.5.1.1 ist also äquivalent zu 1a und umgekehrt. Der in Tabelle 2.5.1.1 angegebene Windgeschwindigkeitsbereich bezieht sich stets auf die Nabenhöhe der eingeschränkten WEA. Bei unterschiedlichen Nabenhöhen ist daher darauf zu achten, dass bei einem Wechsel von Alternativen 1a auf 1b und umgekehrt der Windgeschwindigkeitsbereich auf die andere Nabenhöhe umgerechnet werden muss.

Betriebsbeschränkungen, bei denen für einen bestimmten Windgeschwindigkeitsund Windrichtungsbereich Abschaltungen definiert sind, decken Betriebsbeschränkungen, bei denen ein anderer Betriebsmodus oder eine Blattwinkelverstellung für dieselben Bereiche definiert wird ab. Alternative 2 (Blattwinkelverstellung) oder 3 (Betriebsmodus) in Tabelle 2.5.1.1 sind durch die Alternativen 1a und 1b in beiden Fällen abgedeckt.

In den Ergebnissen wird in der Regel nur eine der Abschaltungsvarianten dargestellt. D.h., wenn Alternative 1a aus Tabelle 2.5.1.1 dargestellt wird, ist Alternative 1b möglich und umgekehrt. Wenn Alternative 2 oder 3 dargestellt wird, sind auch die Alternativen 1a und 1b möglich.



Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1

Tabelle 2.5.1.1: Allgemeines Beispiel für alternative Betriebsbeschränkungen (Erläuterungen zu den Symbolen siehe Anhang Kapitel A.5).

Alter- native	Eingeschränkte WEA	Zu schützende WEA	Abschaltung	Betriebs modus	β [°]	γ <sub>start</sub>	γ <sub>stop</sub> [°]	v <sub>start</sub> [m/s]	v <sub>stop</sub> [m/s]
1a	WEAn	WEA m	Χ	-	-	10.2	44.7	5.5	9.5
1b	WEA m	WEA m	X	-	-	10.2	44.7	5.5	9.5
2	WEAn	WEA m	-	-	3	10.2	44.7	5.5	9.5
3	WEAn	WEA m	-	1.6MW	-	10.2	44.7	5.5	9.5

Aufgeführte Betriebsbeschränkungen stellen Mindestanforderungen dar. Eine Prüfung der technischen Umsetzbarkeit wird nicht vorgenommen.

# 3 Eingangsdaten

#### 3.1 Windparkkonfiguration und Auslegungswerte

Am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen (Nordrhein-Westfalen) plant der Auftraggeber die Errichtung von drei Windenergieanlagen (WEA 1 - 3). Am Standort befinden sich 21 weitere benachbarte WEA.

Die vom Auftraggeber übermittelten Daten zur Windparkkonfiguration sind in Tabelle A.2.2.1 des Anhangs bzw. in Abschnitt A.2.6 des Anhangs dargestellt.

Die Zuordnung der einzelnen WEA zu den Winddatensätzen (Kapitel A.2.4 des Anhangs und gegebenenfalls zu den Datensätzen der Umgebungsturbulenzintensität (Kapitel A.2.1 des Anhangs) kann den letzten beiden Spalten (Datensatz-Nr.) der Tabelle A.2.2.1 des Anhangs entnommen werden.

Alle Benennungen von WEA im Dokument beziehen sich auf die Nomenklatur von Spalte 2 (Nr.) in Tabelle A.2.2.1 des Anhangs.

Für die zu betrachtenden WEA werden die in Tabelle 3.1.1 dargestellten Auslegungswerte zugrunde gelegt. Der zu den Turbulenzkategorien gehörende windgeschwindigkeitsabhängige Verlauf ist im Anhang in Tabelle A.2.3.1 dargestellt.

Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite 21



Tabelle 3.1.1: Auslegungswerte der zu betrachtenden WEA.

	WEA	Auslegungswerte										
	Lfd. Nr.	Richtlinie	Windzone	Turbulenzkategorie	τ <sub>design</sub>	v <sub>ave</sub> [m/s]	k [-]	v <sub>ref</sub> [m/s]	α [-]	φ [°]	ρ [kg/m³]	Quelle
人	1 - 3	DIBt 2012	WZ S GK S	Individuelle Auslegungswerte	20*	7.2	2.4	39.0	0.28	8.0	1.237	/3.3, 3.4/
人	22, 23	DIBt 2012	*	A nach IEC Ed. 3 /2.2/	*	*	*	*	*	*	*	
人	19	DIBt 2004	*	A nach IEC Ed. 2 /2.1/	*	*	*	*	*	*	*	
人	6 - 18	DIBt 1993/1995	*	konstant 20%	*	*	*	*	*	*	*	

<sup>\*:</sup> Da zur Entwurfslebensdauer keine Informationen vorlagen, ist die gemäß DIBt-Richtlinie minimal anzusetzende Entwurfslebensdauer von 20 Jahren aufgeführt.

<sup>---\*:</sup> Da der Nachweis der Standorteignung der WEA nur hinsichtlich des Einflusses benachbarter WEA untereinander durch einen Vergleich mit den Auslegungswerten der Turbulenzintensität erfolgt, sind weitere Auslegungswerte nicht erforderlich (siehe Kapitel 2.1).



#### 3.2 Windgeschwindigkeitsverteilung am Standort

Die relativen Häufigkeiten der Windrichtung und Windgeschwindigkeiten zum Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt /3.1/ und sind in Kapitel A.2.4 des Anhangs dargestellt.

Die in Kapitel A.2.4 des Anhangs dargestellten Koordinaten werden eventuell nicht im Original-Koordinatensystem aus /3.1/ dargestellt, sondern auf das hier verwendete Koordinatensystem umgerechnet (siehe Kapitel A.1.1 des Anhangs). Für die Umrechnung der Koordinaten wird keine Gewähr übernommen.

Die verwendeten Daten werden als richtig und repräsentativ für die freie Anströmung im Windpark am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen vorausgesetzt.

#### 3.3 Extremwind am Standort

Als Eingangswert für den 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren wird der Auslegungswert der Windzone verwendet.

#### 3.4 Umgebungsturbulenzintensität am Standort

Die Ermittlung der Umgebungsturbulenzintensität erfolgt gemäß Kapitel 2.4.2 und den dort genannten Eingangsdaten.

Die Bewertung des Orografieeinflusses erfolgt im vorliegenden Fall auf Basis von Höhendaten nach /1.9/.

# 3.5 Sektorielle Betriebsbeschränkungen

Die jeweils in den Berechnungsvarianten im Anhang berücksichtigten Betriebsbeschränkungen sind in Kapitel A.2.5 des Anhangs dargestellt.

# 4 Bestimmung der Standortbedingungen

# 4.1 Standortbesichtigung

Gemäß DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ ist eine Standortbesichtigung durchzuführen. Im Rahmen des Nachweises der Standorteignung dient die Standortbesichtigung der Dokumentation der aktuellen Situation vor Ort und der Bestimmung der Geländekategorie nach /2.9/.

Weiterhin sollen Einzelstrukturen und orografische Hindernisse identifiziert werden, die auf Grund ihrer Entfernung und Höhe so groß sind, dass der direkte Einfluss der Nachlaufströmung dieser Einzelstrukturen und orografischen Hindernisse auf den

Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1



Rotor einer WEA nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Einzelstrukturen können dann nicht als Rauigkeitselement aufgelöst werden und ihr Einfluss ist gesondert zu bewerten. Benachbarte WEA sind nicht als Einzelstrukturen zu betrachten. Die Verifizierung der Windparkkonfiguration (siehe Kapitel 3) ist daher nicht Umfang der Standortbesichtigung.

Der Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen wurde am 23.12.2018 besichtigt /3.2/.

Der Standort lässt sich in die Geländekategorie II nach /2.9/ einordnen.

Relevante Einzelstrukturen, deren Nachlaufströmungen gesondert zu betrachten wären, wurden nicht identifiziert.

#### 4.2 Ergebnisse Standortbedingungen

Die ermittelten Standortbedingungen sind in den Tabellen A.3.1.1 - A.3.1.3 des Anhangs dargestellt. Überschreitungen der Auslegungswerte der Turbulenzintensität sind in Tabelle A.3.1.1 des Anhangs rot markiert.

Entsprechend der DIBt-Richtlinie /2.8/ werden die Ergebnisse für alle WEA ausgewiesen, deren Abstand bezogen auf den Rotordurchmesser D der geplanten WEA kleiner gleich acht Rotordurchmesser ist. Diese Betrachtungsweise ist abdeckend für alle Referenzwindgeschwindigkeiten  $v_{\rm ref}$  (siehe Kapitel 2).

Die WEA, an deren Standorten mehr als 15% der Energie des Windes aus komplexen Sektoren kommt, sind in Tabelle A.3.1.3 des Anhangs als komplex markiert. Für diese WEA kann das vereinfachte Verfahren zum Nachweis der Standorteignung nach DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ nicht angewendet werden.

# 4.2.1 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren

Die Windzone der Standorte der geplanten WEA und der zugehörige 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren wurden gemäß /2.10/ bzw. /2.11/ ermittelt und können Tabelle A.3.1.3 des Anhangs entnommen werden.

Sofern in Kapitel 3.3 kein standortspezifischer Wert ermittelt wurde, finden diese Werte Anwendung.

Sofern es sich um einen küstennahen Standort der höchsten Windzone handelt wird der 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren sowohl für die Geländekategorie I als auch für die Geländekategorie II angegeben. Der Wert für die Geländekategorie I ist zu verwenden, wenn die Standortbesichtigung eine Einordnung in Geländekategorie I

ergeben hat (siehe Kapitel 4.1). In allen anderen Fällen kann der Wert der Geländekategorie II angesetzt werden.

# 5 Nachweis der Standorteignung

#### 5.1 Allgemeine Hinweise

 Bezüglich der Gültigkeit der getroffenen Aussagen gelten die in Kapitel 2.5 genannten Anmerkungen.


# 5.2 Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen

In Tabelle 5.2.1 ist das Ergebnis des Nachweises der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen sowie die Einzelergebnisse für die einzelnen Windparameter in einer Übersicht dargestellt. Die Bewertung beruht auf einem Vergleich der in den Tabellen A.3.1.1 und A.3.1.3 des Anhangs dargestellten Werte mit den Auslegungswerten der Tabelle 3.1.1. Für die Bewertung werden Windgeschwindigkeitsverteilung die Parameter und der Α Weibullverteilung dabei nicht direkt verglichen, sondern dienen als Eingangswerte für die in Kapitel 2.1 aufgeführten Nachweismethoden.

Das Gesamtergebnis ist nur positiv, wenn alle Einzelergebnisse positiv bewertet sind. Für bestehende WEA wird nur der Einfluss der geplanten WEA auf Auslegungswerte der Turbulenzintensität betrachtet (siehe Kapitel 2.1).

**Tabelle 5.2.1**: Übersicht über das Ergebnis des Nachweises der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen.

		WEA		Ein	zeler	gebni	isse		Gesamt-	LR
	Lfd. Nr.	Bezeichnung	$\mathbf{I}_{ ext{eff}}$	α	φ	ρ	$\mathbf{v}_{50}$	A, k	ergebnis	möglich
人	1	WEA1	+	+	+	+	+	+	+	
人	2	WEA2	+	+	+	+	+	+	+	
人	3	WEA3	+	+	+	+	+	+	+	
人	6	2	+					+		
人	7	5	+						+	
人	8	11	+						+	
人	9	13	+						+	
人	10*	14	+					+		
人	11	16	+					+		
人	12	9	+						+	



<sup>\*:</sup> Für die WEA 10 und 15 wird der konstante Auslegungswert von 20% Turbulenzintensität nach DIBt von 1995 (1993) zugrunde gelegt /2.6/ (siehe Kapitel 2.4.3).

#### 5.2.1 Einschränkungen

Die Aussagen zum Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen unterliegen keinen Einschränkungen.

#### 5.3 Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Lasten

Die in den Tabellen A.3.1.1 - A.3.1.3 des Anhangs dargestellten Werte oder diese bezüglich der Lasten abdeckende Werte können als Eingangsparameter für standortspezifische Berechnungen der Betriebs- und Extremlasten durch den Hersteller verwendet werden, um die Standorteignung der zu betrachtenden WEA durch einen Vergleich mit den Auslegungslasten zu überprüfen.

Die Komplexität von WEA-Standorten kann dabei entweder in der effektiven Turbulenzintensität über entsprechende Turbulenzstrukturparameter erfasst werden oder sie ist in den standortspezifischen Berechnungen der Betriebslasten gemäß /2.2, 2.3/ durch eine Erhöhung der lateralen und vertikalen Komponente der Standardabweichung der Windgeschwindigkeit auf den einfachen bzw. den 0.7fachen Wert der longitudinalen Komponente zu berücksichtigen.

Da der Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen für alle zu betrachtenden WEA positiv ausfällt (siehe Tabelle 5.2.1), ist ein Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Lasten am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen nicht erforderlich.

# 6 Zusammenfassung

Am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen (Nordrhein-Westfalen) plant der Auftraggeber die Errichtung von drei Windenergieanlagen (WEA). Am Standort befinden sich 21weitere benachbarte WEA.

Die Planung wurde von uns daraufhin bewertet, ob die Standorteignung der zu betrachtenden WEA gemäß DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ gewährleistet ist.

Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf eine vorliegende gültige Typenprüfung für die betrachteten WEA. Der Typenprüfung müssen mindestens die in der Tabelle 3.1.1 aufgeführten Auslegungswerte zugrunde liegen.

Die Ergebnisse dienen gleichzeitig als Turbulenz-Immissionsprognose im Sinne des BImSchG. Das heißt, die Immissionen sind zumutbar, solange die Standorteignung hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität oder hinsichtlich der Auslegungslasten gewährleistet bleibt.

Die abschließenden Aussagen zur Standorteignung der geplanten WEA bzw. der weiteren zu betrachtenden WEA sind in Tabelle 6.1 dargestellt.

Tabelle 6.1: Ergebnisübersicht für alle zu betrachtenden WEA.

Catraffana Assassan as Jan MICA	WEA	Einschränkungen		
Getroffene Aussagen zu den WEA	lfd. Nr.	BBS	Sonstige	
Standorteignung der geplanten WEA:				
Die Standorteignung folgender WEA ist durch einen Vergleich mit den Windbedingungen der Auslegung nachgewiesen.	1 - 3			
Standorteignung der weiteren zu betrachtenden WEA:				
Die Standorteignung folgender WEA ist hinsichtlich des Einflusses benachbarter WEA durch einen Vergleich mit den Windbedingungen der Auslegung nachgewiesen.	6 - 19, 22, 23			



# 7 Literaturangaben

#### Allgemein


- /1.1/ Verein Deutscher Ingenieure; VDI 3783 Blatt 12; Umweltmeteorologie Physikalische Modellierung von Strömungs- und Ausbreitungsvorgängen in der atmosphärischen Grenzschicht; Dezember 2000; Düsseldorf, Deutschland.
- /1.2/ ECN Solar & Wind Energy; Dekker, J.W.M.; Pierik, J.T.G. (Eds.); European Wind Turbine Standards II; 1998; Petten, Netherlands.
- /1.3/ Risø National Laboratory; European Wind Atlas; 1989; Risø, Denmark.
- /1.4/ ECN Solar & Wind Energy; Dekker, J.W.M.; Pierik, J.T.G. (Eds.); European Wind Turbine Standards II; 1998; Petten, Netherlands.
- /1.5/ Risø National Laboratory; Frandsen, St. T.; Turbulence and turbulence-generated structural loading in windturbine clusters; Wind Energy Department; Januar 2007; Roskilde, Risø-R-1188(EN), Denmark.
- /1.6/ Kunte A.; Landesamt für Landwirtschaft; Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein; Turbulenz-Immissionsprognosen vereinheitlicht; WIND-KRAFT Journal; Verlag Natürliche Energien, Ausgabe 4/2009, Seite 28-30; Seevetal, Deutschland.
- /1.7/ OpenStreetMap und Mitwirkende; siehe Internet: http://www.openstreetmap.org, http://opendatacommons.org, http://creativecommons.org.
- /1.8/ European Environment Agency; CORINE Land Cover (CLC) 2012, Version 18.5.1; September 2016; Copenhagen, Denmark.
- /1.9/ Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara; Hole-filled seamless SRTM data V3; International Centre for Tropical Agriculture (CIAT); 2006; Washington, USA.
- /1.10/ Deutscher Wetterdienst; DWD Climate Data Center (CDC), Vieljährige mittlere Raster der Lufttemperatur (2m) für Deutschland 1981-2010, Version v1.0; Offenbach, Deutschland.

#### Normen

- /2.1/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1, Wind turbines Part 1: Design requirements; Edition 2, 1999-02; Geneva, Switzerland (Deutsche Fassung: Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 61400-1 (VDE 0127-1); Windenergieanlagen Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:1999); August 2004; Berlin, Deutschland).
- /2.2/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1, Wind turbines Part 1: Design requirements; Edition 3, 2005-08; Geneva, Switzerland (Deutsche Fassung: Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 61400-1 (VDE 0127-1); Windenergieanlagen Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005); Juli 2006; Berlin, Deutschland).
- /2.3/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1, Amendment 1, Wind turbines Part 1: Design requirements; Edition 3, 2010-10; Geneva, Switzerland (Deutsche Fassung: Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 61400-1 (VDE 0127-1):2011-08; Windenergieanlagen Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005 + A1:2010); August 2011; Berlin, Deutschland).
- /2.4/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1 Ed. 4, Wind turbines Part 1: Design requirements; 88/521/CD Committee Draft, 22. Oktober 2015.

Gutachten zur Standorteignung von Windenergie<br/>anlagen am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen, Februar 2019 für Energiekontor<br/>  ${\rm AG}$ 

Seite 28 von 28



- /2.5/ Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH; Guidelines for the Certification of Wind Turbines; 2010; Hamburg, Deutschland.
- /2.6/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Richtlinie für Windkraftanlagen Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung Juni 1993; 2. Aufl., 1995; Berlin, Deutschland.
- /2.7/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Richtlinie für Windkraftanlagen Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung März 2004; Berlin, Deutschland.
- /2.8/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Richtlinie für Windkraftanlagen Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung Oktober 2012 sowie korrigierte Fassung März 2015; Berlin, Deutschland.
- /2.9/ Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-4/NA (Nationaler Anhang); Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen Windlasten; Dezember 2010; Berlin, Deutschland.
- /2.10/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen, 'Windzonen\_nach\_Verwaltungsgrenzen.xls'; Fassung April 2015.
- /2.11/ DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN 4131; Antennentragwerke aus Stahl; November 1991; Berlin, Deutschland.
- /2.12/ Deutsches Institut für Normung e.V; DIN ISO 2533; Normatmosphäre; Dezember 1979; Berlin, Deutschland.

#### Projektspezifisch

- /3.1/ windtest grevenbroich gmbh; WindPRO Ergebnisausdruck, PARK Analyse der Windverhältnisse, Projekt SG18027; 06.12.2018; Grevenbroich, Deutschland.
- /3.2/ Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG; Dokumentation der Standortbesichtigung im Rahmen der Bewertung der Standorteignung von WEA am Standort Jülich-Barmen-Merzenhausen; Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007-P1; Januar 2019; Hamburg, Deutschland.
- /3.3/ Nordex Energy GmbH; Design Information for Wind & Site Assessment N149/4.5 Delta 50Hz NCV TS125 DIBt S; 23.04.2018; Hamburg, Germany.
- /3.4/ Nordex Energy GmbH; Angaben zu den Auslegungswerten per E-Mail vom Hersteller am 07.09.2017.



Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.1

## A.1 Allgemeine Daten

## A.1.1 Einstellungen

**Benutzername** Christian Weder, F2E **Kunde** Energiekontor AG

Projektname Jülich-Barmen-Merzenhausen

Variante –

Referenznummer F2E-2018-TGQ-007

Revision 1

Software Wake2e 3.9.9.2

WEA-Bibliothek Version 1.6.271

Koordinatensystem UTM WGS84/ETRS89, Nord-Hemisphäre

Abstand der relevanten WEA 8.0D

## A.1.2 Filter-Einstellungen

Geplante WEA Angezeigt Relevante WEA Angezeigt

Vorhandene WEA Eingabedaten angezeigt, Ergebnisse nicht angezeigt Irrelevante WEA Eingabedaten angezeigt, Ergebnisse nicht angezeigt

Inaktive WEA Nicht angezeigt

## A.1.3 Standortbesichtigung

Datum der Besichtigung 23.12.2018

**Durchgeführt von** Dietmar Hahm, F2E

**Ermittelte Geländekategorie** II **Orografisch relevante Struktur** Nein

Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.2

## A.2 Eingabedaten

## A.2.1 Umgebungsturbulenzintensitäten

Methode Rauigkeitsdaten für jeden WEA-Standort aus den Landnutzungsdaten

**Datensatz** European Environment Agency; CORINE Land Cover (CLC) 2012, Version 18.5.1; September 2016; Copenhagen, Denmark.

Höhendaten Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara; Hole-filled seamless SRTM data V3; International Centre for Tropical Agriculture (CIAT); 2006; Washington, USA.

## A.2.2 Windparkkonfiguration

Tabelle A.2.2.1: Windparkkonfiguration

			WEA				Koord	inaten	Turbulenzin	itensität	Date	ensatz-Nr.
	Nr.	Bezeichnung	WEA-Typ	P <sub>N</sub> [MW]	D [m]	z <sub>hub</sub> [m]	Ost	Nord	Umgebung	Auslegung	Wind	Turbulenz
人	1	WEA1	Nordex N149/4.0-4.5 Mode 0 N149/4500 4.5MW	4.5	149	125	32309023	5646963	Repräsentativ	20	1	
人	2	WEA2	Nordex N149/4.0-4.5 Mode 0 N149/4500 4.5MW	4.5	149	125	32308384	5646625	Repräsentativ	20	2	_
人	3	WEA3	Nordex N149/4.0-4.5 Mode 0 N149/4500 4.5MW	4.5	149	125	32309196	5644711	Repräsentativ	20	3	_
人	4	22	Senvion MD77	1.5	77	85	32308782	5643324	Charakteristisch	1	4	_
人	5	21	Senvion MD77	1.5	77	85	32309222	5643450	Charakteristisch	1	4	_ [
人	6	2	GE 1.5sl	1.5	77	100	32307450	5646373	Charakteristisch	1	4	_
人	7	5	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308347	5646078	Charakteristisch	1	4	_
人	8	11	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308347	5645701	Charakteristisch	1	4	_
人	9	13	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308746	5645348	Charakteristisch	1	4	_
人	10	14	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308940	5645151	Charakteristisch	1	4	_
人	11	16	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308478	5644974	Charakteristisch	1	4	_
人	12	9	GE 1.5sl	1.5	77	100	32307798	5646044	Charakteristisch	1	4	_
人	13	3	GE 1.5sl	1.5	77	100	32307790	5646290	Charakteristisch	1	4	_
人	14	4	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308090	5646195	Charakteristisch	1	4	_
人	15	6	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308569	5645993	Charakteristisch	1	4	_

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.3

Tabelle A.2.2.1: Windparkkonfiguration

			WEA				Koord	inaten	Turbulenzin	tensität	Date	ensatz-Nr.
	Nr.	Bezeichnung	WEA-Typ	P <sub>N</sub> [MW]	D [m]	z <sub>hub</sub> [m]	Ost	Nord	Umgebung	Auslegung	Wind	Turbulenz
人	16	7	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308735	5645835	Charakteristisch	1	4	_
人	17	12	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308517	5645508	Charakteristisch	1	4	_
人	18	15	GE 1.5sl	1.5	77	100	32308880	5644922	Charakteristisch	1	4	_
人	19	10	Senvion MM92 evolution 2.05MW	2.05	92.5	100	32308074	5645828	Charakteristisch	2	4	_
人	20	17	Senvion 3.2M114 3.17MW	3.2	114	123	32308133	5643785	Repräsentativ	5	4	_
人	21	18	Senvion 3.2M114 3.17MW	3.2	114	123	32308178	5643466	Repräsentativ	5	4	_
人	22	19	Senvion 3.2M114 3.17MW	3.2	114	123	32309082	5643953	Repräsentativ	5	4	_
人	23	20	Senvion 3.2M114 3.17MW	3.2	114	123	32308860	5643644	Repräsentativ	5	4	_
人	24	23	Senvion 3.2M114 3.17MW	3.2	114	123	32308581	5642992	Repräsentativ	5	4	_

## A.2.3 Auslegungswerte

Tabelle A.2.3.1: Auslegungswerte der Turbulenzintensität

Id	Turbulenzkategorie	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	DIBt 1993	20.0		_	_		_	_		_	_		_	_		_	_		_	-	_		_	-	_	-	-		_
2	DIBt 2004	_	42.0	34.5	30.0	27.0	24.9	23.3	22.0	21.0	20.2	19.5	18.9	18.4	18.0	17.6	17.3	17.0	16.7	16.5	16.3	16.1	15.9	15.8	15.6	15.5	15.3	15.2	15.1
5	IEC Ed.3/4 A	_	41.9	34.4	29.9	26.9	24.8	23.2	22.0	21.0	20.1	19.5	18.9	18.4	18.0	17.6	17.3	17.0	16.7	16.5	16.3	16.1	15.9	15.7	15.6	15.4	15.3	15.2	15.1
20	Nordex N149/4500 DIBt cut-out 20/26m/s	_	32.1	29.9	28.0	26.1	24.4	22.9	21.5	20.2	19.1	18.2	17.3	16.5	15.8	15.1	14.5	13.9	13.4	12.8	12.4	12.0	11.7	11.4	11.2	11.1	_		_

#### A.2.4 Winddaten

**Quelle** Externe Datei

Dateiname winddaten\_juelich\_barmen\_merzenhausen.csv

Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.4

Tabelle A.2.4.1: Wind-Datensatz "Wind 1"

	N	NNO	ONO	О	oso	sso	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Mittelwert	e über alle Richtungen	Koordinaten des Refer	enzpunkts
A [m/s]	6.13	6.44	5.88	5.33	6.89	7.71	8.21	8.71	9.39	8.58	7.57	6.19	A [m/s]	7.76	Höhe über Grund [m]	125
k [-]	2.412	2.443	2.127	1.893	2.338	2.561	2.455	2.221	2.33	2.068	2.029	2.17	k [-]	2.068	Ost	32309023
Häufigkeit (100%=1)	0.05	0.059	0.046	0.048	0.073	0.085	0.074	0.097	0.176	0.146	0.089	0.058	v <sub>ave</sub> [m/s]	6.87	Nord	5646963

#### Tabelle A.2.4.1: Wind-Datensatz "Wind 2"

	N	NNO	ONO	0	oso	sso	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Mittelwer	te über alle Richtungen	Koordinaten des Refer	renzpunkts
A [m/s]	6	6.22	5.64	5.25	6.91	7.7	8.1	8.36	9.01	8.46	7.54	6.19	A [m/s]	7.59	Höhe über Grund [m]	125
k [-]	2.416	2.443	2.127	1.9	2.322	2.557	2.443	2.221	2.33	2.08	2.029	2.17	k [-]	2.084	Ost	32308384
Häufigkeit (100%=1)	0.05	0.058	0.044	0.048	0.074	0.087	0.075	0.094	0.171	0.146	0.093	0.06	v <sub>ave</sub> [m/s]	6.72	Nord	5646625

#### Tabelle A.2.4.1: Wind-Datensatz "Wind 3"

	N	NNO	ONO	0	oso	sso	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Mittelwerte	über alle Ricl	htungen	Koordinaten des Refer	enzpunkts
A [m/s]	6.18	6.33	5.85	5.17	7.03	7.68	8.07	8.68	9.35	8.39	7.57	6.19	A [m/s]		7.70	Höhe über Grund [m]	125
k [-]	2.408	2.447	2.127	1.9	2.326	2.561	2.455	2.221	2.33	2.072	2.029	2.162	k [-]		2.072	Ost	32309196
Häufigkeit (100%=1)	0.05	0.059	0.045	0.048	0.072	0.085	0.074	0.097	0.176	0.144	0.09	0.059	v <sub>ave</sub> [m/s]		6.82	Nord	5644711

#### Tabelle A.2.4.1: Wind-Datensatz "Wind 4"

	N	NNO	ONO	0	oso	sso	S	ssw	WSW	W	WNW	NNW	Mittelwer	te über alle Richtungen	Koordinaten des Refer	enzpunkts
A [m/s]	6.12	6.32	5.8	5.21	7.01	7.67	8.1	8.59	9.32	8.38	7.52	6.19	A [m/s]	7.68	Höhe über Grund [m]	125
k [-]	2.408	2.443	2.123	1.9	2.326	2.557	2.455	2.221	2.33	2.072	2.029	2.166	k [-]	2.076	Ost	32308865
Häufigkeit (100%=1)	0.05	0.059	0.045	0.048	0.072	0.085	0.074	0.096	0.175	0.145	0.09	0.059	v <sub>ave</sub> [m/s]	6.80	Nord	5645723


## A.2.5 Betriebsbeschränkungen (BBS)

#### A.2.5.1 Situation nach dem Zubau

Für diese Berechnungsvariante wurden keine Einschränkungen definiert.



## A.2.6 Karte des Windparks



Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.6

## A.2.7 Abstände zwischen aktiven Windenergieanlagen

Tabelle A.2.7.1: Abstände zu den nächsten fünf aktiven WEA in Rotordurchmessern der jeweiligen Nachbar-WEA

		WEA	N	lachbar 1	N	achbar 2	N	achbar 3	N	lachbar 4	N	lachbar 5
	Nr.	Bezeichnung	Id	Entfernung								
人	1	WEA1	2	4.85	15	13.91	7	14.46	16	15.12	3	15.16
Y	2	WEA2		4.85	14	6.76	7	7.12	15	8.55	13	8.86
	3	WEA3	18	4.93	10	6.61	22	6.72	23	9.81	11	9.93
人	6	2	13	4.55	12	6.22	2	6.49	14	8.63	19	8.96
人	7	5	15	3.09	14	3.67	2	3.68	19	4	8	4.9
	8	11	19	3.26	17	3.34	15	4.76	7	4.9	16	5.33
人	9	13	10	3.59	17	3.63	3	5.23	18	5.8	11	5.98
人	10	14	18	3.07	3	3.42	9	3.59	11	6.43	17	7.19
人	11	16	3	5.13	18	5.26	9	5.98	10	6.43	17	6.95
人	12	9	13	3.2	19	3.79	14	4.27	2	5.54	6	6.22
人	13	3	12	3.2	14	4.09	6	4.55	2	4.58	19	5.86
人	14	4	2	3.5	7	3.67	19	3.97	13	4.09	12	4.27
人	15	6	16	2.98	7	3.09	2	4.42	8	4.76	19	5.64
人	16	7	15	2.98	17	5.1	8	5.33	2	5.8	7	5.95
人	17	12	8	3.34	9	3.63	16	5.1	19	5.91	15	6.33
人	18	15	3	2.55	10	3.07	11	5.26	9	5.8	22	8.68
人	19	10	8	3.91	12	4.55	14	4.77	7	4.81	2	5.74
人	22	19	23	3.34	3	5.14	5	6.78	20	8.45	21	9.01
人	23	20	22	3.34	4	4.28	5	5.33	21	6.18	24	6.22

Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.7

# A.3 Ergebnisse

### A.3.1 Situation nach dem Zubau

BBS definiert Nein Einfluss der Orografie bewerten Ja Ist Vorherfall Nein

Tabelle A.3.1.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

		WEA															Ergeb	nisse													
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
人	1	WEA1	14	_	28.8	24.0	21.6	20.2	18.9	17.8	16.4	15.4	14.7	14.0	13.4	12.8	12.5	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	11.2	11.2	11.1	11.1	11.1	11.1	_	_	_
人	2	WEA2	14	_	30.1	25.3	22.5	20.6	19.1	17.6	16.4	15.4	14.5	13.8	13.2	12.8	12.4	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	11.2	11.2	11.1	11.1	11.0	11.0	_	_	_
人	3	WEA3	14	_	31.4	26.3	23.1	21.1	19.6	17.9	16.8	15.6	14.7	13.8	13.2	12.7	12.3	12.0	11.7	11.5	11.3	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	_		_
人	6	2	10	13.8	30.4	25.2	21.9	19.7	18.1	16.4	15.3	14.2	13.5	13.0	12.6	12.2	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	_	_	_	_
人	7	5	10	17.1	37.8	32.5	28.8	26.6	24.8	22.4	20.8	19.2	17.4	15.8	14.6	13.8	13.1	12.6	12.2	11.9	11.6	11.4	11.3	11.2	11.2	11.2	11.0	_	-		
人	8	11	10	16.6	35.8	31.1	27.6	25.5	23.9	21.7	20.2	18.6	16.6	14.9	13.7	12.9	12.3	11.9	11.6	11.4	11.2	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	_	_	_	_
人	9	13	10	15.4	35.1	29.8	26.4	24.2	22.5	20.3	18.7	16.8	15.4	14.3	13.4	12.7	12.2	11.9	11.5	11.3	11.1	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	_	_		_
人	10	14	10	16.7	37.8	32.6	29.2	27.1	25.5	23.0	21.3	19.0	17.2	15.8	14.4	13.5	12.7	12.2	11.7	11.4	11.1	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	_	_	_	_
人	11	16	10	13.8	30.1	24.9	21.8	19.6	18.0	16.4	15.2	14.2	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	_	_		
人	12	9	10	15.7	36.3	31.0	27.3	24.9	22.9	20.4	18.5	16.7	14.9	13.7	12.9	12.4	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	11.0	_	_	_	_
人	13	3	10	16.0	36.1	31.0	27.7	25.6	24.0	21.7	20.1	18.0	16.4	15.1	13.9	13.2	12.6	12.1	11.8	11.5	11.3	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	_	_		
人	14	4	10	16.4	35.7	30.5	27.1	25.0	23.4	21.4	19.9	18.3	16.7	15.5	14.4	13.7	13.1	12.6	12.2	11.9	11.6	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	_	_	_	_
人	15	6	10	17.1	39.9	34.1	30.3	27.9	26.0	23.3	21.4	19.0	17.2	15.7	14.4	13.6	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	11.1	11.1	11.0	11.0	10.9	_	_		
人	16	7	10	16.4	38.0	32.4	28.7	26.4	24.7	22.2	20.5	18.4	16.7	15.5	14.3	13.6	12.9	12.4	12.0	11.7	11.4	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	_	_	_	_
人	17	12	10	15.6	36.2	30.7	27.1	24.7	22.9	20.4	18.6	16.6	15.0	13.9	13.0	12.4	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	_	_		
人	18	15	10	16.3	36.2	31.0	28.0	26.1	24.3	22.0	19.5	17.3	15.8	14.4	13.4	12.7	12.2	11.8	11.5	11.3	11.1	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	_	_	_	_
人	19	10	10	_							17.6																				
人	22	19	10	_	31.1	27.6	24.4	22.6	21.3	20.4	19.3	18.4	17.7	15.6	14.5	13.8	13.2	12.7	12.3	12.0	11.8	11.5	11.4	11.3	_	_	_	_	_	_	_

Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.8

Tabelle A.3.1.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

		WEA															Ergeb	nisse													
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
/	23	20	10	_	31.1	28.8	25.4	23.3	21.8	20.8	19.6	18.5	17.4	15.7	14.5	13.7	13.1	12.6	12.2	11.9	11.6	11.4	11.3	11.3		_			_	_	_

Tabelle A.3.1.2: Extremwerte der Turbulenzintensität auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

		WEA							, <u>,                                  </u>							Erg	gebnis	sse												
	Nr.	Bezeichnung	m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
人	1	WEA1	14	30.5	26.2	24.5	23.1	21.5	20.2	18.3	17.0	16.0	15.1	14.3	13.6	13.1	12.8	12.6	12.3	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	_	_	
人	2	WEA2	14	33.1	27.7	25.6	24.1	22.5	21.0	19.1	17.8	16.8	15.8	15.0	14.3	13.7	13.3	12.9	12.6	12.4	12.2	12.1	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	_	_	_
人	3	WEA3	14	35.4	29.9	26.4	24.2	22.5	20.4	19.0	17.4	16.7	15.4	14.6	14.0	13.5	13.1	12.7	12.5	12.2	12.0	12.0	11.9	11.8	11.8	11.8	11.8	_	_	-
人	6	2	10	37.4	31.7	28.0	25.6	23.9	21.6	20.0	18.2	16.7	15.6	14.5	13.7	13.0	12.5	12.1	11.8	11.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	_		_	_
人	7	5	10	45.4	38.9	34.6	31.8	29.8	26.6	24.6	21.8	19.6	18.0	16.3	15.2	14.1	13.4	12.8	12.5	12.1	11.8	11.8	11.7	11.7	11.6	11.5		-	_	_
人	8	11	10	43.9	37.5	33.3	30.6	28.6	25.7	23.7	22.1	19.5	17.6	16.0	15.0	14.0	13.4	12.8	12.3	11.9	11.5	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6		_	_	_
人	9	13	10	41.1	35.0	31.0	28.5	26.6	23.9	22.1	19.8	17.9	16.5	15.1	14.2	13.3	12.7	12.2	11.8	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2		_	_	_
人	10	14	10	47.6	40.7	36.2	33.4	31.2	27.9	25.8	22.9	20.6	18.9	17.2	16.1	14.9	14.2	13.5	13.0	12.6	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2	_	_	_	_
人	11	16	10	35.9	30.3	26.7	24.4	22.7	20.6	19.2	17.5	16.2	15.2	14.3	13.6	13.0	12.6	12.2	11.9	11.6	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4			_	_
人	12	9	10	45.1	38.6	34.3	31.5	29.5	26.4	24.4	21.7	19.6	17.9	16.3	15.3	14.2	13.5	12.9	12.4	12.0	11.6	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	_	_	-	_
人	13	3	10	45.0	38.5	34.2	31.5	29.4	26.3	24.3	21.6	19.5	17.9	16.3	15.2	14.2	13.5	12.8	12.4	11.9	11.5	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	_	_	_	-
人	14	4	10	41.0	35.0	31.0	28.5	26.6	23.9	22.1	20.3	18.1	16.7	15.5	14.7	13.9	13.4	12.8	12.5	12.1	11.8	11.8	11.9	11.9	11.9	11.9		_	_	_
人	15	6	10	46.7	40.0	35.6	32.8	30.6	27.4	25.2	22.3	20.1	18.4	16.6	15.5	14.4	13.6	12.9	12.5	12.0	11.5	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	_	_	_	
人	16	7	10	46.3	39.6	35.2	32.5	30.4	27.1	25.0	22.1	19.9	18.2	16.4	15.3	14.2	13.5	12.8	12.3	11.8	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	_	_	_	_
人	17	12	10	43.1	36.9	32.7	30.1	28.1	25.2	23.3	20.7	18.7	17.2	15.7	14.7	13.7	13.1	12.5	12.0	11.6	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3		_	_	
人	18	15	10	45.2	38.7	34.4	31.7	29.6	26.7	24.4	21.6	19.5	17.9	16.4	15.1	14.1	13.3	12.8	12.3	12.0	11.7	11.5	11.4	11.4	11.4	11.4	_	_	_	_
人	19	10	10	39.2	33.3	29.5	27.1	25.3	22.8	21.1	18.9	17.2	15.9	14.7	13.9	13.2	12.7	12.3	12.0	11.7	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	_		_	_	]
人	22	19	10	37.6	34.1	30.0	27.8	26.1	24.8	23.4	22.1	21.1	18.1	16.5	15.4	14.4	13.8	13.2	12.7	12.4	12.2	12.2	12.2	_	_	_	_	_	_	_
人	23	20	10	36.7	34.1	29.9	27.2	25.5	24.6	23.1	22.0	20.8	18.7	17.1	16.1	15.3	14.6	14.1	13.7	13.3	13.0	12.4	12.4	_	_	_		_	_	

Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.9

Tabelle A.3.1.3: Eigenschaften und Windbedingungen der jeweiligen WEA

		WEA-Eigenschaften				Nächste	WEA							Ergeb	nisse							
	Nr.	WEA-Typ	z <sub>hub</sub> [m]	D [m]	BBS	Abstand in D	Nr.	Geschützt durch BBS	I <sub>eff</sub>	m [-]	Komplex	α <sub>n</sub> [-]	φ [°]	ρ [kg/m³]	wz	v <sub>50</sub> GK2 [m/s]	v <sub>50</sub> GK1 [m/s]	A [m/s]	A ρkorr. [m/s]	k [-]	v <sub>ave</sub> [m/s]	v <sub>ave</sub> ρkorr. [m/s]
人	1	Nordex N149/4.0-4.5 Mode 0 N149/4500 4.5MW	125	149	Nein	4.851	2	Nein	<	14	Nein	0.13	0.6	1.225	2 / II	37.4		7.76	7.76	2.068	6.87	6.87
人	2	Nordex N149/4.0-4.5 Mode 0 N149/4500 4.5MW	125	149	Nein	4.851	1	Nein	<	14	Nein	0.13	0.2	1.226	2 / II	37.4		7.59	7.59	2.084	6.72	6.72
人	3	Nordex N149/4.0-4.5 Mode 0 N149/4500 4.5MW	125	149	Nein	4.934	18	Nein	<	14	Nein	0.13	0.4	1.224	2 / II	37.4		7.7	7.7	2.072	6.82	6.82
人	6	GE 1.5sl	100	77	Nein	4.545	13	Nein	<	10	Nein	0.13	0.6	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	7	GE 1.5sl	100	77	Nein	3.087	15	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.9	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	8	GE 1.5sl	100	77	Nein	3.255	19	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.7	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	9	GE 1.5sl	100	77	Nein	3.59	10	Nein	<b>\</b>	10	Nein	0.13	0.7	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	10	GE 1.5sl	100	77	Nein	3.074	18	Nein	_	10	Nein	0.13	0.4	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	11	GE 1.5sl	100	77	Nein	5.131	3	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.3	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	12	GE 1.5sl	100	77	Nein	3.196	13	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.6	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	13	GE 1.5sl	100	77	Nein	3.196	12	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.8	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	14	GE 1.5sl	100	77	Nein	3.495	2	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.9	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	15	GE 1.5sl	100	77	Nein	2.976	16	Nein	_	10	Nein	0.13	0.8	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	16	GE 1.5sl	100	77	Nein	2.976	15	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.7	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	17	GE 1.5sl	100	77	Nein	3.34	8	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.6	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	18	GE 1.5sl	100	77	Nein	2.55	3	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.5	1.228	2 / II	36.1		7.46	7.39	2.026	6.61	6.55
人	19	Senvion MM92 evolution 2.05MW	100	92.5	Nein	3.91	8	Nein	<b>√</b>	10	Nein	0.13	0.7	1.227	2 / II	36.1		7.46	7.46	2.026	6.61	6.61
人	22	Senvion 3.2M114 3.17MW	123	114	Nein	3.337	23	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.2	1.224	2 / II	37.4		7.66	7.66	2.072	6.79	6.78
人	23	Senvion 3.2M114 3.17MW	123	114	Nein	3.337	22	Nein	<b>✓</b>	10	Nein	0.13	0.0	1.224	2 / II	37.4		7.66	7.66	2.072	6.79	6.78

Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.10

# A.4 Legende

	Erläuterung der Begriffe				
人	Geplante WEA	WEA, deren Standorteignung im Rahmen des Gutachtens zu bewerten ist.			
人人人	Benachbarte WEA	Alle weiteren WEA, die vom Auftraggeber übermittelt wurden. Es ist dabei unerheblich, ob sich einzelne benachbarte WEA ebenfalls in Planung oder Bau befinden. Entscheidend ist die Windparkkonfiguration, die als Vorbelastung für die geplanten WEA zu unterstellen ist. Alle benachbarten WEA gehen in die Berechnungen ein.			
人	Inaktive WEA	WEA, die nicht als Vorbelastung zu berücksichtigen sind und daher nicht in die Berechnungen eingehen. Diese WEA werden in der Regel nicht im Gutachten aufgeführt.			
人人	Betrachtete WEA	Für alle betrachteten WEA werden Ergebnisse ausgewiesen und abschließende Aussagen getroffen.			
	Windpark	Der Begriff wird im Sinne des Anhangs A der DIBt-Richtlinie von 2004 verwendet und umfasst "geplante" und "benachbarte" WEA.			
<b>2</b> 22	Referenzpunkt der Winddaten	Jeweiliger Standort, auf dessen Koordinaten sich die verwendeten Winddaten beziehen.			

	Farbliche Zuordnung der Symbole					
人	Geplante WEA					
人	Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA zu betrachten sind.					
人	Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA nicht zu betrachten sind, die aber Einfluss auf die zu betrachtenden WEA (人, 以) ausüben. Diese WEA sind eventuell nur zum Teil in der Kartendarstellung abgebildet.					
人	Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA nicht zu betrachten sind und die keinen Einfluss auf die zu betrachtenden WEA (人, 人) ausüben. Diese WEA sind eventuell nur zum Teil in der Kartendarstellung abgebildet.					
人	Inaktive WEA.					
$\mathbf{a}$	Referenzpunkte der Winddaten.					
人	Referenzpunkt der Winddaten auf den Koordinaten einer (in diesem Fall geplanten) WEA.					

Projektname: Jülich-Barmen-Merzenhausen

für Energiekontor AG

Referenz-Nr.: F2E-2018-TGQ-007, Revision 1 Seite A.11

# A.5 Abkürzungen und Formelzeichen

WEA	Windenergieanlage		
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik		
IEC	Internationale Elektrotechnische Kommission		
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz		
NTM	Normales Windturbulenzmodell		
DLC	Auslegungslastfall		
PD	Potsdam-Datum		
ETRS89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989		
UTM	Universale Transversale Mercator Projektion		
WGS84	World Geodetic System 1984		
WZ	Windzone		
BBS	Betriebsbeschränkung		
LR	Lastrechnung		
GK	Geländekategorie		
üNN	über Normal-Null		

D	Rotordurchmesser		
Z <sub>hub</sub>	Nabenhöhe der WEA		
P <sub>N</sub>	Nennleistung der WEA		
c <sub>T</sub>	Schubbeiwert des Rotors	[-]	
I <sub>eff</sub>	Effektive Turbulenzintensität	[-]	
A	Skalierungsparameter der Weibull-Verteilung	[m/s]	
k	Formparameter der Weibull-Verteilung	[-]	
h	Höhe über Grund		
m	Wöhlerlinienkoeffizient		
v	Windgeschwindigkeit		
v <sub>ave</sub>	Jahresmittel der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe		
v <sub>ref</sub>	Referenz-Windgeschwindigkeit (Auslegungswert für v <sub>50</sub> )		
v <sub>50</sub>	10-min-Mittel der extremen Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren		
v <sub>r</sub>	Nennwindgeschwindigkeit der WEA		
v <sub>in</sub>	Einschaltwingeschwindigkeit der WEA		
v <sub>out</sub>	Abschaltwingeschwindigkeit der WEA		
$\alpha_n$	Höhenexponent des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils für neutrale Schichtung		
φ	Neigung der Anströmung	[°]	
β	Blattwinkelverstellung	[°]	
Υstart	Startwinkel der BBS	[°]	
Υstop	Endwinkel der BBS	[°]	
V <sub>start</sub>	Startwindgeschwindigkeit der BBS		
V <sub>stop</sub>	Startwindgeschwindigkeit der BBS		
ρ	Mittlere Luftdichte		
τ <sub>design</sub>	Entwurfslebensdauer in Jahren	[a]	
V	Altgrad (Vollkreis = 360°)	[°]	



# Baugrundgutachten

Das Baugrundgutachten wird vor Baubeginn nachgereicht.

## Prüfstatik

Die Prüfstatik wird vor Baubeginn nachgereicht.