

Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund

EnergieKontor AG
Ritterstraße 12 a
52072 Aachen

Betrieb/Projektierung

Ihre Zeichen	SZA/ Jülich Barmen- Merzenhausen
Ihre Nachricht	09.03.2018
Unsere Zeichen	B-LB/4529/Tsc/117.992/Bn
Name	Herr Tscherner
Telefon	+49 231 5849-15792
Telefax	+49 231 5849-15667
E-Mail	martin.tscherner@amprion.net

Seite 1 von 2

Dortmund, 16. März 2018

Windpark Jülich Barmen-Merzenhausen
Geplante Errichtung einer Windenergieanlage
Typ N149 – Rotordurchmesser 149 m – Nabenhöhe 125 m
Gemarkung Merzenhausen, Flur 1, Flurstück 49
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Dülken – Oberzier,
Bl. 4529 (Maste 11 bis 13)

Amprion GmbH

Rheinlanddamm 24
44139 Dortmund
Germany

T +49 231 5849-0
F +49 231 5849-14188
www.amprion.net

Aufsichtsratsvorsitzender:

Heinz-Werner Ufer

Geschäftsführung:

Dr. Hans-Jürgen Brick
Dr. Klaus Kleinekorte

Sitz der Gesellschaft:

Dortmund
Eingetragen beim
Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr.
HR B 15940

Bankverbindung:

Commerzbank AG Dortmund
IBAN:
DE27 4404 0037 0352 0087 00
BIC: COBADEFFXXX
USt.-IdNr. DE 8137 61 356

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich der Errichtung obiger Windenergieanlage haben wir bereits mit Schreiben vom 28.12.2016 eine Stellungnahme abgegeben.

Unter der Berücksichtigung der zur Freileitung einzuhaltenen Abstände (Abstand zwischen Turmachse der WEA und der Leitungsachse 122 m und Abstand der Kranstell- und Montagefläche von mindestens 50 m – wie im beigefügten Lageplan im Maßstab 1 : 2500 mit Amprion-Vermerk vom 15.03.2018 eingetragen) erklären wir uns mit der Errichtung der obigen Windenergieanlage einverstanden.

Darüber hinaus und um eine Schädigung der Leiterseile durch Schwingungen, die von der Nachlaufströmung der Windenergieanlage verursacht werden, zu vermeiden, sind ggfs. Schwingungsschutzmaßnahmen an den Leiterseilen der betroffenen Felder in erforderlichem Umfang auszuführen. Die Kosten sind vom Antragsteller zu tragen.

Der Bedarf an Schwingungsschutzmaßnahmen wird zurzeit in unserem Hause ermittelt. Sobald uns die Kosten hierfür vorliegen, werden wir dies Ihnen mitteilen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Amprion GmbH



Anlage

Verteiler:
B-BM-LR
Bl. 4529

Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund

Energiekontor AG
Ritterstraße 12 a
52072 Aachen

Betrieb/Projektierung

Ihre Zeichen	Silvia Kratzenberg
Ihre Nachricht	18.06.2018
Unsere Zeichen	B-LB/4529/Tsc/120.445/Bn
Name	Herr Tscherner
Telefon	+49 231 5849-15792
Telefax	+49 231 5849-15667
E-Mail	martin.tscherner@amprion.net

Dortmund, 22. Juni 2018

Seite 1 von 2

**Schwertransport zum Windpark Jülich Barmen-Merzenhausen
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Dülken – Oberzier,
Bl. 4529 (Maste 11 bis 12)**

Amprion GmbH

Rheinlanddamm 24
44139 Dortmund
Germany

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kratzenberg,

T +49 231 5849-0
F +49 231 5849-14188
www.amprion.net

unmittelbar vor Erreichen des o. g. Windparks kreuzt der Transportweg
die im Betreff genannte Höchstspannungsfreileitung.

Aufsichtsratsvorsitzender:
Heinz-Werner Ufer

Die Leitungsführung mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutz-
streifengrenzen können Sie unserem beigefügten Lageplan im Maßstab
1 : 2000 entnehmen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich die tat-
sächliche Lage der Leitung ausschließlich aus der Örtlichkeit ergibt.

Geschäftsführung:
Dr. Hans-Jürgen Brick
Dr. Klaus Kleinekorte

Für das Unterfahren der Freileitung im markierten Bereich können wir
Ihnen eine Durchfahrtshöhe von 6 m über der Fahrbahn in Aussicht stel-
len.

Sitz der Gesellschaft:
Dortmund
Eingetragen beim
Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr.
HR B 15940

Der Transportverantwortliche ist verpflichtet, den Beginn des Schwer-
transportes mit einer Vorankündigungsfrist von mindestens 14 Tagen
anzuzeigen und mit der

Bankverbindung:
Commerzbank AG Dortmund
IBAN:
DE27 4404 0037 0352 0087 00
BIC: COBADEFFXXX
USt-IdNr. DE 8137 61 356

**Amprion GmbH, Betrieb Mitte - Leitungen
Herrn Manfred Gaese, Tel. 02234/ 85-42211
oder
Herrn Harald Becker, Tel. 0172/2478380
Am Werkstor 4, 50129 Bergheim**

einen Termin zur Einweisung in die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu vereinbaren. Die Einweisung erfolgt insbesondere auf Grund des Merkheftes „Hinweis zum Schutz von Versorgungsanlagen“ (Herausgeber Amprion GmbH), dessen Regelungen streng einzuhalten sind.

Der aktuelle Seildurchhang und Bodenabstand zum Zeitpunkt des Transportes ist durch den Betriebsverantwortlichen von Amprion zu kontrollieren.

Damit die Sicherheit der Stromversorgung gewährleistet und außerdem jegliche Gefährdung des Transportes im Bereich der Freileitung ausgeschlossen wird, muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass immer ein genügender Abstand zu den Bauteilen der Freileitung eingehalten wird. Der Transportleiter hat die von ihm Beauftragten sowie sonstige bei dem Transport anwesenden Personen und Unternehmen entsprechend zu unterrichten.

Der Transportleiter haftet gegenüber der Amprion GmbH im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Er haftet insbesondere für sämtliche Schäden und sonstigen Nachteile, die er, seine Mitarbeiter, von ihm beauftragte Personen oder Unternehmen und/oder seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen an der Höchstspannungsfreileitung, den Masten und/oder deren Zubehör verursachen, sei es, durch die Errichtung oder durch den Betrieb der baulichen Anlage oder in sonstiger Weise.


Sie erhalten dieses Antwortschreiben auch namens und im Auftrag der innogy Netze Deutschland GmbH als Eigentümerin bzw. Westnetz GmbH als Besitzerin und Betreiberin, denen die betroffene Leitungsanlage teilweise zur Mitbenutzung überlassen wurde. Die technische Abstimmung haben wir vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Amprion GmbH

Anlage

Verteiler:
B-BM-LR
Bl. 4529





220-/380-kV-Hochspannungsfreileitung

Dülken – Oberzier

Bl.4529

Abschnitt: Pkt. Gereonsweiler – Pkt. Jülich

Lageplan

1:2000

von Mast Nr. 11 bis Mast Nr. 14

Gemarkung	: EDEREN	MERZENHAUSEN
Gemeinde	: Linnich	Jülich
Verbandsgmd.:	Linnich, Stadt	Jülich, Stadt
Kreis	: Düren	Düren
Reg.-Bez.	: Köln	Köln
Land	: Nordrhein-Westfalen	Nordrhein-Westfalen
Katasteramt	: Düren	Düren
Grundbuchamt:	Jülich	Jülich

Leitungssachse	—————	Tragmast	———□———	Abspannmast	———⊗———
		Tragmast	———○———	Abspannmast	———⊗———

Schutzstreifen

erstmalig zu
beschränkende
Grundstücksfläche

bereits beschränkte
Schutzstreifenfläche

Geändert:

Geändert:

Geändert:

Geändert:

Ausgabe: 25.06.18 13:34:09

Erstellt: 20.05.98 09:42:42



B-LB



