

---

# **Kostenschätzung Rückbau**

## **VENSYS 126 - 3,8 MW / 136,9 m Nabenhöhe**

**VENSYS Energy AG**

Im Langental 6 · 66539 Neunkirchen

T +49 6821 95 17 - 0 · F +49 6821 95 17 – 111

Erstellt / Datum: P. Grzyb / 20.10.2021 Freigegeben / Datum: L.F. Beckel / 20.10.2021	Datei: Kostenschätzung_Rückbau_VENSYS_126_3,8MW_ 136,9m_NH_Rev.A	Seite 1 von 2
--	---	---------------

**1. Demontage WEA:**

- Netzanbindung
- Elektrik
- Anlage
- Turm

**Summe:** ..... **170.500 €**

**2. Demontage Fundament:**

- Fundamentabdeckung
- Fundament
- Transport
- Recycling Fundament
- Verfüllen

**Summe:** ..... **18.500 €**

**3. Transport:**

- Abtransport Anlage

**Summe:** ..... **42.400 €**

**4. Recycling:**

- Stahlurm
- Anlage
- Kabel

**Summe:** ..... **-110.900 €**

**Gesamtsumme (netto):** ..... **120.500 €**

Die Kalkulation der Rückbaukosten versteht sich als eine Kostenabschätzung und beinhaltet keine Kosten für die Instandsetzung bzw. Rückbau der Zuwegung. Dieses Dokument dient nur zur Information und stellt keine oder bildet keine Gewährleistung, Garantie, Zusicherung, Versprechen, Haftung oder eine andere Zusicherung des Zulieferers dar, sämtliches wird vom Lieferanten zurückgewiesen.