

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20....
bis 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20....
bis 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Masttabelle Provisorium Bl.2409

Geplanter Neubau und Betrieb der

110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung

Pkt. Metternich – Niederstedem, Bl. 4225

Abschnitt: UA Wengerohr – UA Niederstedem

und

Geplanter Neubau und Betrieb der

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung

Niederstedem - Pkt. Meckel, Bl. 4531

sowie notwendige Folgemaßnahmen in den Kreuzungs-
bereichen und an den anzubindenden Freileitungen

Stand: 28.02.2020

Inhalt: 1 Seite



Genehmigungen Leitungen Süd

Masttabelle Provisorium Bl.2409

Masttabelle						
Mast Nr. / Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN [m]	Masthöhe über EOK [m]	Bemerkungen
1001 / 0748	310.3	B-GE-14-21	ASY5.0+10.5	150.15	25.00	nachrichtlich aus 2.GA
P179		D-AMP.2-16-21	T/WA+30.0	190.53	49.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 1
178 / 4225	353.1	AD47-16-21	ABZW2+15.0	150.11	89.50	nachrichtlich aus 2.GA
P179		D-AMP.2-16-21	T/WA+30.0	190.53	49.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 1
P180	235.0	D-AMP.2-16-21	T/WA+21.0	219.06	40.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P181	291.0	D-AMP.2-16-21	T/WA+27.0	184.64	46.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P182	396.0	D-AMP.2-16-21	T/WA+30.0	202.11	49.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P183	368.0	D-AMP.2-16-21	T/WA+30.0	217.38	49.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P184	361.0	D-AMP.2-16-21	T/WA+27.0	206.37	46.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P185	333.2	D-AMP.2-16-21	T/WA+27.0	187.51	46.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 1
P186	415.0	D-AMP.2-16-21	T/WA+30.0	203.75	49.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P187	360.0	D-AMP.2-16-21	T/WA+36.0	179.92	55.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P188	427.5	D-AMP.2-16-21	T/WA+24.0	180.49	43.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P189	330.3	D-AMP.2-16-21	T/WA+27.0	172.76	46.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 2
P190	282.2	D-AMP.2-16-21	T/WA+15.0	170.38	34.70	siehe Anlage 13.2 Blatt 1
100	BEK	BB21	WA3V1+5.0	169.79	55.78	Bestand
59	BEK	BB21	T1V3+5.0	371.49	59.39	Bestand
57		BB21	T1V3+5.0	365.91	56.98	Bestand

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = Tragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)

WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = WinkelAbspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

WA2WE/WA4WE = WinkelAbspann - WinkelEndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = 1 : 160° - 180°
 2/WA2WE : 140° - 180° / 140° - 180°
 3 : 120° - 140°
 4/WA4WE : 100° - 120/100° - 140°
 5 (nur 380 kV) : 90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse, ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)

ABZWx = Abzweigmast

ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp

Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp

Mx = Mastschaftänderung, M1 = verstärkte Erdseilstütze, SMx = Sondermast

Kx = Kabeltraverse

0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern

NN = NormalNull, NHN = NormalHöhenNull

EOK = ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern