

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20....
bis 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20....
bis 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Kreuzungsverzeichnis Bl. 2409

Geplanter Neubau und Betrieb der
110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Pkt. Metternich – Niederstedem, Bl. 4225
Abschnitt: UA Wengerohr – UA Niederstedem
und

Geplanter Neubau und Betrieb der
220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Niederstedem - Pkt. Meckel, Bl. 4531

sowie notwendige Folgemaßnahmen in den Kreuzungs-
bereichen und an den anzubindenden Freileitungen

Stand: 28.02.2020

Inhalt: 37 Seiten



Genehmigungen Leitungen Süd

Temporäre Baumaßnahme

110-/220-kV-Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 2409

Abschnitt: Punkt Wittlich - Mast Nr. 100

Abschnitt: von Mast Nr. 59 - Mast Nr. 57

Kreuzungsverzeichnis

	</	

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, LBM Autobahnamt Montabauer Bahnhofplatz 1 56410 Montabaur	BAB A 60 Auffahrt	Nr. P186 - Nr. P187	P186b	262.5 m (vom Mast P186) 97.5 m (vom Mast P187)		Kreuzung in km 0.129.
						Der Mast Nr. P187 steht in der Anbaubeschränkungszone gem. FStrG. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. FStrG eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 88.3m.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, LBM Autobahnamt Montabauer Bahnhofplatz 1 56410 Montabaur	BAB A 60 Abfahrt	Nr. P186 - Nr. P187	P186d	294.8 m (vom Mast P186) 65.3 m (vom Mast P187)		Kreuzung in km 67.567.
						Der Mast Nr. P187 steht in der Anbaubeschränkungszone gem. FStrG. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. FStrG eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 54.8m.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Masterstraßenmeisterei Bitburg Industriestr.20 54634 Bitburg	B 50	Nr. P186 - Nr. P187	P186c	280.1 m (vom Mast P186) 79.9 m (vom Mast P187)		Kreuzung in Station 0.508. Netzknoten von 6007089O bis 6007081S.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 52	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001d	26.9 m (vom Mast 1001) 283.3 m (vom Mast P179)		Station 0.875, Netzknoten von 6007084C bis 60071000.
						Der Mast Nr. 1001(0748) steht in der genehmigungspflichtigen Anbauverbotszone gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 16.9m.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 52	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178d	69.2 m (vom Mast 178(4225)) 283.9 m (vom Mast P179)		Station 0.871, Netzknoten von 6007084C bis 60071000.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.2 Gewässer 2. Ordnung						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Lieser (Gewässer- kennzahl 2678)	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001n	159.5 m (vom Mast 1001(0748)) 150.8 m (vom Mast P179)		Über 50.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 1001(0748) und Nr. P179.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Lieser (Gewässer- kennzahl 2678)	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178o	203.0 m (vom Mast 178(4225)) 150.2 m (vom Mast P179)		Über 50.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 178(4225) und Nr. P179.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Mühlenteich- graben (Gewässer- kennzahl 26787694)	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001m	76.8 m (vom Mast 1001(0748)) 233.5 m (vom Mast P179)		Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 1001(0748) und Nr. P179.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Mühlenteich- graben (Gewässer- kennzahl 26787694)	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178n	120.1 m (vom Mast 178(4225)) 233.0 m (vom Mast P179)		Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 178(4225) und Nr. P179.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Büscheider Graben	Nr. P181 - Nr. P182	P181b	39.5 m (vom Mast P181) 356.5 m (vom Mast P182)		Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. P181 und Nr. P182.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Bürres- bächelchen (Gewässer- kennzahl 2678772)	Nr. P185 - Nr. P186	P185b	71.9 m (vom Mast P185) 343.1 m (vom Mast P186)		Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. P185 und Nr. P186.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. P186 - Nr. P187	P186f			Längsführung Weniger als 20.0m zum Mast Nr. P187. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 7.8m
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. P187 - Nr. P188	P187b	114.4 m (vom Mast P187) 313.1 m (vom Mast P188)		Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. P187 und Nr. P188.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

3. Eisenbahn

3.1 Bahnlinien						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hochspannungs-freileitung, Bl.0748	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001a	0.0 m (vom Mast 1001(0748)) 310.2 m (vom Mast P179)		Kreuzung im Mast Nr. 1001 nach Mast Nr 1002.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungs-freileitung, Bl.4225	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001b	17.7 m (vom Mast 1001(0748)) 292.5 m (vom Mast P179)		Kreuzung zwischen Mast Nr. 178 und Mast Nr. 179.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	2x Mittel- spannungs- kabel	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001f	37.2 m (vom Mast 1001(0748)) 273.1 m (vom Mast P179)		Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hoch- spannungs- freileitung, Bl.0748	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001o	0.0 m (vom Mast 1001(0748)) 310.2 m (vom Mast P179)		Kreuzung im Mast Nr. 1001 nach Mast Nr 179.

Amprion GmbH

110-/220-kV-Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 2409

Abschnitt: Punkt Wittlich - Mast Nr. 100

Abschnitt: von Mast Nr. 59 - Mast Nr. 57

Anlage 13.6.1

Seite 14 von 36

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178a			Kreuzung im Mast Nr. 178.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hochspannungsfreileitung, Bl.0748	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178b			Längsführung von Mast Nr. 1001 bis Mast Nr. 179(4225).

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hochspannungs-freileitung, Bl.0748	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178c	42.4 m (vom Mast 178(4225)) 310.7 m (vom Mast P179)		Kreuzung zwischen Mast Nr. 1001 und Mast Nr. 1002.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	2x Mittelspannungskabel	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178g	79.5 m (vom Mast 178(4225)) 273.6 m (vom Mast P179)		Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. P179 - Nr. P180	P179a			Längsführung von Mast Nr. 179 bis Mast Nr. 180.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. P180 - Nr. P181	P180e			Längsführung von Mast Nr. 179 bis Mast Nr. 181.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. P181 - Nr. P182	P181a			Längsführung von Mast Nr. 181 bis Mast Nr. 182.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. P182 - Nr. P183	P182a			Längsführung von Mast Nr. 182 bis Mast Nr. 183.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Niederspannungskabel	Nr. P182 - Nr. P183	P182d	207.3 m (vom Mast P182) 160.7 m (vom Mast P183)		Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P183 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Nieder- spannungs- kabel	Nr. P182 - Nr. P183	P182g	290.6 m (vom Mast P182) 77.4 m (vom Mast P183)		Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P183 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst- spannungs- freileitung, Bl.4225	Nr. P183 - Nr. P184	P183a			Längsführung von Mast Nr. 182 bis Mast Nr. 184.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst- spannungs- freileitung, Bl.4225	Nr. P184 - Nr. P185	P184a			Längsführung von Mast Nr. 184 bis Mast Nr. 186.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. P185 - Nr. P186	P185a			Längsführung von Mast Nr. 185 bis Mast Nr. 186.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. P186 - Nr. P187	P186a			Längsführung von Mast Nr. 185 bis Mast Nr. 187.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. P187 - Nr. P188	P187a			Längsführung von Mast Nr. 187 bis Mast Nr. 188.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Nieder- spannungs- kabel	Nr. P187 - Nr. P188	P187c	121.8 m (vom Mast P187) 305.7 m (vom Mast P188)		Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P187 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst- spannungs- freileitung, Bl.4225	Nr. P188 - Nr. P189	P188a			Längsführung von Mast Nr. 188 bis Mast Nr. 189.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst- spannungs- freileitung, Bl.4225	Nr. P189 - Nr. P190	P189a			Längsführung von Mast Nr. 189 bis Mast Nr. 190.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. P190 - Nr. 100	P190a			Längsführung von Mast Nr. 189 bis Mast Nr. 191.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittelspannungskabel	Nr. P190 - Nr. 100	P190b			Leitungsachsennahester Abstand bei 55.1 m von Mast Nr. P190 und 12.4 m links seitlich der Leitungsachse. Über 2.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P190 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Amprion GmbH

110-/220-kV-Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 2409

Abschnitt: Punkt Wittlich - Mast Nr. 100

Abschnitt: von Mast Nr. 59 - Mast Nr. 57

Anlage 13.6.1

Seite 22 von 36

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4225	Nr. 59 - Nr. 57	59a			Längsführung von Mast Nr. 230 bis Mast Nr. 232.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittelspannungskabel	Nr. 59 - Nr. 57	59b			Leitungsachsennahester Abstand bei 55.0 m von Mast Nr. 59 und 7.8m links seitlich der Leitungsachse. Weniger als 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 59 bedarf die Mastannäherung einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittelspannungskabel	Nr. 59 - Nr. 57	59c		0+005.3	Weniger als 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 59 bedarf die Mastannäherung einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 59.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.2 Gasleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Stadtwerke Trier Ostallee 7-13 54290 Trier	Gasleitung d160	Nr. 59 - Nr. 57	59f		0+386.9	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 281 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen. Lage unverbindlich.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001c	26.5 m (vom Mast 1001(0748)) 283.7 m (vom Mast P179)		Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001e	27.1 m (vom Mast 1001(0748)) 283.2 m (vom Mast P179)		Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	FM-Kabel	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001i	53.8 m (vom Mast 1001(0748)) 256.5 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001j	65.7 m (vom Mast 1001(0748)) 244.5 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001k	66.0 m (vom Mast 1001(0748)) 244.2 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178e	69.3 m (vom Mast 178(4225)) 283.8 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178f	69.8 m (vom Mast 178(4225)) 283.3 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	FM-Kabel	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178j	97.2 m (vom Mast 178(4225)) 255.9 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178k	109.2 m (vom Mast 178(4225)) 243.8 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178l	109.4 m (vom Mast 178(4225)) 243.7 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. P180 - Nr. P181	P180a	55.9 m (vom Mast P180) 235.1 m (vom Mast P181)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P180 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. P180 - Nr. P181	P180b	56.3 m (vom Mast P180) 234.7 m (vom Mast P181)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P180 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. P180 - Nr. P181	P180c	228.6 m (vom Mast P180) 62.4 m (vom Mast P181)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P181 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. P180 - Nr. P181	P180d	229.2 m (vom Mast P180) 61.8 m (vom Mast P181)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P181 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	FM-Kabel	Nr. P182 - Nr. P183	P182b	98.9 m (vom Mast P182) 269.1 m (vom Mast P183)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P182 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. P182 - Nr. P183	P182e	277.2 m (vom Mast P182) 90.8 m (vom Mast P183)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P183 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. P182 - Nr. P183	P182f	280.9 m (vom Mast P182) 87.1 m (vom Mast P183)		Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P183 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Landesbetrieb Mobilität Fernmeldemeisterei Koblenz Carl-Zeiss-Str. 3a 56070 Koblenz	FM-Kabel Schutzrohr-anlage	Nr. P186 - Nr. P187	P186e	320.4 m (vom Mast P186) 39.6 m (vom Mast P187)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P187 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 59 - Nr. 57	59d		0+006.1	Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 59 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 59.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs- leitung DN400	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001h	52.5 m (vom Mast 1001(0748)) 257.7 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Stadtwerte Wittlich Schloßstraße 11 54516 Wittlich	Entsorgungs- leitung DN700	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001l	72.2 m (vom Mast 1001(0748)) 238.0 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs- leitung DN400	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178i	96.0 m (vom Mast 178(4225)) 257.2 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Stadtwerke Wittlich Schloßstraße 11 54516 Wittlich	Entsorgungs- leitung DN700	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178m	115.6 m (vom Mast 178(4225)) 237.5 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs- leitung DN125	Nr. P182 - Nr. P183	P182c	101.9 m (vom Mast P182) 266.1 m (vom Mast P183)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. P182 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Amprion GmbH

110-/220-kV-Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 2409

Abschnitt: Punkt Wittlich - Mast Nr. 100

Abschnitt: von Mast Nr. 59 - Mast Nr. 57

Anlage 13.6.1

Seite 35 von 36

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk	Nr. 59 - Nr. 57	59e		0+358.0	

Temporäre Baumaßnahme

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.7 Mineralölleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbest. 1 53173 Bonn	Produkten- leitung	Nr. 1001(0748) - Nr. P179	1001g	48.9 m (vom Mast 1001(0748)) 261.4 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1001(0748) ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbest. 1 53173 Bonn	Produkten- leitung	Nr. 178(4225) - Nr. P179	178h	92.3 m (vom Mast 178(4225)) 260.8 m (vom Mast P179)		Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178(4225) ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.