Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Kreuzungsverzeichnis Bl. 4225

Geplanter Neubau und Betrieb der
110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Pkt. Metternich – Niederstedem, Bl. 4225
Abschnitt: UA Wengerohr – UA Niederstedem
und
Geplanter Neubau und Betrieb der
220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Niederstedem - Pkt. Meckel, Bl. 4531

sowie notwendige Folgemaßnahmen in den Kreuzungs-bereichen und an den anzubindenden Freileitungen

Stand:	28.02.2020
Inhalt:	64 Seiten

amprion

Genehmigungen Leitungen Süd

Anlage 9.1

110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, Bl. 4225

Kreuzungsverzeichnis

Datum	Änderung	Name

	Datum	Name
ermittelt	23.07.2018	
aufgestellt	28.02.2020	
Inhalt	Planung	

SPIE SAG GmbH

Amprion GmbH
B-LP / Betrieb /Projektierung
A-PS / Genehmigungen Leitungen Süd

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, LBM Autobahnamt Montabauer Bahnhofsplatz 1 56410 Montabaur	BAB A 60 Auffahrt	Nr. 186 - Nr. 187	186a	252.7 m (vom Mast 186) 93.3 m (vom Mast 187)	Kreuzung in km 0.153.
					Der Mast Nr. 187 steht in der Anbaubeschränkungszone gem. FStrG. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. FStrG eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 83.1m.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, LBM Autobahnamt Montabauer Bahnhofsplatz 1 56410 Montabaur	BAB A 60 Abfahrt	Nr. 186 - Nr. 187	186c	286.1 m (vom Mast 186) 59.9 m (vom Mast 187)	Kreuzung in km 67.543.
					Der Mast Nr. 187 steht in der Anbaubeschränkungszone gem. FStrG. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. FStrG eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 58.1m

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, LBM Autobahnamt Montabauer Bahnhofsplatz 1 56410 Montabaur	BAB A 1	Nr. 193 - Nr. 194	193c	80.9 m (vom Mast 193) 398.6 m (vom Mast 194)	Kreuzung in km 112.856.
					Der Mast Nr. 183 steht in der Anbaubeschränkungszone gem. FStrG. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. FStrG eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 41.5m.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Dasbachstr. 15C 54292 Trier	B50	Nr. 186 - Nr. 187	186b	270.2 m (vom Mast 186) 75.8 m (vom Mast 187)	Kreuzung in Station 0.484. Netzknoten von 6007089O bis 6007081S.
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Masterstraßenmeisterei Bitburg Industriestr.20 54634 Bitburg	B 51	Nr. 258 - Nr. 259	258d	336.8 m (vom Mast 258) 89.6 m (vom Mast 259)	Kreuzung in Station 1.488. Netzknoten von 60050430 bis 61050180.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Masterstraßenmeisterei Bitburg Industriestr.20 54634 Bitburg	B 257	Nr. 283 - Nr. P002	283a	123.1 m (vom Mast 283) 70.5 m (vom Mast P002)	Kreuzung in Station 1.294. Netzknoten von 60040460 bis 60040740.
Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Masterstraßenmeisterei Bitburg Industriestr.20 54634 Bitburg	B 257	Nr. 283 - Nr. P001	283e	114.0 m (vom Mast 283) 70.1 m (vom Mast P001)	Kreuzung in Station 1.294. Netzknoten von 60040460 bis 60040740.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 52	Nr. 178 - Nr. 179	178d	70.1 m (vom Mast 178) 277.9 m (vom Mast 179)	Station 0.875, Netzknoten von 6007084C bis 60071000.
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 141	Nr. 197 - Nr. 198	197a	364.0 m (vom Mast 197) 103.7 m (vom Mast 198)	Station 0.482, Netzknoten von 6007002B bis 60070040.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 50	Nr. 200 - Nr. 201	200b	325.6 m (vom Mast 200) 96.4 m (vom Mast 201)	Station 1.333, Netzknoten von 60060320 bis 6007002C.
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 43	Nr. 204 - Nr. 205	204b	116.2 m (vom Mast 204) 189.2 m (vom Mast 205)	Station 3.568, Netzknoten von 60060500 bis 60060410.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 43	Nr. 212 - Nr. 213	212d	443.0 m (vom Mast 212) 42.3 m (vom Mast 213)	Station 1.944, Netzknoten von 60060390 bis 60060400.
					Der Mast Nr. 213 steht in der genehmigungspflichtigen Anbauverbotszone gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 19.2m.
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 43	Nr. 215 - Nr. 216	215a	198.4 m (vom Mast 215) 166.3 m (vom Mast 216)	Station 0.902, Netzknoten von 60060390 bis 60060400.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	**Objekt**	**Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung**			**Bemerkungen**
		Kreuzung zwischen Masten	**Objekt-Nummer (ONr.)**	**Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 49	Nr. 217 - Nr. 218	217a	61.3 m (vom Mast 217) 359.8 m (vom Mast 218)	Station 1.678, Netzknoten von 60060360 bis 60060390.
					Der Mast Nr. 217 steht in der genehmigungspflichtigen Anbaubeschränkungszone gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 31.2m.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	**Objekt**	**Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung**			**Bemerkungen**
		Kreuzung zwischen Masten	**Objekt-Nummer (ONr.)**	**Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 43	Nr. 226 - Nr. 227	226a		Station 0.00 bis Station 0.033, Netzknoten von 6006008 bis 6006038.
					Der Mast Nr. 226 steht in der genehmigungspflichtigen Anbaubeschränkungszone gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 25.7m.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Trier Dasbachstr. 15 C 54292 Trier	L 46	Nr. 226 - Nr. 227	226b	117.0 m (vom Mast 226) 219.6 m (vom Mast 227)	Station 0.004, Netzknoten von 60060080 bis 60060090.
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Gerolstein Brunnenstr. 1 54568 Gerolstein	L 2	Nr. 274 - Nr. 275	274b	75.4 m (vom Mast 274) 283.6 m (vom Mast 275)	Station 2.497, Netzknoten von 60040750 bis 61050590.
					Der Mast Nr. 226 steht in der genehmigungspflichtigen Anbauverbotszone gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 17.3m.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kreis Bernkastel-Wittlich Kurfürstenstr. 16 54516 Wittlich	K 46	Nr. 202 - Nr. 203	202b	139.4 m (vom Mast 202) 204.1 m (vom Mast 203)	Station 0.534, Netzknoten von 60060410 bis 60070010.
Kreis Bernkastel-Wittlich Kurfürstenstr. 16 54516 Wittlich	K 41	Nr. 212 - Nr. 213	212b	168.8 m (vom Mast 212) 316.6 m (vom Mast 213)	Station 1.936, Netzknoten von 60060420 bis 60060400.
Kreis Trier-Saarburg Willy-Brandt-Platz 1 54290 Trier	K 33	Nr. 232 - Nr. 233	232c	193.9 m (vom Mast 232) 165.5 m (vom Mast 233)	Station 0.472, Netzknoten von 61060440 bis 61060250.
Kreis Trier-Saarburg Willy-Brandt-Platz 1 54290 Trier	K 16	Nr. 251 - Nr. 252	251a	126.9 m (vom Mast 251) 236.0 m (vom Mast 252)	Station 0.011, Netzknoten von 61050480 bis 61050490.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	**Objekt**	**Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung**			**Bemerkungen**
		Kreuzung zwischen Masten	**Objekt-Nummer (ONr.)**	**Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Eifelkreis Bitburg-Prüm Trierer Str. 1 54634 Bitburg/Eifel	K 30	Nr. 251 - Nr. 252	251b	148.6 m (vom Mast 251) 214.3 m (vom Mast 252)	Station 1.158, Netzknoten von 61050530 bis 61050480.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Eifelkreis Bitburg-Prüm Trierer Str. 1 54634 Bitburg/Eifel	K 29	Nr. 258 - Nr. 259	258b	59.8 m (vom Mast 258) 366.6 m (vom Mast 259)	Station 2.845, Netzknoten von 61050600 bis 6105065A.
					Der Mast Nr. 258 steht in der genehmigungspflichtigen Anbaubeschränkungszone gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 16.7m.

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	**Objekt**	**Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung**			**Bemerkungen**
		Kreuzung zwischen Masten	**Objekt-Nummer (ONr.)**	**Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Eifelkreis Bitburg-Prüm Trierer Str. 1 54634 Bitburg/Eifel	K 29	Nr. 260 - Nr. 261	260b	332.6 m (vom Mast 260) 42.6 m (vom Mast 261)	Station 1.784, Netzknoten von 61050600 bis 6105065A.
					Der Mast Nr. 261 steht in der genehmigungspflichtigen Anbaubeschränkungszone gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bzgl. des Maststandortes wird gem. des geltenden Straßengesetzes des jeweiligen Landes eine Genehmigung bei der Straßenbaubehörde eingeholt. Lichter Abstand äußeres Bauteil zum Fahrbahnrand: 15.6m.
Eifelkreis Bitburg-Prüm Trierer Str. 1 54634 Bitburg/Eifel	K 26	Nr. 268 - Nr. 269	268c	192.1 m (vom Mast 268) 123.8 m (vom Mast 269)	Station 2.412, Netzknoten von 61040230 bis 61050600.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6

Kein Eintrag vorhanden.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	**Objekt**	**Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung**			**Bemerkungen**
		Kreuzung zwischen Masten	**Objekt-Nummer (ONr.)**	**Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Lieser (Gewässer-kennzahl 2678)	Nr. 178 - Nr. 179	178n	199.5 m (vom Mast 178) 148.5 m (vom Mast 179)	Über 50.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 178 und Nr. 179.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Kyll (Gewässer-kennzahl 266)	Nr. 247 - Nr. 248	247b	335.1 m (vom Mast 247) 490.5 m (vom Mast 248)	Über 50.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 247 und Nr. 248.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Mühlenteich-graben (Gewässer-kennzahl 26787694)	Nr. 178 - Nr. 179	178m	119.2 m (vom Mast 178) 228.8 m (vom Mast 179)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 178 und Nr. 179.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Büscheider Graben	Nr. 181 - Nr. 182	181a	100.7 m (vom Mast 181) 293.8 m (vom Mast 182)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 181 und Nr. 182.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Bürres-bächelchen (Gewässer-kennzahl 2678772)	Nr. 185 - Nr. 186	185a	111.5 m (vom Mast 185) 339.2 m (vom Mast 186)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 185 und Nr. 186.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 186 - Nr. 187	186e		Längsführung Weniger als 20.0m zum Mast Nr.187. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 2.2m.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 187 - Nr. 188	187b	101.3 m (vom Mast 187) 326.3 m (vom Mast 188)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 187 und Nr. 188.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Bach vom Tannenhof (Gewässer-kennzahl 267472)	Nr. 195 - Nr. 196	195c	387.5 m (vom Mast 195) 50.8 m (vom Mast 196)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 195 und Nr. 196.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Bach	Nr. 198 - Nr. 199	198a	321.4 m (vom Mast 198) 198.8 m (vom Mast 199)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 198 und Nr. 199.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 200 - Nr. 201	200c	383.3 m (vom Mast 200) 38.8 m (vom Mast 201)	Weniger als 20.0m zum Mast Nr. 201. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 18.4m.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Salm (Gewässer-kennzahl 2674)	Nr. 201 - Nr. 202	201f	196.9 m (vom Mast 201) 125.4 m (vom Mast 202)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 201 und Nr. 202.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Bach	Nr. 204 - Nr. 205	204a	53.2 m (vom Mast 204) 252.2 m (vom Mast 205)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 204 und Nr. 205.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Bach vom Petershof (Gewässer-kennzahl 2674542)	Nr. 207 - Nr. 208	207a	266.6 m (vom Mast 207) 346.3 m (vom Mast 208)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 207 und Nr. 208.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 213 - Nr. 214	213a	26.9 m (vom Mast 213) 374.4 m (vom Mast 214)	Weniger als 20.0m zum Mast Nr. 213. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 5.0m.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 236 - Nr. 237	236a	22.9 m (vom Mast 236) 389.9 m (vom Mast 237)	Weniger als 20.0m zum Mast Nr. 236. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 5.4m.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Bach (Siefen)	Nr. 242 - Nr. 243	242a	262.1 m (vom Mast 242) 104.1 m (vom Mast 243)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 242 und Nr. 243.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Mühlenteich	Nr. 247 - Nr. 248	247c	370.4 m (vom Mast 247) 455.2 m (vom Mast 248)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 247 und Nr. 248.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Welsch-billigerbach (Gewässer-kennzahl 2668)	Nr. 253 - Nr. 254	253a		Längsführung Weniger als 20.0m zum Mast Nr. 254. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 10.5m.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 253 - Nr. 254	253b		Längsführung Weniger als 20.0m zum Mast Nr. 254. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 3.4m.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Welsch-billigerbach (Gewässer-kennzahl 2668)	Nr. 254 - Nr. 255	254a		Längsführung Weniger als 20.0m zum Mast Nr. 254. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 10.5m.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 254 - Nr. 255	254b		Längsführung Weniger als 20.0m zum Mast Nr. 254. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 3.4m.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 254 - Nr. 255	254c	25.7 m (vom Mast 254) 410.4 m (vom Mast 255)	Weniger als 20.0m zum Mast Nr. 254. Lichter Abstand Mast zum Gewässerrand: 16.9m.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 254 - Nr. 255	254d	89.9 m (vom Mast 254) 346.1 m (vom Mast 255)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 254 und Nr. 255.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 260 - Nr. 261	260a	253.4 m (vom Mast 260) 121.8 m (vom Mast 261)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 260 und Nr. 261.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 262 - Nr. 263	262a	310.2 m (vom Mast 262) 53.0 m (vom Mast 263)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 262 und Nr. 263.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 263 - Nr. 264	263b	105.9 m (vom Mast 263) 158.9 m (vom Mast 264)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 263 und Nr. 264.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 264 - Nr. 265	264a		Längsführung Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 264 und Nr. 265.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 264 - Nr. 265	264b	266.3 m (vom Mast 264) 45.0 m (vom Mast 265)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 264 und Nr. 265.

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Grasbach (Gewässer-kennzahl 2628892)	Nr. 268 - Nr. 269	268b	176.7 m (vom Mast 268) 139.2 m (vom Mast 269)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 268 und Nr. 269.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Graben	Nr. 269 - Nr. 270	269a	65.0 m (vom Mast 269) 254.9 m (vom Mast 270)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 269 und Nr. 270.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Lambach (Gewässer-kennzahl 262888)	Nr. 278 - Nr. 279	278c	133.6 m (vom Mast 278) 221.6 m (vom Mast 279)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 278 und Nr. 279.
SGD Nord Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kurfürstenstraße 12-14 56068 Koblenz	Bach an den Gleisen (Gewässer-kennzahl 2628889600)	Nr. 281 - Nr. 282	281c	86.8 m (vom Mast 281) 206.7 m (vom Mast 282)	Über 20.0m vom Gewässerrand zum Mast Nr. 281 und Nr. 282.

Kreuzungsverzeichnis

3. Eisenbahnlinien

3. Eisenbahnlinien					
Eigentümer	**Objekt**	**Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung**			**Bemerkungen**
		Kreuzung zwischen Masten	**Objekt-Nummer (ONr.)**	**Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
DB Netz AG, Frankfurt am Main vertreten durch: Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region Mitte Camberger Str. 10 60327 Frankfurt am Main	DB-Strecke	Nr. 247 - Nr. 248	247a	307.1 m (vom Mast 247) 518.6 m (vom Mast 248)	Streckennummer: 2631, Kreuzung in km 147.585

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hoch-spannungs-freileitung, Bl.0748	Nr. 178 - Nr. 179	178a	0.0 m (vom Mast 178) 347.9 m (vom Mast 179)	Kreuzung im Mast Nr. 179(4225).
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hoch-spannungs-freileitung, Bl.0748	Nr. 178 - Nr. 179	178b	42.8 m (vom Mast 178) 305.1 m (vom Mast 179)	Kreuzung zwischen Mast Nr. 1001 und Mast Nr. 1002.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	2x Mittel-spannungs-kabel	Nr. 178 - Nr. 179	178f	80.4 m (vom Mast 178) 267.6 m (vom Mast 179)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Nieder-spannungs-kabel	Nr. 182 - Nr. 183	182c	204.1 m (vom Mast 182) 190.0 m (vom Mast 183)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 183 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Nieder-spannungs-kabel	Nr. 182 - Nr. 183	182f	351.0 m (vom Mast 182) 43.1 m (vom Mast 183)	Weniger als 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 183 bedarf die Mastannäherung einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Nieder-spannungs-kabel	Nr. 187 - Nr. 188	187c	108.8 m (vom Mast 187) 318.8 m (vom Mast 188)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 187 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-kabel	Nr. 194 - Nr. 195	194a	185.5 m (vom Mast 194) 158.8 m (vom Mast 195)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 194 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	2x Mittel-spannungs-kabel	Nr. 195 - Nr. 196	195d	389.8 m (vom Mast 195) 48.5 m (vom Mast 196)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 196 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Nieder-spannungs-kabel	Nr. 199 - Nr. 200	199c	383.7 m (vom Mast 199) 9.0 m (vom Mast 200)	Weniger als 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 200 bedarf die Mastannäherung einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 200.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-kabel	Nr. 201 - Nr. 202	201b	23.1 m (vom Mast 201) 299.2 m (vom Mast 202)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 201 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-kabel	Nr. 207 - Nr. 208	207b	605.4 m (vom Mast 207) 7.5 m (vom Mast 208)	Weniger als 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 208 bedarf die Mastannäherung einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 208.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-kabel	Nr. 209 - Nr. 210	209a	134.2 m (vom Mast 209) 310.1 m (vom Mast 210)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 209 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-kabel	Nr. 212 - Nr. 213	212a	165.2 m (vom Mast 212) 320.1 m (vom Mast 213)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 212 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-freileitung	Nr. 226 - Nr. 227	226d	260.8 m (vom Mast 226) 75.8 m (vom Mast 227)	Kreuzung zwischen Mast Nr. ohne und Mast Nr. ohne.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-freileitung	Nr. 229 - Nr. 230	229a	355.4 m (vom Mast 229) 28.7 m (vom Mast 230)	Kreuzung zwischen Mast Nr. ohne und Mast Nr. 14.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-freileitung	Nr. 229 - Nr. 230	229b	350.3 m (vom Mast 229) 33.7 m (vom Mast 230)	Kreuzung zwischen Mast Nr. ohne und Mast Nr. ohne.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-kabel	Nr. 229 - Nr. 230	229e	378.9 m (vom Mast 229) 5.1 m (vom Mast 230)	Weniger als 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 230 bedarf die Mastannäherung einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 230.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hoch-spannungs-freileitung, Bl.0832	Nr. 233 - Nr. 234	233a	434.3 m (vom Mast 233) 0.0 m (vom Mast 234)	Kreuzung im Mast Nr. 234(4225).

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-freileitung	Nr. 255 - Nr. 256	255a	44.4 m (vom Mast 255) 291.5 m (vom Mast 256)	Kreuzung zwischen Mast Nr. ohne und Mast Nr. ohne.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hoch-spannungs-freileitung, Bl.0143	Nr. 263 - Nr. 264	263a	28.9 m (vom Mast 263) 235.9 m (vom Mast 264)	Kreuzung zwischen Mast Nr. 34 und Mast Nr. 36.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 266 - Nr. 267	266a		Längsführung von Mast Nr. 17 bis Mast Nr. 18.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 267 - Nr. 268	267a		Längsführung von Mast Nr. 16 bis Mast Nr. 17.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 268 - Nr. 269	268a		Längsführung von Mast Nr. 15 bis Mast Nr. 16.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 269 - Nr. 270	269b		Längsführung von Mast Nr. 14 bis Mast Nr. 16.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 270 - Nr. 271	270a		Längsführung von Mast Nr. 13 bis Mast Nr. 14.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 271 - Nr. 272	271a		Längsführung von Mast Nr. 12 bis Mast Nr. 13.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 272 - Nr. 273	272a		Längsführung von Mast Nr. 10 bis Mast Nr. 12.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 273 - Nr. 274	273a		Längsführung von Mast Nr. 10 bis Mast Nr. 11.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 274 - Nr. 275	274a		Längsführung von Mast Nr. 9 bis Mast Nr. 11.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 275 - Nr. 276	275a		Längsführung von Mast Nr. 8 bis Mast Nr. 9.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 276 - Nr. 277	276a		Längsführung von Mast Nr. 7 bis Mast Nr. 8.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 277 - Nr. 278	277a		Längsführung von Mast Nr. 6 bis Mast Nr. 7.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Nieder-spannungs-kabel	Nr. 277 - Nr. 278	277b	216.8 m (vom Mast 277) 133.1 m (vom Mast 278)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 278 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 278 - Nr. 279	278a		Längsführung von Mast Nr. 5 bis Mast Nr. 6.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 279 - Nr. 280	279a		Längsführung von Mast Nr. 4 bis Mast Nr. 5.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 280 - Nr. 281	280a		Längsführung von Mast Nr. 3 bis Mast Nr. 5.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.2409	Nr. 281 - Nr. 282	281a	293.5 m (vom Mast 281) 0.0 m (vom Mast 282)	Kreuzung im Mast Nr. 282(4225).
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Regionalzentrum Trier Eurener Straße 33 54294 Trier	Mittel-spannungs-kabel	Nr. 281 - Nr. 282	281g	254.1 m (vom Mast 281) 39.4 m (vom Mast 282)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	Mittel-spannungs-kabel	Nr. 282 - Nr. 283	282c	62.7 m (vom Mast 282) 227.5 m (vom Mast 283)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 283 - Nr. P002	283a		Längsführung von Mast Nr. P001 bis Mast Nr. 1.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Höchst-spannungs-freileitung, Bl.4531	Nr. 283 - Nr. P001	283d		Längsführung von Mast Nr. P001 bis Mast Nr. 1.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.2 Gasleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Creos Deutschland GmbH Am Halberg 4 66121 Saarbrücken	Gasleitung DN300	Nr. 195 - Nr. 196	195b	100.0 m (vom Mast 195) 338.3 m (vom Mast 196)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 195 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Stadtwerke Trier Ostallee 7-13 54290 Trier	Gasleitung d160	Nr. 231 - Nr. 232	231a	14.5 m (vom Mast 231) 364.3 m (vom Mast 232)	Weniger als 10,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 231 bedarf die Mastannäherung gem. Technischer Regel GW 22 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr.231. Lage unverbindlich.
Stadtwerke Trier Ostallee 7-13 54290 Trier	Gasleitung (gepl.)	Nr. 281 - Nr. 282	281d	96.5 m (vom Mast 281) 197.0 m (vom Mast 282)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 281 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land Hubert-Prim-Straße 7 54634 Bitburg	Wasser-leitung	Nr. 255 - Nr. 256	255b	148.6 m (vom Mast 255) 187.3 m (vom Mast 256)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 255 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Stadtwerke Trier Ostallee 7-13 54290 Trier	Wasser-leitung (gepl.)	Nr. 258 - Nr. 259	258c	308.3 m (vom Mast 258) 118.1 m (vom Mast 259)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 259 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	Wasser-leitung	Nr. 282 - Nr. 283	282b	62.2 m (vom Mast 282) 227.9 m (vom Mast 283)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 178 - Nr. 179	178c	69.6 m (vom Mast 178) 278.4 m (vom Mast 179)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 178 - Nr. 179	178e	70.1 m (vom Mast 178) 277.9 m (vom Mast 179)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	FM-Kabel	Nr. 178 - Nr. 179	178i	96.4 m (vom Mast 178) 251.5 m (vom Mast 179)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 178 - Nr. 179	178j	108.1 m (vom Mast 178) 239.8 m (vom Mast 179)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 178 - Nr. 179	178k	108.5 m (vom Mast 178) 239.5 m (vom Mast 179)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 180 - Nr. 181	180a	35.7 m (vom Mast 180) 234.7 m (vom Mast 181)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 180 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 180 - Nr. 181	180b	36.2 m (vom Mast 180) 234.2 m (vom Mast 181)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 180 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 180 - Nr. 181	180c	182.8 m (vom Mast 180) 87.6 m (vom Mast 181)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 181 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 180 - Nr. 181	180d	183.3 m (vom Mast 180) 87.1 m (vom Mast 181)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 181 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	FM-Kabel	Nr. 182 - Nr. 183	182a	156.9 m (vom Mast 182) 237.2 m (vom Mast 183)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 182 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 182 - Nr. 183	182d	336.7 m (vom Mast 182) 57.4 m (vom Mast 183)	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 183 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH NL Süd Betastraße 6-8 85774 Unterföhring	FM-Kabel	Nr. 182 - Nr. 183	182e	341.0 m (vom Mast 182) 53.1 m (vom Mast 183)	Weniger als 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 183 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u. -2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Landesbetrieb Mobilität Fernmeldemeisterei Koblenz Carl-Zeiss-Str. 3a 56070 Koblenz	FM-Kabel Schutzrohr-anlage	Nr. 186 - Nr. 187	186d	312.0 m (vom Mast 186) 34.0 m (vom Mast 187)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 187 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Landesbetrieb Mobilität Fernmeldemeisterei Koblenz Carl-Zeiss-Str. 3a 56070 Koblenz	FM-Kabel	Nr. 193 - Nr. 194	193b	51.7 m (vom Mast 193) 427.7 m (vom Mast 194)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 193 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Creos Deutschland GmbH Am Halberg 4 66121 Saarbrücken	FM-Kabel	Nr. 195 - Nr. 196	195a	98.5 m (vom Mast 195) 339.8 m (vom Mast 196)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 195 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 195 - Nr. 196	195e	396.1 m (vom Mast 195) 42.2 m (vom Mast 196)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 196 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 197 - Nr. 198	197b	365.2 m (vom Mast 197) 102.6 m (vom Mast 198)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 198 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 197 - Nr. 198	197c	367.8 m (vom Mast 197) 100.0 m (vom Mast 198)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 198 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	FM-Kabel	Nr. 199 - Nr. 200	199b	383.5 m (vom Mast 199) 9.2 m (vom Mast 200)	Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 200 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 200.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	FM-Kabel	Nr. 201 - Nr. 202	201a	20.7 m (vom Mast 201) 301.6 m (vom Mast 202)	Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 201 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 201 - Nr. 202	201c	24.6 m (vom Mast 201) 297.7 m (vom Mast 202)	Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 201 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 201 - Nr. 202	201e	27.4 m (vom Mast 201) 294.9 m (vom Mast 202)	Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 201 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 202 - Nr. 203	202a	129.6 m (vom Mast 202) 213.9 m (vom Mast 203)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 202 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 202 - Nr. 203	202c	144.5 m (vom Mast 202) 199.0 m (vom Mast 203)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 202 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 212 - Nr. 213	212c	173.9 m (vom Mast 212) 311.5 m (vom Mast 213)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 212 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 226 - Nr. 227	226c	125.9 m (vom Mast 226) 210.7 m (vom Mast 227)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 226 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 229 - Nr. 230	229d	379.9 m (vom Mast 229) 4.1 m (vom Mast 230)	Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 230 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 230.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 232 - Nr. 233	232a	51.0 m (vom Mast 232) 308.4 m (vom Mast 233)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 232 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 232 - Nr. 233	232b	181.0 m (vom Mast 232) 178.5 m (vom Mast 233)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 233 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 236 - Nr. 237	236b	270.1 m (vom Mast 236) 142.7 m (vom Mast 237)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 237 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 245 - Nr. 246	245a	325.3 m (vom Mast 245) 69.3 m (vom Mast 246)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 246 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 247 - Nr. 248	247d	390.6 m (vom Mast 247) 435.0 m (vom Mast 248)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 247 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 252 - Nr. 253	252a	57.6 m (vom Mast 252) 366.4 m (vom Mast 253)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 252 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 255 - Nr. 256	255c	251.2 m (vom Mast 255) 84.7 m (vom Mast 256)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 256 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 257 - Nr. 258	257b		Leitungsachsennahester Abstand bei 360.4 m von Mast Nr. 257 und 32.0 m rechts seitlich der Leitungsachse. Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 258 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 258 - Nr. 259	258a	43.8 m (vom Mast 258) 382.6 m (vom Mast 259)	Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 258 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 263 - Nr. 264	263c	106.0 m (vom Mast 263) 158.7 m (vom Mast 264)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 263 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	EK.5121 Nieder- stedem - Wengerohr	Nr. 265 - Nr. 266	265a		Leitungsachsennahester Abstand bei 4.3 m von Mast Nr. 265 und 10.8 m links seitlich der Leitungsachse. Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 265 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 276 - Nr. 277	276b	136.7 m (vom Mast 276) 248.6 m (vom Mast 277)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 276 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 278 - Nr. 279	278b	19.1 m (vom Mast 278) 336.1 m (vom Mast 279)	Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 278 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 281 - Nr. 282	281h	259.7 m (vom Mast 281) 33.8 m (vom Mast 282)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Telekom Deutschland GmbH NL Südwest, PTI 14 - Trier Polcher Straße 15-19 56727 Mayen	FM-Kabel	Nr. 281 - Nr. 282	281i	265.3 m (vom Mast 281) 28.2 m (vom Mast 282)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	FM-Kabel	Nr. 282 - Nr. 283	282a	61.8 m (vom Mast 282) 228.3 m (vom Mast 283)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs-leitung DN400	Nr. 178 - Nr. 179	178h	95.2 m (vom Mast 178) 252.8 m (vom Mast 179)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Stadtwerke Wittlich Schloßstraße 11 54516 Wittlich	Entsorgungs-leitung DN700	Nr. 178 - Nr. 179	178l	114.6 m (vom Mast 178) 233.4 m (vom Mast 179)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs-leitung DN125	Nr. 182 - Nr. 183	182b	159.5 m (vom Mast 182) 234.6 m (vom Mast 183)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 182 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Landesbetrieb Mobilität RLP ABA Montabaur Bahnhofsplatz 1 56410 Montabaur	Entsorgungs-leitung DN250	Nr. 193 - Nr. 194	193a	37.8 m (vom Mast 193) 441.7 m (vom Mast 194)	Zwischen 10.0 m und 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 193 ist bei einer Durchschlagfestigkeit der Rohrleitung von 5 Kilovolt (kV) gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs-leitung DN225	Nr. 199 - Nr. 200	199a	383.3 m (vom Mast 199) 9.4 m (vom Mast 200)	Weniger als 10,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 200 bedarf die Mastannäherung gem. Technischer Regel GW 22 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 200.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs-leitung DN150	Nr. 199 - Nr. 200	199d	383.8 m (vom Mast 199) 8.9 m (vom Mast 200)	Weniger als 10,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 200 bedarf die Mastannäherung gem. Technischer Regel GW 22 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 200.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs-leitung DN150	Nr. 199 - Nr. 200	199e	384.4 m (vom Mast 199) 8.3 m (vom Mast 200)	Weniger als 10,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 200 bedarf die Mastannäherung gem. Technischer Regel GW 22 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden. Näherung an Mast Nr. 200.
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Max-Planck-Str. 13 54516 Wittlich	Entsorgungs-leitung DN150	Nr. 200 - Nr. 201	200a	148.6 m (vom Mast 200) 273.4 m (vom Mast 201)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 200 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Verbandsgemeinde Wittlich-Land Kurfürstenstraße 1 54516 Wittlich	Entsorgungs-leitung	Nr. 201 - Nr. 202	201d	27.0 m (vom Mast 201) 295.3 m (vom Mast 202)	Weniger als 10,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 201 bedarf die Mastannäherung gem. Technischer Regel GW 22 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber. Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der Bauausführung festgelegt werden.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk	Nr. 218 - Nr. 219	218a	406.3 m (vom Mast 218) 12.8 m (vom Mast 219)	
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk	Nr. 227 - Nr. 228	227a	203.3 m (vom Mast 227) 97.5 m (vom Mast 228)	
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk	Nr. 230 - Nr. 231	230a	333.2 m (vom Mast 230) 23.4 m (vom Mast 231)	
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk	Nr. 238 - Nr. 239	238a	182.6 m (vom Mast 238) 183.1 m (vom Mast 239)	
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk	Nr. 246 - Nr. 247	246a	114.2 m (vom Mast 246) 182.8 m (vom Mast 247)	

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk	Nr. 248 - Nr. 249	248a	108.7 m (vom Mast 248) 160.6 m (vom Mast 249)	
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München	Richtfunk	Nr. 257 - Nr. 258	257a	319.0 m (vom Mast 257) 43.2 m (vom Mast 258)	
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk	Nr. 268 - Nr. 269	268d	297.1 m (vom Mast 268) 18.8 m (vom Mast 269)	
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk	Nr. 283 - Nr. P002	283b	145.4 m (vom Mast 283) 48.2 m (vom Mast P002)	
Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	Richtfunk	Nr. 283 - Nr. P001	283f	142.9 m (vom Mast 283) 41.3 m (vom Mast P001)	

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.7 Mineralölleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	Produkten-leitung	Nr. 178 - Nr. 179	178g	91.6 m (vom Mast 178) 256.4 m (vom Mast 179)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 178 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	Produkten-leitung	Nr. 279 - Nr. 280	279b	193.4 m (vom Mast 279) 72.3 m (vom Mast 280)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 280 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	Produkten-leitung	Nr. 280 - Nr. 281	280b		Leitungsachsennahester Abstand bei 329.2 m von Mast Nr. 280 und 20.3 m rechts seitlich der Leitungsachse. Zwischen 10.0 m und 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 281 ist bei einer Durchschlagfestigkeit der Rohrleitung von 5 Kilovolt (kV) gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.7 Mineralölleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	Produkten-leitung	Nr. 281 - Nr. 282	281b		Leitungsachsennahester Abstand bei 0.00 m von Mast Nr. 281 und 26.2 m rechts seitlich der Leitungsachse. Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	Produkten-leitung	Nr. 281 - Nr. 282	281e	235.5 m (vom Mast 281) 58.0 m (vom Mast 282)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH Löbestr. 1 53173 Bonn	Produkten-leitung	Nr. 281 - Nr. 282	281f	236.0 m (vom Mast 281) 57.5 m (vom Mast 282)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 282 ist gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung ausgeschlossen.