**Auslegungsvermerk der Gemeinde**
(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel

**Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde**

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20....

**Planfeststellungsbehörde**

Siegel

**Auslegungsvermerk der Gemeinde**
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel

# Masttabelle Bl. 4531

Geplanter Neubau und Betrieb der
**110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung**
**Pkt. Metternich – Niederstedem, Bl. 4225**
Abschnitt: UA Wengerohr – UA Niederstedem

und

Geplanter Neubau und Betrieb der
**220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung**
**Niederstedem - Pkt. Meckel, Bl. 4531**

sowie notwendige Folgemaßnahmen in den Kreuzungs-
bereichen und an den anzubindenden Freileitungen

| | | |
|---|---|---|
| Stand: | 28.02.2020 | amprion<br>Genehmigungen Leitungen Süd |
| Inhalt: | 1 Seite | |

**Anlage 4.2**


## Masttabelle Bl. 4531

| Masttabelle | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mast Nr. / Bl. Nr. *)** | **Mastabstand (Feldlänge) [m]** | **Masttyp** | **Mastart und Verlängerung [m]** | **Höhe Maststandort über NHN [m]** | **Masthöhe über EOK [m]** | **Bemerkungen** |
| **P001** | | Stat. | 380-kV+0.0 | 234.61 | 27.50 | |
| | 125.6 | | | | | |
| **1** | | D46-16-21 | WA4WE+0.0 | 240.64 | 50.00 | **siehe Anlage 3 Blatt 7** |
| | 279.5 | | | | | |
| **2** | | BD46-16-21 | WA1S3+12.0 | 241.64 | 72.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 10** |
| | 288.2 | | | | | |
| **3** | | BD46-16-21 | T1+6.0 | 243.79 | 67.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 337.2 | | | | | |
| **4** | | BD46-16-21 | WA3+6.0 | 245.37 | 64.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 9** |
| | 306.4 | | | | | |
| **5** | | BD46-16-21 | T1+3.0 | 232.29 | 64.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 363.0 | | | | | |
| **6** | | BD46-16-21 | T1+9.0 | 242.10 | 70.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 335.4 | | | | | |
| **7** | | BD46-16-21 | T1+9.0 | 252.53 | 70.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 391.9 | | | | | |
| **8** | | BD46-16-21 | T1+9.0 | 267.17 | 70.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 357.4 | | | | | |
| **9** | | BD46-16-21 | T1+9.0 | 285.17 | 70.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 333.1 | | | | | |
| **10** | | BD46-16-21 | T1+6.0 | 301.83 | 67.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 312.3 | | | | | |
| **11** | | BD46-16-21 | WA1+6.0 | 298.76 | 63.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 9** |
| | 242.3 | | | | | |
| **12** | | BD46-16-21 | T1+3.0 | 316.52 | 64.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 298.6 | | | | | |
| **13** | | BD46-16-21 | T1+0.0 | 316.16 | 61.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 313.7 | | | | | |
| **14** | | BD46-16-21 | T1+6.0 | 307.14 | 67.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 286.2 | | | | | |
| **15** | | BD46-16-21 | T1+9.0 | 289.64 | 70.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 356.0 | | | | | |
| **16** | | BD46-16-21 | T1+9.0 | 285.98 | 70.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 327.0 | | | | | |
| **17** | | BD46-16-21 | T1+9.0 | 343.65 | 70.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 8** |
| | 320.2 | | | | | |
| **18** | | BD46-16-21 | WA1+3.0 | 357.19 | 60.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 9** |
| | 224.4 | | | | | |
| **19** | | BD46-16-21 | WA2WE+0.0 | 371.88 | 58.50 | **siehe Anlage 3 Blatt 11** |

***)**
**Bl. Nr.** = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)
**Mastart und Verlängerung:**
**T1/T2/T3** = **T**ragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)
**WA1/WA2/WA3/WA4/WA5** = **W**inkel**A**bspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)
**WA2WE/WA4WE** = **W**inkel**A**bspann - **W**inkel**E**ndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

| | | |
|---|---|---|
| **Winkelgruppe =** | **1 :** | 160° - 180° |
| | **2/WA2WE :** | 140° - 180°/ 140° - 180° |
| | **3** : | 120° - 140° |
| | **4/WA4WE :** | 100° - 120/100° - 140° |
| | **5** (nur 380 kV) : | 90° - 100° |

**ET1** = Erdseiltraverse, **ET2** = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)
**ABZWx** = Abzweigmast
**ZGx** = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp
**Sx** = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp
**Mx** = Mastschaftänderung, **M1** = verstärkte Erdseilstütze, **SMx** = Sondermast
**Kx** = Kabeltraverse
**0.0/ +3.0/...** = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern
**NN** = NormalNull, **NHN** = NormalHöhenNull
**EOK** =ErdOberKante

**Beispiel:** WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern