

**Auslegungsvermerk der Gemeinde**  
(Anhörungsverfahren §43a EnWG i.V.m. §73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...  
bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel

**Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde**

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20...  
Planfeststellungsbehörde

Siegel

**Auslegungsvermerk der Gemeinde**  
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes  
haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...  
bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel


**Fundamenttabelle, BI.4542**

**Netzverstärkung Bürstadt – Kühmoos**

**Abschnitt:**

**Landesgrenze Hessen/ Rheinland-Pfalz –**

**UA Maximiliansau**

Stand:	07.08.2020	 Amprion GmbH B-LP / Betrieb/ Projektierung A-PS/ Genehmigungen Leitungen Süd
Inhalt:	1 Seite	

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
21	Bohrpfahl		0,8	9,37	11,5		Bestand
21A	Platte	15,0	1,5	10,5	3,0	1,4	siehe Anlage 5, Blatt 1 - Vorabschätzung
1022	Platte	17,5	1,5	12,0	3,0	1,4	siehe Anlage 5, Blatt 1 - Vorabschätzung
23	Bohrpfahl		0,8	9,37	11,5		Bestand

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t<sub>1</sub> = Gründungstiefe des Fundamentes

t<sub>2</sub> = Dicke der Fundamentplatte