

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren §43a EnWG i.V.m. §73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde



Fundamenttabelle, Bl.4567
Netzverstärkung Bürstadt – Kühmoos
Abschnitt:
Landesgrenze Hessen/ Rheinland-Pfalz –
UA Maximiliansau

Stand:	07.08.2020
Inhalt:	1 Seite



Amprion GmbH
B-LP / Betrieb/ Projektierung
A-PS/ Genehmigungen Leitungen Süd

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
1177	Zwillingsbohrpfahlfundament	noch zu ermitteln	1.50	11.50	20.00	-	siehe Anlage 5 Blatt 3
178	Einfachbohrpfahlfundament	-	1.50	10.50	15.00	-	siehe Anlage 5 Blatt 2
179	Zwillingsbohrpfahlfundament	noch zu ermitteln	1.50	11.50	20.00	-	siehe Anlage 5 Blatt 3

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes

t₂ = Dicke der Fundamentplatte