

Liermann, Christian

Von: Rieger Jürgen <juergen.rieger@kv-rpk.de>
Gesendet: Dienstag, 11. Dezember 2018 15:38
An: Liermann, Christian
Betreff: Scopingtermin Netzverstärkung Planfeststellung

Sehr geehrter Herr Liermann,

leider ist es mir doch nicht möglich am Scopingtermin am 12.12.2018 teilzunehmen.

Nach Durchsicht der Unterlagen muss ich feststellen, dass diese sehr ausführlich sind und der wasserrechtliche Teil gut abgedeckt wird.

Folgende Hinweise:

- Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wo neue Masten errichtet werden sollen. Dies ist in Bezug auf mögliche wasserrechtliche Anforderungen von Interesse. Kann aber im Planfeststellungsverfahren mitgeprüft werden.
- Mögliche GW- Absenkungen. Hier sind vmtl. wasserrechtliche Erlaubnisverfahren durchzuführen. Ob anfallendes Grundwasser dann in Oberflächengewässer geleitet werden kann ist im Einzelfall zu prüfen (mögliche Belastungen des Grundwassers).

Freundliche Grüße
Jürgen Rieger
KV Rhein-Pfalz-Kreis
Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde
Tel-Nr. 0621-5909-409