

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Fundamenttabelle

Neubau einer 110-kV-Freileitungsverbindung
zwischen Maria Trost und Metternich

110-kV-Bahnstromleitung BL596 Bengel - Koblenz

Hinweis:

Stand: 16.08.2016

Inhalt: Seiten 1 - 1

OMEXOM
POWER & GRID

DB Energie

DB Energie GmbH
Energieversorgung

110-kV-Bahnstromleitung BL596 Bengel - Koblenz

Fundamenttabelle									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mast Nr./ Bl. Nr. *)	Fundament- art	PI *)			PI-BI*)		BI + Mpf*)	t *) [m]	Bemerkung
		a _{PI} *) [m]	d *) [m]	b _{EOK} *) [m]	b _{BI} *) [m]	c _{BI} *) [m]	Anzahl *)		
201	PI	8.7	3.53	1.0				2.0	
202	PI	8.7	3.68	1.0				2.0	
203	PI	8.7	3.95	1.0				2.0	

*)

EOK = Erdoberkante

PI = Plattenfundament (Prinzipzeichnung s. Anlage 5, Blatt 1)

PI-BI = Platten-Blockfundament

BI + Mpf = Blockfundament mit Mikropfählen

 a_{PI} = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte (unter EOK)

d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

 b_{EOK} = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

 b_{BI} = Seitenmaß des rechteckigen sichtbaren Blocks

 c_{BI} = Seitenmaß des rechteckigen sichtbaren Blocks

t = Gründungstiefe des geplanten Fundaments

Anzahl = Anzahl der Mikropfähle pro Fundament

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)