

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
 haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde



Kreuzungsverzeichnis

Neubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Pkt. Metternich - Pkt. Erbach

110-kV-Hochspannungsfreileitung. Pkt. Metternich - Pkt. Erbach, Bl.1380

Hinweis:

Stand: 09.11.2016

Inhalt: Seiten 1 - 2

imp GmbH
 Standort Arnberg
 Im Neyl 18
 D-59823 Arnberg-Oeventrop



Westnetz GmbH
 DRW-S-L

1 Klassifizierte Straßen

1.1 Kreisstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Friedrich-Ebert-Ring 14-20 56068 Koblenz	K 21	Nr. 1365/25 - Nr. 1	25b		Parallelführung, Gemarkung Rübenach, Flur 7, Flurstück 245/204. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Parallelführung mit der Kreisstraße wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger oder, falls kein Rahmenvertrag besteht, der Bundesmustervertrag von 1987.
					Der Mast Nr. 1 liegt innerhalb der Anbauverbotszone der Kreisstraße gem. § 22 LStrG. Der lichte Abstand zwischen dem Fahrbahnrand und dem Mast Nr. 1365/25 beträgt 42,3m. Der lichte Abstand zwischen dem Fahrbahnrand und dem Mast Nr. 1 beträgt 7,9m.

2 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

2.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
DB Energie GmbH Pfarrer-Perabo-Platz 2 60326 Frankfurt/Main	110-kV-Ltg. DB0444	Nr. 1365/25 - Nr. 1	25a		Parallelführung der 110-kV-Bahnstromfreileitung 0444 Bingen – Koblenz, Gemarkung Rübenach, Flur 7. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen parallelführenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	380-kV-Ltg. Bl.4133	Nr. 1365/25 - Nr. 1	25c	97.3m (v. Mast Nr. 1)	Kreuzung mit der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Weißenthurm - Pkt. Metternich, Gemarkung Rübenach, Flur 7. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.